Мікрофіша

Виріб

Зовнішній блок	LBU-LOK08	Бренд/Trademark	Leberg
Внутрішній блок	LBS-LOK08		

Функція

Охолодження	Так
Обігрів (холодніший сезон)	Так
Обігрів (тепліший сезон)	Ні

Розрахована потужність

Pdesignc	2 кВт
Pdesignh	1 кВт

Сезонна ефективність

Охолодження СКЕЕ	4 C
Обігрів СККД	2 D

Річний обсяг енергоспоживання для потреб

“Обсяг енергоспоживання“ , який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

Охолодження	QCE	393 кВт*ч/год
Обігрів (холодніший сезон)	QHE/A	1548 кВт*ч/год
Обігрів (тепліший сезон)	QHE/B	Ні

Обігрів (холодніший сезон)

Потужність
Заявлена потужність обігріву для внутрішньої температури 20 °C та зовнішньої температури Tj

Tj=-7°C	Pdh*	1 кВт
Tj=2°C	Pdh*	1 кВт
Tj=12°C	Pdh*	0 кВт
Бівалентна температура	Pdh*	-10 °C
Температура ліміту роботи	Pdh*	-15 °C
Резервна теплова потужність	Pdh*	XXX кВт

*Pdh=Pdesign(heating) розрахункове навантаження під час обігріву, кВт;

Рівень звукової потужності - дБ

	Охолодження	Обігрів
LBU-LOK08	48	50
LBS-LOK08	27	29

Холодоагент

Тип	R410
Потенціал глобального потепління ПГП (GWP)	25 кг CO2 еквивалент

Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює - **25**

Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в разів вищий, ніж від 1 кілограма CO2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.