

Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP12312S

MINI PRAGMA ЩИТ НАВЕСНОЙ С
ПРОЗРАЧ. ДВ. ЗРЯД/36МОД,IP40,IK07,63А,2
клеммы,Италия



Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество модулей по 18 мм в ряду	12
Количество горизонтальных рядов	3
Тип передней крышки	Дымчатый
Ширина	268 мм снаружи
Высота	478 мм снаружи
Глубина	102 мм снаружи

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Общее количество модулей по 18 мм	36
[In] номинальный ток	63 А
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Ввод кабеля	1 неизолированный фланец 1 фланец шинопровода
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 20 привинченный отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 20 привинченный отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	2 x 16 mm ² для земля 2 x 16 mm ² для нейтраль 9 x 10 mm ² для земля 9 x 10 mm ² для нейтраль 9 x 6 mm ² для земля 9 x 6 mm ² для нейтраль

Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик
Цвет	Лицевая панель : белый (RAL 9003) Дверь : дымчатый (RAL 9003)

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3
Этикетки качества	IMQ
Огнестойкость	Дверь : 650 °C Лицевая панель : 650 °C Тыльная часть : 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Не содержит вредных веществ Не содержит вредных веществ
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
--------	--