

Мікрофіша

Зовнішній блок	LBU-LOKI12	Бренд/Trademark	Leberg
Внутрішній блок	LBS-LOKI12		

Функція		Розрахункова потужність	Сезонна Ефективність
Охолодження	Так	Охолодження Pdesignc 3.50 кВт	Охолодження CKEE 5.80 A+
Обігрів (холодніший сезон)	Так	Обігрів Pdesignh 2.70 кВт	Обігрів СККД 3.77 A
Обігрів (тепліший сезон)	Ні	*Pdh=Pdesign(h) розрахункове навантаження під час обігріву, кВт; *Pdh=Pdesign(c) розрахункове навантаження під час охолодження, кВт;	

Річний обсяг енергоспоживання для потреб:

“Обсяг енергоспоживання”, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

Охолодження	QCE	433 кВт*г/рік
Обігрів (холодніший сезон)	QHE/A	1635 кВт*г/рік
Обігрів (тепліший сезон)	QHE/B	x кВт*г/рік

Обігрів (холодніший сезон)

Потужність

Заявлена потужність обігріву для внутрішньої температури 20 °C та зовнішньої температури Tj

Tj=-7°C	Pdh*	2.38 кВт
Tj=2°C	Pdh*	1.45 кВт
Tj=12°C	Pdh*	0.42 кВт
Бівалентна температура		-10.0°C
Температура ліміту роботи		-15.0°C
Резервна теплова потужність		XXX кВт

*Pdh=Pdesign(heating) розрахункове навантаження під час обігріву, кВт;

Рівень звукової потужності - дБ

	Охолодження	Обігрів
LBU-LOKI12	50	52
LBS-LOKI12	27	29

Холодоагент

Тип	R410	
Потенціал глобального потепління ПГП (GWP)	2090	кг CO2 еквівалент

Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює - **2090**

Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в разів вищий, ніж від 1 кілограма CO2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста. **2090**