



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0000049-18
Registered in the Register

Термін дії з 24 квітня 2018 до 23 квітня 2021
Valid from / valid until

Продукція **Просочувальна вогнебіозахисна речовина БС-13**
Product **для дерев'яних елементів горючих покриттів**

код УКТ ЗЕД

20.59.59-67.00

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. 6.23 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', пп. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.6, 3.5.9, 3.5.10 ГОСТ 30219-95 'Древесина огнезащитная. Общие технические требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение', пп. 9.11, 9.12, 9.13 ДСТУ 4479:2005 'Речовини вогнезахисні водорозчинні для деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробувань', ГОСТ 16363-98 'Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств' щодо I групи вогнезахисної ефективності

(підгрупа 1В) просочувальної вогнебіозахисної речовини БС-13, корозійної дії на метал просоченої деревини (показник корозії 0,003 г/(м²·год) – не викликає корозію металів), індексу поширення полум'я просоченої деревини (I = 0 - не поширює полум'я поверхню), показника токсичності продуктів горіння просоченої деревини (помірно небезпечний матеріал) за умови оброблення дерев'яних елементів згідно з ГОСТ 20022.6-93 'Защита древесины. Способы пропитки' способом 'горячої-холодної ванни' із середнім значенням поглинання робочого розчину просочувальної вогнебіозахисної речовини БС-13 745,6 кг/м³ (в перерахунку на суху речовину 67,1 кг/м³)

Виробник продукції **ТОВ 'ГЕРМЕТИК.'**
Manufacturer of the product **адреса: 25014, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-в, код ЄДРПОУ 13768271**

Сертифікат видано **ТОВ 'ГЕРМЕТИК.'**
Certificate issued **адреса: 25014, м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-в, код ЄДРПОУ 13768271**

Додаткова інформація

Additional information

Просочувальна вогнебіозахисна речовина БС-13 для дерев'яних елементів горючих покриттів, що виробляється серійно з 24.04.2018 до 23.04.2021 згідно ГОСТ 28815-96 'Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия'. Здійснюється наглядання за виробництвом сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 25.06.2017 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Акт обстеження виробництва від 19.04.2018 № 1319, Експертне рішення від 23.04.2018 № 9840с4 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протоколи сертифікаційних випробувань від 26.04.2013 № 6/1Ц/1-2013, 47/2Ц/1-2013 НДЦ УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 16.01.2012 № 2Н278), 15.02.2011 № 6/2Ц-2011 НДЦ УкрНДІПБ МНС України (атестат акредитації від 30.12.2008 № 2Т278) та 31.01.2011 № 848/16 Випробувальної лабораторії промислової та екологічної токсикології ДП 'Український науково-дослідний інститут медицини транспорту' МОЗ України (атестат акредитації від 20.07.2009 № 2Н853)

Керівник
Head

А.М. Козленко

М.П.

Ідентифікаційний
код 14319562Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34