

## РЕЛЕ НАПРУГИ RN-118 / RN-119

### Керівництво з експлуатації Паспорт

Система управління якістю енергоблоків відповідає вимогам  
ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008). № UA2.032.7110-12

#### Шановний покупець!

Підприємство «Новатек-Електро» дякує Вам за придбання нашої продукції. Рекомендуємо зберігати Керівництво з експлуатації протягом усього терміну служби виробу.

#### Призначення виробу

Реле напруги RN-118 (Реле напруги RN-119) (далі за текстом: виріб, реле, RN-118 / RN-119\*) призначено для вимкнення побутового та промислового однофазного навантаження при недопустимих коливаннях напруги в мережі з наступним автоматичним увімкненням після відновлення параметрів мережі.

При потужності навантаження до 2,3 кВт (струм до 10 А) для RN-118 або при потужності навантаження до 3,6 кВт (струм до 16 А) для RN-119 вимкнення проводиться безпосередньо виробом, вихідні контакти якого включені до розриву живлення навантаження.

При великих потужностях вимкнення проводиться магнітним пускачем відповідної потужності, до розриву ланцюга живлення катушки якого включені вихідні контакти виробу (МП в комплект поставки не входить).

RN-118 / RN-119 фіксує максимальне та мінімальне значення напруги з моменту подання напруги живлення на виріб або з моменту останнього перегляду запам'ятованих значень.

RN-118 / RN-119 індікує дюче значення вхідної напруги та стан вихідних контактів реле.




Рисунок 1

- 1 – вихідні контакти для підключення навантаження;
- 2 – індикатор режиму «Реле максимальної напруги» ( $r^+$ );
- 3 – індикатор відліку часу АПВ (ton);
- 4 – індикатор увімкнення навантаження (On);
- 5 – дисплей;
- 6 – вихідні контакти для підключення живлення;
- 7 – кнопка ВГОРУ;
- 8 – кнопка ВНИЗ.

\* окрім скорочення RN-118 або RN-119 використовується, якщо характеристики типів реле відрізняються.



#### Технічні характеристики

##### Основні характеристики

Найменування	Значення
Номінальна змінна однофазна напруга живлення мережі, В	230/240
Частота мережі, Гц	47 – 65
Гармонійний склад (несинусоїдальність) напруги живлення	ДСТУ EN 50160:2014
Діапазон регулювання за $U_{min}$ , В	160 – 220
Діапазон регулювання за $U_{max}$ , В	230 – 290
Діапазон регулювання часу АПВ (ton), с	5 – 900
Фіксований час спрацьовування за $U_{max}$ , с	0,5
Фіксований час спрацьовування за импульсного підвищення напруги більша 420 В при тривалості импульсу більше 1,5 мс, с, не більше	0,02
Фіксована затримка вимкнення за $U_{min}$ , с	7
Фіксований час спрацьовування при зниженні напруги нижче 145 В, с	0,15
Максимальний комутований струм (активного навантаження) RN-118, А	10
Максимальний комутований струм (активного навантаження) RN-119, А	16
Точність визначення порогу спрацьовування за напругою, В	до 3
Мінімальна напруга, за якої зберігається працездатність, В	100
Максимальна напруга, за якої зберігається працездатність, В	420
Гістерезис повернення за напругою, В	4 – 5
Споживана потужність (при непідключенню навантаження), Вт	2
Комутаційний ресурс вихідних контактів:	
– під навантаженням 16 А ( $\cos \phi = 1,0$ ), раз, не менше	100 тис.
– під навантаженням 5 А ( $\cos \phi = 1,0$ ), раз, не менше	1 млн.
Призначення виробу	Апаратура керування та розподілу
Номінальний режим роботи	Тривалий
Кліматичне виконання	УХЛ 3.1
Ступінь захисту лицьової панелі	IP40
Ступінь захисту клемника	IP20
Допустима ступінь забруднення	II
Категорія перенапруги	II
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Номінальна напруга ізоляції, В	450
Номінальна импульсна напруга, що витримується, кВ	2,5
Переріз проводів для підключення до клем, мм <sup>2</sup>	0,3 – 3,3
Момент затягнення гвинтів клем, Н·м	0,4
Маса, кг, не більше	0,100
Габаритні розміри, HxBxL, мм	90x65x18
Виріб відповідає:	
	ДСТУ EN 60947-1:2014; ДСТУ EN 60947-6-2:2014; ДСТУ EN 55011:2014; ДСТУ IEC 61000-4-2:2008
Установка (монтаж) виробу - стандартна DIN-рейка 35 мм	
Виріб зберігає свою працездатність та будь-якому положенні в просторі	
Матеріал корпусу - самозатухаючий пластик	
Шкідливі речовини у кількості, що перевищує гранично допустимі концентрації, відсутні	

#### Характеристики вихідних контактів

Режим роботи	Макс. струм при $U = 250$ В, А	Максимальна комутована потужність, кВА	Макс. тривала допустима зміна напруги, В	Макс. струм при $U_{post}=30$ В, А
$\cos \phi=1$	10 (RN-118) 16 (RN-119)	2,3 (RN-118) 3,6 (RN-119)	250	5
$\cos \phi=0,4$	5	1,1		

#### Параметри RN-118 / RN-119, що змінюються

Параметр	Код на індикаторі	Заводська установка	Мін. знач.	Макс. знач.
Мінімальна напруга, В	5U <sub>-</sub>	190	160	220
Максимальна напруга, В	5U <sub>+</sub>	250	230	290
Час повторного вимкнення, с	t <sub>on</sub>	5	1	900
Тип реле	t <sub>UP</sub>	r <sub>--</sub>		

• t<sub>1</sub> – реле затримки на вимкнення (реле увімкнеться через час t<sub>on</sub> після подання напруги живлення);  
 • r<sub>--</sub> – реле мінімальної напруги (аварія – якщо напруга менше  $U_{min}$  (параметр 5U<sub>-</sub>));  
 • r<sub>++</sub> – реле максимальної напруги (аварія – якщо напруга більше  $U_{max}$  (параметр 5U<sub>+</sub>));  
 • r<sub>--</sub> – реле напруги (аварія – якщо напруга менше  $U_{min}$  (параметр 5U<sub>-</sub>) або напруга більше  $U_{max}$  (параметр 5U<sub>+</sub>)).

Не залишайте оголені ділянки проводу, що виступають за межі клемника.

Помилка при виконанні монтажних робіт може вивести з ладу виріб і підключенні до нього прилади.

Для забезпечення надійності електричних з'єднань використовуйте гнучкі (багатодротові) проводи з ізоляцією на напругу не менше 450 В, кінці яких необхідно зачистити від ізоляції на 5±0,5 мм та обтиснути втулковими наконечниками. Переїзд проводу для підключення обладнання, що захищається, залежить від струму (потужності) навантаження. Наприклад, для струму 10 А – не менше 1 м<sup>2</sup>. Кріплення проводів повинне виключати механічні ушкодження, скручування і стирання ізоляції проводів.

Для надійного контакту необхідно виконувати затягнення гвинтів клемника із зусиллям 0,4 Н·м.


При зменшенні моменту затягнення – місце з'єднання нагрівається, може оплавитися клемник та загорітися провід. При збільшенні моменту затягнення – можливий зрыв різьби гвинтів клемника або перетискання під'єднаного проводу.

При використанні виробу в режимах «Реле напруги», «Реле мінімальної напруги» або «Реле часу» підключіть навантаження у відповідності з рисунком 2 (варіант 1).

При використанні RN-118 / RN-119 в режимі «Реле максимальної напруги» підключіть навантаження у відповідності з рисунком 2 (варіант 2).

При потужності навантаження до 2,3 кВт (струм до 10 А) для RN-118 або потужності до 3,6 кВт (струм до 16 А) для RN-119, навантаження вмикається у відповідності з рисунком 2. При більшій потужності підключіть котушку МП до контактів 1 і 2 (рис.2), а навантаження підключіть через силові контакти МП.

Увага! Якщо використовується МП, тоді при установці порогу мінімальної напруги, при якому повинно спрацювати RN-118 / RN-119, необхідно враховувати напругу спрацьування і відпускання МП.



A1 - RN-118 / RN-119;  
QF1 - автоматичний вимикач на струм не більше 10 А для RN-118 (16 А для RN-119).

Рисунок 2

1) Підключіть виріб до електричної мережі (рис. 2).

2) Подайте напругу живлення.

3) За необхідності зміні заводських параметрів, виконайте налаштування виробу у відповідності до розділу «Налаштування виробу».

## Налаштування виробу

Незалежно від вихідного стану виробу (Нормальна робота, Аварія, Індикація часу АПВ) для зміни параметрів RN-118 / RN-119 необхідно:

- на лицьовій панелі виробу одночасно короткочасно натиснути кнопки ВГОРУ і ВНИЗ, при цьому на дисплей відобразиться перший параметр головного меню (**5U-**);
- кнопками ВГОРУ (ВНИЗ) вибрати необхідний параметр;
- одночасно короткочасно натиснути кнопки ВГОРУ і ВНИЗ (на дисплей почне блиминута значення вибраного параметру);
- кнопками ВГОРУ (ВНИЗ) змінити значення параметру;
- для запису значення параметру одночасно короткочасно натиснути кнопки ВГОРУ і ВНИЗ, RN-118 / RN-119 переїде назад до меню.

При одночасному тривалому натисканні на кнопки ВГОРУ і ВНИЗ (більше 3 секунд) або за відсутності натискання на будь-яку з кнопок протягом 25 секунд RN-118 / RN-119 переїде до вихідного стану.

**Увага!** Після зміни параметру Тип реле («**ЕУР**») відбудеться автоматичний перезапуск виробу.

## Робота виробу

RN-118 / RN-119 може знаходитися в наступних станах:

- Нормальна робота (навантаження увімкнене, горить індикатор увімкнення навантаження, а на дисплей відображається значення контролюваної напруги);

- Аварія (навантаження вимкнене, індикатор увімкнення навантаження не горить, на дисплей відображається значення контролюваної напруги наближому режимі);

- Індикація часу АПВ (навантаження вимкнене, індикатор увімкнення навантаження не горить, на дисплей відображається час у секундах, що залишився до закінчення витримки часу АПВ, і горить індикатор **(ton)**). Після завершення часу АПВ виріб переїде до стану «Нормальна робота» за умови нормальног напруги на вході.

Виріб може працювати в чотирьох незалежних режимах:

- Реле напруги (параметр **ЕУР** встановлений в «**Г--**»): виріб переходить до стану «Аварія» при зниженні відносної напруги нижче Umin або при підвищенні відносної напруги вище Utmax;
- Реле мінімальної напруги (параметр **ЕУР** встановлений в «**Г-**»): виріб переходить до стану «Аварія» при зниженні відносної напруги нижче Umin;
- Реле максимальної напруги (параметр **ЕУР** встановлений в «**Г--**»): виріб переходить до стану «Аварія» при підвищенні відносної напруги вище Utmax;
- Реле часу із затримкою на увімкнення (параметр **ЕУР** встановлений в «**Г-т**»).

## Особливості першого увімкнення

Якщо RN-118 / RN-119 було зеструмлено, тоді після подання на вход нормальної напруги до часу АПВ додається час підготовки до роботи (0,3 – 0,4 с), а на дисплей короткочасно відображається напис **«5EA»**.

## Перегляд максимального та мінімального значення напруги

RN-118 / RN-119 фіксує максимальне та мінімальне значення напруги з моменту подання напруги живлення на виріб або з моменту останнього перегляду запам'ятованих значень.

Примітка - Після подання напруги живлення на виріб мінімальне значення напруги дорівнює нулю.

Незалежно від вихідного стану RN-118 / RN-119 (Нормальна робота, Аварія, Індикація часу АПВ) для перегляду максимального та мінімального значення напруги необхідно короткочасно натиснути кнопку ВГОРУ.

На дисплей поспільно відобразиться:

- код «**U--**» (протягом однієї секунди);

- максимальне значення напруги з моменту увімкнення виробу або з моменту останнього перегляду запам'ятованих значень (протягом двох секунд);  
- код «**U--**» (протягом однієї секунди);  
- мінімальне значення напруги з моменту увімкнення виробу або з моменту останнього перегляду запам'ятованих значень (протягом двох секунд).

Після перегляду старі значення стираються, а в якості початкового значення максимальної та мінімальної напруги буде використане поточне значення напруги на вході виробу.

## Автоматичне повторне увімкнення (АПВ)

Час АПВ задається значенням параметру «**ЕUn**».

Якщо RN-118 / RN-119 увімкнено як «Реле максимальної напруги» і було зеструмлено, тоді після подання на вход нормальної напруги витримка часу АПВ не відбувається. В інших режимах роботи виробу відлік часу АПВ починається з моменту подання живлення.

У всіх режимах роботи виріб переїде до стану «Нормальна робота» не раніше, ніж закінчиться час АПВ. Відлік часу АПВ починається з моменту виникнення аварії.

Під час відліку часу на дисплей відображається:

- діюче значення відносної напруги на ближайшому режимі, якщо RN-118 / RN-119 знаходиться у стані «Аварія»;
- час, що залишився до закінчення часу АПВ, якщо виріб знаходиться у стані «Індикація часу АПВ» (одночасно горить індикатор «**ЕUn**»).

## Режим «Реле напруги»

Навантаження підключається поспільно з контактами **C NO** (рис. 2 варіант 1).

Якщо RN-118 / RN-119 було зеструмлено або знаходилося у стані «Аварія», тоді після подання на вход нормальної напруги виріб переходить до стану «Нормальна робота» і контакти **C-NC** розмикаються, а контакти **C-NO** замикаються, навантаження підключається.

При зниженні відносної напруги нижче Umin на час більше ніж 7 секунд RN-118 / RN-119 переходить до стану «Аварія» і контакти **C-NC** замикаються, а контакти **C-NO** розмикаються, навантаження вимикається. При зниженні напруги нижче 145 В, виріб переходить до стану «Аварія» через 0,15 секунди.

Коли відносна напруга стане більше Umin на величину гістerezису, що становить 4 – 5 В, виріб знову переїде до стану «Нормальна робота».

При підвищенні відносної напруги вище Utmax на час більше 0,5 секунди або при імпульсному підвищенні напруги більше 420 В при тривалості імпульсу більше ніж 1,5 мс, RN-118 / RN-119 переходить до стану «Аварія» і контакти **C-NO** розмикаються, а контакти **C-NC** замикаються, навантаження вимикається.

При зниженні відносної напруги нижче Utmax на величину гістerezису, що становить 4 – 5 В, виріб повертається до стану «Нормальна робота».

## Режим «Реле мінімальної напруги»

Навантаження підключається поспільно з контактами **C NO** (рис. 2 варіант 1).

Якщо RN-118 / RN-119 було зеструмлено або знаходилося у стані «Аварія», тоді при поданні на вход нормальної напруги виріб переходить до стану «Нормальна робота»: контакти **C-NC** розмикаються, а контакти **C-NO** замикаються, навантаження підключається.

При зниженні відносної напруги нижче Umin на час більше ніж 7 секунд RN-118 / RN-119 переходить до стану «Аварія» і контакти **C-NC** замикаються, а контакти **C-NO** розмикаються, навантаження вимикається.

При зниженні відносної напруги нижче 145 В, виріб переїде до стану «Аварія» через 0,15 секунди.

Коли відносна напруга стане більше Utmin на величину гістerezису, що становить 4 – 5 В, виріб знову переїде до стану «Нормальна робота».

## Режим «Реле максимальної напруги»

Увага! В режимі «Реле максимальної напруги» навантаження RN-118 / RN-119 повинно бути підключено поспільно з контактами **C i NC** (рис. 2 варіант 2).

В режимі «Реле максимальної напруги» горить індикатор «**Г--**».

Після подання на вход RN-118 / RN-119 нормальної напруги положення відхилення контактів RN-118 / RN-119 не змінюються: контакти **C-NC** замкнені, а контакти **C-NO** розімкнені, навантаження підключається.

При підвищенні відносної напруги вище Utmax на час більше 0,5 секунди або при імпульсному підвищенні напруги більше 420 В при тривалості імпульсу більше ніж 1,5 мс, RN-118 / RN-119 переходить до стану «Аварія» і контакти **C-NC** розмикаються, а контакти **C-NO** замикаються, навантаження вимикається.

При зниженні відносної напруги нижче Umin на величину гістerezису, що становить 4 – 5 В, виріб повертається до стану «Нормальна робота».

## Реле часу із затримкою на увімкнення

Навантаження підключається поспільно з контактами **C i NO** (рис. 2 варіант 1).

Після подання на вход RN-118 / RN-119 напруги вище 164 В виріб через час АПВ переходить до стану «Нормальна робота»: контакти **C-NC** розмикаються, а контакти **C-NO** замикаються, навантаження підключається.

При зниженні відносної напруги нижче 145 В виріб переїде до стану «Аварія», контакти **C-NO** будуть розімкнені, а контакти **C-NC** замкнені, навантаження вимикнене.

## Заходи безпеки

Від'єднайте виріб від живлячої мережі при виконанні монтажних робіт і технічному обслуговуванні.

Не намагайтесь самостійно відкривати та ремонтувати виріб.

Не використовуйте виріб з механічними пошкодженнями корпусу.

Не допускайте попадання води на клеми і внутрішні елементи виробу.

При експлуатації і технічному обслуговуванні дотримуйтесь вимог «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Охорони праці при експлуатації електроустановок».

## Технічне обслуговування

Технічне обслуговування виробу повинно виконуватися кваліфікованими спеціалістами.

Рекомендована періодичність технічного обслуговування – кожні шість місяців.

Порядок технічного обслуговування:

- 1) перевірте надійність під'єднання проводів, за необхідності – затисніть із зусиллям 0,4 Н·м;
- 2) візуально перевірте цілісність корпусу, у випадку виявлення тріщин і відколів зніміть виріб з експлуатації і відправте на ремонт;
- 3) при необхідності пропріті ганчір'ям корпус виробу.

Для чищення не використовуйте абразивні матеріали та розчинники.

## Термін служби та гарантія виробника

Термін служби виробу 10 років. Після закінчення терміну служби зверніться до виробника.

Термін зберігання – 3 роки.

Гарантійний термін експлуатації виробу складає 5 років з дня продажу.

Протягом гарантійного терміну експлуатації (у разі відмови виробника) виробник виконує безкоштовно ремонт виробу.

**Увага!** Якщо виріб експлуатувався з порушенням вимог цього Керівництва з експлуатації, виробник має право відмовити у гарантійному обслуговуванні.

Гарантійне обслуговування здійснюється за місцем придбання або виробником виробу. Після гарантійного обслуговування виробу виконується виробником за діючими тарифами.

Перед відправкою до ремонту, виріб повинен бути упакований в заводську або іншу упаковку, яка виключає механічні пошкодження.

## Транспортування та зберігання

Виріб в упаковці виробника допускається транспортувати і зберігати при температурі від мінус 45 до +60°C і відносній вологості, не більше 80 %.

## Свідоцтво про приймання

RN-118 / RN-119 виготовлено і прийнято у відповідності з вимогами діючої технічної документації та визнано придатним до експлуатації.