



### Минимальное пространство, требуемое для прохождения воздуха

Высота стены на стороне выпуска воздуха = Менее 1200



		A
Жидкость	$\phi$ 6.4	95
	$\phi$ 9.5	85
Газ	$\phi$ 12.7	76

РАЗМЕРЫ A	
$B \leq 1200$	350
$B > 1200$	600

### Пространство, требуемое для установки на стороне подачи (мм)

