



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "26" 04 2017 року

№ 602-123-20-1/ 12640

Об'єкт експертизи: Теплохолодоносії «Defreeze», «Econord», «Econord K», «Econord Solar», «Econord Solar K», «Sunway»

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.6-36993892-001:2011 «Теплохолодоносії та водно-гліколеві розчини» із змінами до них 1, 2, 3

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.59.43-50.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Теплохолодоносії (незамерзаючі рідини) для автономних систем опалення, вентиляції чи охолодження, теплових насосів, сонячних колекторів чи геліосистем промислових та житлових будинків, Реалізація через роздрібні та оптові мережі

Країна-виробник: ТОВ «ЗІГРІВАЙ», Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21, а/с 123, тел. (044) 201-06-60, код за ЄДРПОУ 40150070; Адреса виробництва: Україна, 16601, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський Шлях

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ФОП Коробкін Д.О., Україна, 08298, Київська обл., м. Ірпінь смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6-а, кв.42, тел. +38(067) 2399746, код за ЄДРПОУ 2783208491

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: при використанні продуктів контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони здійснювати (ГДК, не більше, мг/м³): етиленгліколю – 5 («п+а», клас небезпеки – 3), пропіленгліколю – 7 («п+а», клас небезпеки – 3), що відповідає вимогам ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д., мг/м³): пропіленгліколю – 0,03 (клас небезпеки – 3), відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних речовин і біологічних факторів у повітрі».



чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безпеки труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; «Перелік гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.; б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Теплохолодоносії «Defreeze», «Econord», «Econord K», «Econord Solar», «Econord Solar K», «Sunway» відповідно до ТУ У 24.6-36993892-001:2011 «Теплохолодоносії та водно-гліколеві розчини» із змінами до них 1, 2, 3 відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.6-36993892-001:2011 «Теплохолодоносії та водно-гліколеві розчини» із змінами до них 1, 2, 3

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94 e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 6431 від 07 квітня 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
завідувач лабораторії випробувань  
транспортних засобів та продукції  
машинобудування

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М П



Захаренко М.І.