Tubi plastici Thermoline® per l'adduzione di acqua in impianti di riscaldamento.
Thermoline® plastic pipes for transporting water to heating systems.

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ» LLC «TCC «PIVDENTEST»

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ТИПА/CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1-YT.112107-19
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 21 листопада 2019 р. до 20 листопада 2024 р.
Срок действия
Term of validity is from

Продукція (тип) **Труби з зшитого поліетилену THERMOLINE (модельний ряд згідно додатку)**
Продукция (тип)
Production (type)

3917
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (ПКМУ № 1764 від 20.12.2006 р.): ДСТУ Б В.2.7-143:2007**
Соответствует требованиям
Comply with the requirements

Виробник (и) продукції **'Valsir S.p.A.', Localita Merlaro, 2, 25078, Vestone (BS), Італія**
Изготовитель (и) продукции
Producer (s)

Сертифікат видано **'Valsir S.p.A.', Localita Merlaro, 2, 25078, Vestone (BS), Італія**
Сертификат выдан
Certificate is issued on

Дані, необхідні для ідентифікації перевіреного типового зразка **Ідентифікаційні дані та опис конструкції наведені у додатку**
Данные, необходимые для идентификации проверенного типового образца
Given, necessary for authentication of the tested typical standard

Додаткова інформація **Оцінку відповідності проведено за модулем В у комбінації з модулем D. Сертифікат чинний за умови відсутності внесення змін до конструкції продукції. Сертифікат відповідності ISO 9001:2015 № CERT-00192-94-AQ-MIL-SINCERT від 21.05.2019 р., виданий «DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.», Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) – Italy.**
Дополнительная информация
Additionalinformation

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Товариства з обмеженою відповідальністю «Випробувально-сертифікаційний центр «ПІВДЕНТЕСТ», реєстраційний номер UA.TR.076. 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Європейська 7а, офіс 14, тел. (050) 486-22-92**
Сертификат выдан органом по оценки соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі **протоколу випробувань № 182/19 ВТпОВ від 30.10.2019 р., ВЦ ДП «СВЦОО», 03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (атестат акредитації № 2Н122 від 28.09.2018 р.); test report № 350718/2.1/133232 «SKZ - Testing GmbH», Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Wurzburg, Germany; звіту про перевірку та оцінку СУЯ**
На основании
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності **О.Г. Торба**
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body
підпис ініціали, прізвище

М.П.

Чинність сертифікату можна перевірити за тел. (050) 486-22-92

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1-YT.112107-19
Термін дії з 21 листопада 2019 р. до 20 листопада 2024 р.

ОПИС ВИРОБУ

Сертифікат поширюється на продукцію: Труби з зшитого поліетилену THERMOLINE, моделі: **VS0620001, VS0620003, VS0620007, VS0620011, VS0620017, VS0620041, VS0620303, VS0620307, VS0620311, VS0620317, VS0620407, VS0620411, VS0620417, VS0620507, VS0620511, VS0620907, VS0620911, VS0621012, VS0621016, VS0621041.**

Тип зразка: Труба з зшитого поліетилену THERMOLINE, моделі: VS0620003.

Технічний опис:

Матеріал труб	зшитий поліетилен
Діаметри	12-25 мм
Максимальна робоча температура	плюс 95 °C
Коефіцієнт теплового розширення	0,026 мм/мК

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ КОД 13429259 УКРАЇНА

Керівник органу з оцінки відповідності **О.Г. Торба**