



СЕРТИФІКАТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Дійсним підтверджується, що зразок опис якого наводиться нижче, був досліджений в Компанії

«BRANZ Ltd» по замовленню Компанії «Pyropanel Developments Pty Ltd», Льюїс Роуд 97, корпус 1, Південна Уоншерна ,Ваніта, VIC 3152, Австралія

Стандарти проведених випробувань: AS 1530.4-1997, SS 332: 2007 & BS 476: Part 22: 1987.

Назва зразка: Обмежувач відкриття дверей зовнішнього кріплення з використанням протипожежного дверного блоку Pyropanel.

Опис зразка: для зовнішнього монтажу з наступними дверними блоками Компанії «Pyropanel»:

- з дверними блоками Pyropanel FR та Pyrolite товщиною 48 мм
- з дверними блоками Pyropanel FR та Pyrolite товщиною 38 мм
- з дверними блоками Pandor товщиною 38 мм та 48 мм

Направленість: Дія факторів вогню з будь-якої сторони.

Повний опис тестування зразка та результатів тестування наведено у звітах та оцінках випробувань Компанії «BRANZ Ltd»:

Звіт про результати оцінювання впливу вогню «BRANZ FAR 4690»

Умови в лабораторії, зареєстрованій в IANZ (Головний орган акредитації Нової Зеландії), не дозволяють IANZ зробити висновок про оцінювання даної зареєстрованої лабораторії.

Дозвільним органам рекомендовано вивчати звіти випробувань до надання дозволів на продукти.

Результати оцінювання:

Елемент обладнання	Полотно дверей	Рівень вогнестійкості (хв.)
Зовнішня поверхня обмежувача відкриття дверей «Фантом»	Pyropanel FR або Pyrolite товщиною 48 мм	-/240/30
	Pyropanel FR або Pyrolite товщиною 38 мм	-/120/30
	Pandor товщиною 38 мм або 48 мм	-/60/30

Сертифікат виданий: 30 Червня 2017

Номер сертифікату: 752

Термін дії сертифікату: 30 Червня 2027

П. Чепмен

Старший інженер Компанії «BRANZ Ltd» з пожежних випробувань.



ACCREDITATION №: 37

Ця лабораторія визнана Головним міжнародним акредитаційним органом Нової Зеландії (IANZ). Описані в цьому документі випробування відповідають області акредитації лабораторії.

Національна асоціація випробувальних служб (NATA) та Міжнародна акредитаційна організація Нової Зеландії (IANZ) є уповноваженими сторонами для підписання Угоди про взаємне визнання ILAC



Для Компанії «BRANZ Ltd»

Стандарт на проведення випробувань вимагає зазначення наступного твердження: «Дійсний сертифікат надається лише для загальної інформації та не відповідає нормативним вимогам щодо підтвердження відповідності».