



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" 02 2019 року

№602-123-20-1/03446



Об'єкт експертизи: Панелі облицовальні і з'єднувальні деталі з полівінілхлориду типу "Сайдінг"

виготовлений у відповідності із: -

Код за УКТЗЕД 3925908000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво

Країна-виробник: ASKO SP. Z O.O. , Польща, 79007, UL. METALURGICZNA 17G, 20-234 LUBLIN

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТЗОВ "БРЕНД-ПОЛЬ", Україна, 79040, Львівська обл., місто Львів, вул. Патона, будинок 32, код за ЄДРПОУ: 31441746

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за вмістом шкідливих речовин, а саме концентраціями в атмосферному повітрі: формальдегіду (ГДК 0,003 мг/м³), вінілу хлористого (ОБРВ 0,005 мг/м³) у відповідності до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «"Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин, а саме концентраціями в атмосферному повітрі: формальдегіду - за РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», вінілу хлористого - за МУК 4.1.1957-05 "Газохроматографическое определение винилхлорида и ацетальдегида в воздухе" у відповідності до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". Використання згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Панелі облицовальні і з'єднувальні деталі з полівінілхлориду типу "Сайдінг"

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: Повинно бути надане маркування відповідно до вимог чинного законодавства. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих-якостей об'єкта експертизи.