

Програмування апарата (МІАН205)

Блок управління апарата дозволяє програмувати наступні параметри:





- «P00» - Тип котла
- «P01» - Використовуваний газ
- «P02» - Діапазон значень в системі ОП
- «P03» - Час затримки включення режиму ГВП при подаванні запиту
- «P04» - Інтервал повторення циклів апарата в ОП
- «P05» - Час відключення насосу, при переході в режим «OFF»
- «P06» - Час відключення насосу при завершенні режиму ГВП
- «P07» - Мінімальна потужність апарата
- «P08» - Максимальна потужність апарата в режимі ОП
- «P09» - Потужність на розпал
- «P10» - Час затримки запуску апарата в режимі ОП при переході з режиму ГВП
- «P11» - Телефонний контакт

Значення параметрів встановлених виробником






















Таблиця 1

Параметр	Бігермічний	Монотермічний	З бойлером	Одноконтурний	Опис параметрів
P00	00	01	02	04	Тип котла
P01	00	00	00	00	Використовуваний газ (00 = природний газ)
P02	00	00	00	00	Діапазон значень в системі ОП (00 = стандартний 35-80 °С)
P03	00	00	00	00	Час затримки включення режиму ГВП при подаванні запиту (00 = виключено)
P04	36	36	36	36	Інтервал повторення циклів апарата в ОП (36=180сек)
P05	36	36	36	36	Час відключення насосу, при переході в режим «OFF» (36=180сек)
P06	-	04	04	00	Час відключення насосу при завершенні режиму ГВП (04=20сек)
P07	20	20	20	20	Мінімальна потужність апарата
P08	60	60	60	60	Максимальна потужність апарата в режимі ОП
P09	40	40	40	40	Потужність на розпал
P10	00	00	00	00	Час затримки запуску апарата в режимі ОП при переході з режиму ГВП (00 = виключено)
P11	00	00	00	00	Телефонний контакт (00 = виключено)

Порядок програмування апарата

1. Встановіть вилку шнура в розетку, включіть апарат в режим «OFF», натисніть одночасно на кнопки «  » і «», утримуйте їх в цьому положенні до появи на дисплеї індикації «P00».



2. Виберіть потрібний Вам параметр, наступним чином, утримуючи кнопку «   » одночасно натискаючи кнопки або «    » або «   », при цьому, будуть виводитися на дисплеї такі параметри: «P00», «P01», «P02», «P03», «P04», «P05», «P06», «P07», «P08», «P09», «P10», «P11» потім знову «P00» і т.д.
3. Для того, щоб змінити вибраний Вами параметр необхідно увійти в програму натиснувши кнопку «   », при цьому на дисплеї відобразиться значення параметра (див. таблицю 1).
4. Для того, щоб змінити вибраний Вами параметр необхідно натискати кнопку «    », при цьому значення на дисплеї буде збільшуватись, а натискаючи кнопку «   » - значення на дисплеї буде зменшуватись.
5. Після досягнення потрібного значення параметра потрібно натиснути на кнопку «   », для того щоб зберегти налаштовані Вами значення параметру та виходу з програми.
6. Для зміни всіх необхідних Вам значень параметрів потрібно повторити дії починаючи з п.2.
7. Для виходу з режиму програмування потрібно натиснути одночасно на кнопки «    » і «   ».
8. У разі необхідності збільшення або зменшення потужності апарата у режимі ОП необхідно провести перепрограмування параметра програми «P08» з позиції 60 на позицію, яка враховує опалювальну площу та тепловтрати приміщення у відповідності з п.п. 1-7 цього розділу (див. рис. нижче).

