

ЯУР X - X - XXX X - XX XX

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 - УЗ, УЗ.1.

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254:

21 - IP 21;

54 - IP 54.

Подключение счетчика:

М - счетчик прямого включения;

по умолчанию - через трансформаторы тока.

Номинальный ток устройства:

100 - 100 А;

250 - 250 А;

400 - 400 А.

Тип распределения:

А - на автоматических выключателях;

П - на предохранителях;

по умолчанию - 1 группа предохранителей.

Тип вводного рубильника:

П - перекидной;

по умолчанию - разрывной.

Ящик учёта с рубильником.