СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЯУО Н 9 6 0Х - ХХ Х Х - ХХ ХХ

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 - У3,У3.1,УХЛ4.

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254:
- 21 - IP 21;
- 54 - IP 54.

Модификация по напряжению цепи управления:
- 4 - 220В,50Гц;
- 7 - 380В,50Гц.

Модификация по напряжению силовой цепи:
- 4 - 220В,50Гц;
- 7 - 380В,50Гц.

Модификация по току.

Типуправления:
- 1 - управление от таймера и фотореле;
- 2 - управление от фотореле;
- 3 - управление от таймера.

НКУ программного управления.

НКУ автоматического регулирования.

Конструктивное исполнение:
- Н - наружная установка (органы управления закрыты дверью);
- отсутствует - общепромышленное исполнение (органы управления на двери).

Ящик управления освещением.