

## ТЕПЛОСЧЕТЧИК QALCO (SKS-3)



КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  
QALCOMET HEAT 1.  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Часть 1

PRQH1V01

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ,  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
ПАСПОРТ

КАУНАС

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ предназначен для специалистов, осуществляющих монтаж, обслуживание, считывание показаний, контроль работы и поверку исполнения QALCOMET HEAT 1 теплосчетчика QALCO (SKS-3) (далее теплосчетчик).

При изучении теплосчетчика следует дополнительно ознакомиться с документацией на применяемые преобразователи расхода, давления и термопреобразователи сопротивления для измерения температур.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения.....	3
2. Технические данные.....	8
3. Комплект поставки.....	15
4. Устройство и работа.....	15
5. Маркирование и пломбирование.....	16
6. Безопасность эксплуатации.....	16
7. Подготовка к работе.....	17
8. Порядок эксплуатации.....	27
9. Проверка .....	40
10. Характерные неисправности и методы их устранения .....	40
11. Правила хранения и транспортирования .....	41
12. Гарантия изготовителя .....	41
13. Технические данные комплекта .....	42
14. Свидетельство о приемке .....	43
15. 42	
15. Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонтах, поверках .....	43

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. База данных для просмотра конфигурации и для ввода настроек параметров при инициализации и эксплуатации вычислителя.....	44
Приложение Б. Пределы относительной погрешности счетчика при измерении тепловой энергии в зависимости от типа применяемых преобразователей.....	49
Приложение В. Монтажные схемы.....	50
Приложение Г. Назначение контактов монтажной колодки вычислителя .....	55
Приложение Д. Габаритные и установочные размеры вычислителя. ....	56
Приложение Е. Монтажные схемы и габаритные, установочные и присоединительные размеры термопреобразователей сопротивления.....	58

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Теплосчетчики **QALCO (SKS-3)** предназначены для измерений, контроля и учета тепловой энергии и параметров теплоносителя в системах теплоснабжения (а также охлаждения) у производителя и потребителя и служат для обеспечения коммерческого учета теплоснабжения (теплопотребления) и параметров горячего и холодного водоснабжения.

Область применения – источники теплоты, предприятия тепловых сетей, тепловые пункты, объекты потребления (здания) промышленного, коммунального и бытового назначения.

Теплосчетчик обеспечивает возможность программного конфигурирования схемы измерения и алгоритмов расчета. Возможные схемы измерения представлены в таблице 1.2.

Конструктивное исполнение **QALCOSONIC HEAT 1** - это вычислитель теплосчетчика или (зависимо от комплектации) составной теплосчетчик комплекте с расходомерами с импульсным выходом ультразвуковыми QALCOSONIC FLOW 2 или электромагнитными QALCOMAG FLOW 1 и преобразователями температуры (технические описания и инструкции по эксплуатации на расходомеры поставляются отдельно - в комплекте с расходомерами). Возможные схемы измерения представлены в таблице 1.

Многоканальные теплосчетчики предназначены для измерений, контроля и учета тепловой энергии и параметров теплоносителя в закрытых и открытых водяных системах теплоснабжения у производителя и потребителя и служат для обеспечения коммерческого учета теплоснабжения (теплопотребления) и параметров горячего и холодного водоснабжения.

Теплосчетчики обеспечивают измерения по двум тепловым системам и рассчитаны на работу совместно с первичными преобразователями расхода, объема, температуры и давления, указанными в таблице 5. В зависимости от комплектации, теплосчетчики состоят из тепловычислителя (далее вычислитель), к которому могут подключаться:

- до 5 преобразователей расхода (объема) с выходным числоимпульсным или частотным сигналом (электромагнитного, ультразвукового или механического принципа действия),

- до 5 термопреобразователей сопротивления с характеристикой Pt500, 500П,

- до 2 преобразователей давления с выходным сигналом тока 0-5 mA, 0-20 mA, 4-20 mA,

Распределение преобразователей по системам измерений:

Система	Допускаемые схемы измерения	Подключаемые преобразователи	
		расхода	температуры
1	U0, U1, U2, U3, A1, A2, A3, A4	V1, V2	T1, T2, T5
2	U0, U1, U2, A1, A3	V3, V4, V5	T3, T4

Теплосчетчик обеспечивает возможность программного конфигурирования системы измерения и алгоритмов расчета с учетом вида контролируемой теплосистемы и набора используемых преобразователей расхода, температуры и давления по схемам измерений:

Схемы измерений	Условное обозначение схемы*
Для измерений расхода, температуры и давления	U0
Для систем теплоснабжения закрытого типа	U1
Преобразователь расхода в подающем трубопроводе	
Для систем теплоснабжения закрытого типа.	U2
Преобразователь расхода в обратном трубопроводе	
Для систем теплоснабжения закрытого типа.	U3
Преобразователь расхода в центре магистрали отопления	
Для систем теплоснабжения открытого типа.	A1
Преобразователи расхода в подающем и обратном трубопроводах	
Для систем теплоснабжения открытого типа для учета отпущеной тепловой энергии и для систем закрытого типа. Преобразователи расхода в подпиточном и обратном трубопроводах	A2
Для систем горячего водоснабжения	A3
Для систем теплоснабжения открытого типа для учета отпущеной тепловой энергии и для систем закрытого типа. Преобразователи расхода в подпиточном и подающем трубопроводах	A4

## Схемы измерений и алгоритмы вычислений тепловой энергии

Таблица 1. Схемы измерений, их назначение и алгоритмы вычисления тепловой энергии

Для системы 1		Для системы 2	
U0	 $E1 = M1(h_{T1}-h_{T2}) + (M1 \cdot M2)(h_{T1}-h_{T5})$ равнно: $E1 = M1(h_{T1}-h_{T2}) + (M1 \cdot M2)(h_{T2}-h_{T5})$ $E3 = M2(h_{T1}-h_{T2})$	A3	 $E1 = M1(h_{T1}-h_{T2})$ $E3 = (M1 \cdot M2)(h_{T1}-h_{T5})$
U1	 $E1 = M1(h_{T1}-h_{T2})$ $E3 = M1(h_{T1}-h_{T2}) + M2(h_{T1}-h_{T2})$	A4	 $E1 = M2(h_{T1}-h_{T2}) + (M1 \cdot M2)(h_{T1}-h_{T5})$ $E3 = (M1 \cdot M2)(h_{T1}-h_{T5})$
U2	 $E1 = M2(h_{T1}-h_{T2})$ $E3 = M1(h_{T1}-h_{T2})$	A5	 $E1 = M1(h_{T1}-h_{T2}) + M2(h_{T1}-h_{T2})$ $E3 = M1(h_{T1}-h_{T2}) + M2(h_{T1}-h_{T2})$
U3	 $E1 = M1(h_{T1}-h_{T2})$	A6	 $E1 = M1(h_{T1}-h_{T2})$ $E3 = M1(h_{T1}-h_{T2}) + M2(h_{T1}-h_{T2})$
Для измерений расхода, температуры и давления		Для измерений расхода, температуры и давления	
Для систем теплообменника открытого типа		Для систем теплообменника закрытого типа	
Преобразователи расхода в подающем и обратном трубопроводах		Преобразователи расхода в подающем и обратном трубопроводах	
Для систем теплообменника открытого типа		Для систем теплообменника закрытого типа	
для учета отпускаемой тепловой энергии		для учета отпускаемой тепловой энергии	
Преобразователи расхода в подпиточном и обратном трубопроводах		Преобразователи расхода в подпиточном и обратном трубопроводах	
Для систем теплообменника закрытого типа		Для систем теплообменника закрытого типа	
для измерений расхода в подающем трубопроводе		для измерений расхода в обратном трубопроводе	
Для систем теплообменника открытого типа		Для систем теплообменника открытого типа	
для измерений расхода в подающем и обратном трубопроводах		для измерений расхода в подающем и обратном трубопроводах	
Для систем теплообменника закрытого типа		Для систем теплообменника закрытого типа	
для измерений расхода в обратном трубопроводе		для измерений расхода в обратном трубопроводе	
Для систем теплообменника открытого типа		Для систем теплообменника открытого типа	
с подогревкой горячей воды для учета израсходованной тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения		с подогревкой горячей воды для учета израсходованной тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения	
Преобразователи расхода на обратном от теплообменника системы отопления и обратном от теплообменника ГВС трубопроводах		Преобразователи расхода на обратном от теплообменника ГВС трубопроводах	
Для систем горячего водоснабжения		Для систем горячего водоснабжения	

Адаптация теплосчетчика к конкретным условиям применения, в зависимости от типа системы теплоснабжения, алгоритма вычисления тепловой энергии, производится на месте установки оператором, что позволяет легко адаптировать к изменившимся условиям на объекте (смена преобразователей или их замена). Схемы измерений и алгоритмы вычислений тепловой энергии в системах отопления представлены в таблице 1.

Преобразователи расхода, температуры и давления, не используемые при измерении тепловой энергии, могут применяться для контроля других параметров. Массовый расход вычисляется по результатам измерений объемного расхода и температуры теплоносителя на трубопроводе.

Теплосчетчик соответствует требованиям EN1434, ДСТУ 3339-96 и «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя».

Климатический класс эксплуатации С (по EN 1434).

Степень защиты вычислителя IP65.

Условное обозначение исполнения QALCOMET HEAT 1 теплосчетчика при заказе:

**Теплосчетчик QALCOMET HEAT 1 – K6 – 1 – 1 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 1 – 1 – 1 – 11 – 1**

**Исполнение**

Страна: Украина

Условное обозначение схемы для системы 1:

Усл. обозначение	Код	Усл. обозначение	Код
U0	1	A1	5
U1	2	A2	6
U2	3	A3	7
U3	4	A4	8

Условное обозначение схемы для системы 2:

Усл. обозн.	Код	Усл. обозн.	Код	Усл. обозн.	Код
U0	1	U2	3	A3	7
U1	2	A1	5	Нету	0

Тип 1-ого преобразователя расхода.

Типы и им соответствующие коды представлены в табл. 1.3а и 1.3б

Тип 2-ого преобразователя расхода.

Типы и им соответствующие коды представлены в табл. 1.3а и 1.3б

Тип 3-его преобразователя расхода.

Типы и им соответствующие коды представлены в табл. 1.3а и 1.3б

Тип 4-ого преобразователя расхода.

Типы и им соответствующие коды представлены в табл. 1.3а и 1.3б

Тип 4-ого преобразователя расхода.

Типы и им соответствующие коды представлены в табл. 1.3а и 1.3б

Типы термопреобразователей сопротивления и комплект поставки:

	Код
TP (схема подключения - 2-проводная)	1
PL с гильзами (схема подключения - 2-проводная)	4
PL (схема подключения - 2-проводная)	5
PL с гильзами (схема подключения - 4-проводная)	6
PL (схема подключения - 4-проводная)	7
Не комплектовать (Pt500, схема подключения - 4-проводная)	8
Не комплектовать (Pt500, схема подключения - 2-проводная)	0

Интерфейс внешней связи:

Тип	Код	Тип	Код	Тип	Код
M-bus	1	MODBUS RS485	5	RS485	8
RS232	3	Универсальный с токовыми вых.	6	Нету	0
Радиомодуль	4	Универсальный с импульсными вых	7		

Напряжение питания:

	Код
Для вычислителя 3,6 V, для преобразователя расхода 3,6 V	1
Для вычислителя 3,6 V, для преобразователя расхода 220 V	2
Для вычислителя 3,6 V, для преобразователя расхода 18 V	3
Для вычислителя 3,6 V, для преобразователя расхода 3,6 V	4
Для вычислителя 3,6 V, без преобразователя расхода	5
Для вычислителя 220 V, для преобразователя расхода 220 V	6
Для вычислителя 220 V, для преобразователя расхода 18 V	7
Для вычислителя 220 V, для преобразователя расхода 3,6 V	8

Длина присоединительных кабелей для подключения преобразователей:

Длина	Код	Длина	Код	Длина	Код	Длина	Код
3 м	01	15 м	04	60 м	07	125 м	10
5 м	02	20 м	05	80 м	08	150 м	11
10 м	03	40 м	06	100 м	09	175 м	12

Не комплектовать

Монтажный комплект для подключения преобразователей расхода:

	Код
Со сварным соединением (QALCOMAG FLOW 1)	1
С фланцевым монтажным соединением стандартной длины (QALCOMAG FLOW 1)	2
С фланцевым монтажным соединением (QALCOMAG FLOW 1, QALCOSONIC FLOW 2)	3
С резьбовым монтажным соединением (QALCOMAG FLOW 1, QALCOSONIC FLOW 2)	4
Не комплектовать	0

**Таблица 1.3а. Коды для преобразователей расхода QALCOSONIC FLOW 2**

Ду	Минимальный расход $q_i$ , м <sup>3</sup> /ч	Номинальный расход $q_p$ , м <sup>3</sup> /ч	Максимальный расход $q_s$ , м <sup>3</sup> /ч	Тип соединения	Монтажная длина, мм	Код
15.1	0,006	0,6	1,2	G3/4B	110	01
15.2	0,01	1	2	G3/4B	110	02
15.3	0,006	1,5	3	G3/4B	110	33
15	0,015	1,5	3	G3/4B	110	03
20.3	0,006	0,6	1,2	G1 B	190	12
20.3	0,006	0,6	1,2	DN20	190	16
20.4	0,01	1	2	G1 B	190	13
20.4	0,01	1	2	DN20	190	17
20.5	0,006	1,5	3	G1 B	190	44
20.5	0,006	1,5	3	DN20	190	48
20.6	0,015	1,5	3	G1 B	190	14
20.6	0,015	1,5	3	DN20	190	18
20.2	0,015	1,5	3	G1 B	130	20
20.1	0,01	2,5	5	G1 B	130	34
20.7	0,01	2,5	5	G1 B	190	45
20.7	0,01	2,5	5	DN20	190	49
20	0,025	2,5	5	G1 B	130	04
20.8	0,025	2,5	5	G1 B	190	15
20.8	0,025	2,5	5	DN20	190	19
25.1	0,035	3,5	7	G1 B	260	05
25.1	0,035	3,5	7	DN25	260	10
25.2	0,024	6	12	G1 1/4B	260	36
25.2	0,024	6	12	DN25	260	41
25	0,06	6	12	G1 1/4B	260	06
25	0,06	6	12	DN25	260	11
32	0,035	3,5	7	DN 32	260	27
32.1	0,024	6	12	DN 32	260	28
40	0,1	10	20	G2 B	300	07
40	0,1	10	20	DN 40	300	08
40.1	0,04	10	20	G2 B	300	37
40.1	0,04	10	20	DN 40	300	38
50.1	0,06	15	30	DN50	270	39
50	0,15	15	30	DN50	270	09
65	0,25	25	50	DN65	300	21
65.1	0,1	25	50	DN65	300	51
80	0,4	40	80	DN80	350	22
80.1	0,16	40	80	DN80	350	52
100.1	0,6	60	120	DN100	350	23
100	2,8	140	280	DN100	350	24
100.2	0,24	60	120	DN100	350	53
150	6,4	250	630	DN150	500	25
200	6,4	250	1100	DN200	500	26
Не комплектовать						00

**Таблица 1.3б. Коды для преобразователей расхода QALCOMAG FLOW 1**

Ду	Минимальный расход $q_i$ , м <sup>3</sup> /ч	Номинальный расход $q_p$ , м <sup>3</sup> /ч	Максимальный расход $q_s$ , м <sup>3</sup> /ч	Тип соединения	Код
20	0,04	6	10	(без монтажного комплекта)	95
20	0,04	6	10	DN20	81
20.1	0,04	6	10	Gl B	82
20.2	0,04	6	10	DN20 (со сварным соединением)	83
25	0,06	10	15	(без монтажного комплекта)	96
25	0,06	10	15	DN25	84
25.1	0,06	10	15	Gl 1/4B	85
25.2	0,06	10	15	DN25(со сварным соединением)	86
32	0,1	15	25	(без монтажного комплекта)	97
32	0,1	15	25	DN32	87
32.1	0,1	15	25	Gl 1/2B	88
32.2	0,1	15	25	DN32(со сварным соединением)	89
50	0,26	40	65	(без монтажного комплекта)	90
50	0,26	40	65	DN50	98
50.2	0,26	40	65	DN50(со сварным соединением)	91
80	0,6	100	150	DN80	92
100	1	150	250	DN100	93
150	2	320	500	DN150	94

**Примечание:** Примеры условных обозначений составных частей теплосчетчика (выбранных из списка в разделе 3) при их заказе приведены в соответствующей нормативно технической документации на них.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 2.1. Общая информация

В этом разделе представлены технические данные только на вычислитель. Технические данные составных частей теплосчетчика (выбранных из списка в разделе 3) представляются в соответствующей нормативно технической документации на них.

Погрешности измерений тепловой энергии составных теплосчетчиков, в зависимости от применяемых преобразователей расхода и температуры, представлены в приложении Б. Оценка погрешности измерений производится по МИ 2553-99.

### 2.2. Вычисление тепловой энергии

2.2.1. Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при измерении тепловой энергии

$$\pm (0,5 + \Delta\Theta_{\min} / \Delta\Theta) \%$$

Здесь:  $\Delta\Theta$  – значения разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (°C);

$\Delta\Theta_{\min}$  – минимальное значение диапазона измерения разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (K),

Пределы погрешности измерения тепловой энергии с учетом погрешности применяемых преобразователей представлено в таблице Б1 приложения Б

2.2.2. Вычисление тепловой энергии производится в соответствии с формулами, представленными в таблице 1.

Энергия вычисляется по значениям давления\*:

- заданными индивидуально для каждой системы измерения\*;
- измеренным (1-ый канал измерения давления соответствует подающий трубопровод, 2-ой – обратный трубопровод).

Применяемые алгоритмы вычисления тепловой энергии (индивидуально для каждой системы измерения)\*:

- *стандартный* расход измеряется по направлению потока (положительные значения), энергия вычисляется без ограничений,
  - *специальный* расход измеряется по направлению потока (положительные значения), энергия вычисляется:
    - a) если измеренные значения расхода превышают максимальный предел ( $q_{max}$ ) - по запрограммированным значениям максимального расхода;
    - b) если измеренные значения расхода меньше минимального предела ( $q_{min}$ ) - по запрограммированным значениям минимального расхода,
    - c) если разность температур меньше минимального предела ( $\Delta\Theta_{min}$ ) - по запрограммированным значениям минимального предела (для системы 1 -  $\Theta_1-\Theta_2$ , для системы 2 -  $\Theta_3-\Theta_4$ )
- Если значение параметра находится вне диапазона измерений, прекращается учет времени работы.

**Примечание.** Специальный алгоритм вычисления тепловой энергии может быть использован только при обоюдном согласии поставщика и потребителя, оформленном в Договоре о теплоснабжение.

- *Зимний/летний* расход во втором канале измеряется по направлению и против направления потока (положительные и отрицательные значения), энергия вычисляется оценивая знак потока без ограничений (только для схемы А1 1-ой системы измерения).

Потребляемая тепловая энергия вычисляется нарастающим итогом через каждые десять секунд по количеству принятых импульсов расхода (или после каждого импульса, если период повторения импульсов более 10 с) и по значениям температур, измеренным в течение этого периода. Формулы вычисления тепловой энергии представлены в таблице 1.

### 2.3. Измерение температуры

- количество каналов измерения*	1...5
- характеристики термопреобразователей сопротивления**	Pt500, 500П
- пределы абсолютной погрешности измерения температуры теплоносителя без учета погрешности преобразователей	не более $\pm 0,3$ °C
- пределы абсолютной погрешности измерения температуры теплоносителя с учетом погрешности применяемых преобразователей представлено в таблице Б2 приложения Б	
- линия связи с каждым ТС**	четырехпроводная, двухпроводная
- длина линии связи:	
- четырехпроводная схема подключения	до 200 м
- двухпроводная схема подключения	до 5 м
- диапазон измерения температуры	0...180 °C
- диапазон индикации температуры	-40...180 °C
- диапазон измерения разностей температур $\Theta_1-\Theta_2$ и $\Theta_3-\Theta_4$	3...150 K (2...150 K – по спец. заказу)
- цена деления индикатора	0,1 °C
- регистрация отказных состояний (ошибок)	$\Theta > 180$ °C (или обрыв в линии подключения ТС), $\Theta < -40$ °C

(или короткое замыкание в линии подключения ТС),  
мин. значение разности температур  $\Theta 1-\Theta 2$   
или  $\Theta 3-\Theta 4$  меньше заданной  $\Delta\Theta_{min}.$ \*

Для схем измерения А1 и А3 температура холодной воды  $\Theta 5$  может быть запрограммирована как константа. В этом случае для получения потребленной энергии измеренная энергия должна быть скорректирована в соответствии с ГОСТ Р 8.592-2002 с учетом измеренной на источнике температуры холодной подпиточной воды.

#### 2.4. Измерение расхода

- количество импульсных входов\*
- вес импульса\*
- фильтр помех на входе\*
- длина линии связи с каждым ПР
- измерение потока обратного направления (при помощи сигнала направления)\*
- регистрация отказных состояний (ошибок)

1...5  
программируемый  
программируемый  
до 200 м (см. табл. 2)

предусмотрено для 2-ого канала расхода  
короткое замыкание в линии, выключен  
ПР (или log.0) более 2 с\*,  
значение расхода превышает  
максимальный допускаемый предел \*\*,  
значение расхода меньше минимального  
допускаемого предела  
 $m^3$  или т (только для 1...4 канала)

- единицы измерения
- максимальное допускаемое значение частоты следования входных импульсов и минимальное допускаемое значение длительности импульса (или паузы)

в зависимости от длины линии связи и от типа входных импульсов:

Таблица 2

Тип входных импульсов	Длина линии связи, м	Максимальное значение частоты следования входных импульсов, Гц	Минимальное допускаемое значение длительности импульса (или паузы), мс
Активные импульсы	до 200	1000	0,5
Пассивные импульсы (транзисторный ключ или механический контакт)	до 10	200	2,5
	до 100	10	50

Примечание: \* - требуемый вариант выбирает потребитель при инициализации вычислителя  
\*\* - требуемый вариант выбирает потребитель при заказе счетчика.

#### 2.5. Измерение давления

- количество каналов измерения \*
  - единицы измерения
  - приведенная погрешность без учета погрешности преобразователей
  - пределы погрешности измерения давления с учетом погрешности применяемых преобразователей представлено в таблице Б3 приложения Б.
  - нижний предел измерения
  - верхний предел измерения\*
  - токовые входные сигналы\*
- 0...2  
кПа  
не более  $\pm 0,5$  % от верхнего предела измерения
- 0 кПа  
программируемый  
0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА

#### 2.6. Измерение времени

- погрешность измерения времени
- вычислитель обеспечивает ведение календаря и времени,

не более  $\pm 0,01$  %

- учитывает время работы при включенном питании вычислителя
- учитывает время работы вычислителя, при нормальной работе хотя одной системы вычислителя,
- учитывает время нормальной работы 1-ой и 2-ой системы,
- учитывает время неисправности (ошибки измерения), при выходе из строя хотя бы одного преобразователя расхода или температуры,
- учитывает время неисправности в системах 1 и 2 отдельно
- учитывает время измерения, когда значения расхода превышают верхний допускаемый предел для каналов измерений q1...q5,
- учитывает время измерения, когда значения расхода меньше нижнего допускаемого предела для каналов измерений q1...q5,
- учитывает время измерения, когда значения разности температур Θ1-Θ2 и Θ3-Θ4 меньше нижнего допускаемого предела
- цена деления младшего разряда:
  - для индикации реального времени 1 с;
  - для индикации других значений времени 0,01 ч;
- время подсчитывается не менее 10 лет при перерывах питания.

## 2.7. Индикатор

Жидкокристаллический, имеющий 8 мест для индикации значений физических величин и имеющий спец. указатели, для индикации единиц измерений и режимов работы.

На индикатор выводится:

- текущие и итоговые показания величин\* (таблица 4);
- архивные показания величин\* (таблица 4);
- информация о установленных настроек параметрах (см. рис.8.7);
- информация о выводе на принтер отчетов измерений. (см. п.8.5);

**Примечание:**\* - требуемый вариант выбирает потребитель при инициализации вычислителя.

\*\* - требуемый вариант выбирает потребитель при заказе счетчика.

Цена деления младшего разряда, в зависимости от заданных максимальных значений расхода, представлена в таблице 3.

Таблица 3

Заданные максимальные значения расхода, м <sup>3</sup> /ч	Цена деления младшего разряда объема (массы), м <sup>3</sup>	Цена деления младшего разряда тепловой энергии, МВтч, Гкал, ГДж	Максимальное значение мощности, МВт
≤ 5 м <sup>3</sup> /ч	0.001	0.0001	3
≤ 50 м <sup>3</sup> /ч	0.01	0.001	30
≤ 500 м <sup>3</sup> /ч	0.1	0.01	300
> 500 м <sup>3</sup> /ч	1	0.1	3000

## 2.8. Измеряемые величины представлены в таблице 4.

Таблица 4

Условное обозначение	Наименование	Емкость индикатора, единицы измерения, пределы измерения	Хранение показаний величин в архиве
Интегральные -итоговые			
ΣE	Тепловая энергия (сумма E1+E2)	8 знакомест, MWh,Gcal,GJ*	Абсолютные значения и накопленные значения величин за
E1	Тепловая энергия в системе 1		
E2	Тепловая энергия в системе 2		
E3	Тепловая энергия израсходованная для отопления в системе 1		

V1(M1)	Объем (масса)* воды в трубопроводе 1	8 знакомест, m <sup>3</sup> (t)	часы, месяцы, сутки
V2 (M2)	Объем (масса)* воды в трубопроводе 2	8 знакомест, t	Абсолютные значения и накопленные значения величин за часы, месяцы, сутки
-M2	Объем (масса)* воды обратного направления в трубопроводе 2 (летний режим)	8 знакомест, t	
M1-M2	Разность масс воды 1-ого и 2-ого канала измерения*	8 знакомест, t	
V3 (M3)	Объем (масса)* воды в трубопроводе 3	8 знакомест, m <sup>3</sup> (t)	
V4 (M4)	Объем (масса)* воды в трубопроводе 4	8 знакомест, t	
M3-M4	Разность масс воды 3-ого и 4-ого канала измерения	8 знакомест, t	
t <sub>d1</sub>	Время нормальной работы 1-ой системы	8 знакомест, 0,01 h	
t <sub>d2</sub>	Время нормальной работы 2-ой системы		
t <sub>Σ</sub>	Время работы, суммарное		
Er <sub>Σ</sub>	Ошибки измерения, общие	3 знакоместа	
Er <sub>1</sub>	Ошибки измерения расхода	5 знакомест	
Er <sub>2</sub>	Ошибки измерения температуры	5 знакомест	
V5	Объем воды в трубопроводе 5	8 знакомест, m <sup>3</sup>	-----
<b>Мгновенные - текущие</b>			
ΣP	Тепловая мощность полная (P1 + P2)		
P1	Тепловая мощность в системе 1	5 знакомест, kW	-----
P2	Тепловая мощность в системе 2		
P3	Тепловая мощность в системе 1, израсходованная для отопления		
q1	Расход воды в трубопроводе 1	5 знакомест, m <sup>3</sup> /h	-----
q2	Расход воды в трубопроводе 2		
q3	Расход воды в трубопроводе 3		
q4	Расход воды в трубопроводе 4		
q5	Расход воды в трубопроводе 5		
Θ1	Температура воды в трубопроводе 1	0-160 °C	Усредненные значения величин за часы, сутки, месяцы
Θ2	Температура воды в трубопроводе 2	- 40,00 ...+160,00 °C	
Θ1-Θ2	Разность температур воды Θ1-Θ2	3- 160 °C ± (0...160,00) °C	
Θ3	Температура воды в трубопроводе 3	0-160 °C	
Θ4	Температура воды в трубопроводе 4	- 40,00 ...+160,00 °C	
Θ3-Θ4	Разность температур воды Θ3-Θ4	3- 160 °C ± (0...160,00) °C	
Θ5	Температура воды в трубопроводе 5	0-160 °C - 40,00 ...+160,00 °C	-----
p1	Давление воды в трубопроводе 1	0 - 2500,0 kPa	Усредненные значения вели- чин за часы, сутки, месяцы
p2	Давление воды в трубопроводе 2		

## 2.9. Регистрация и хранение показаний величин

Вычислитель обеспечивает регистрацию архивных и итоговых показаний величин в энергонезависимой памяти. Архивные показания величин формируются за часы, сутки и месяцы:

- итоговые показания величин (таблица 4),
- абсолютные значения и накопленные значения величин за часы, месяцы, сутки (таблица 4),
- усредненные значения величин за часы, сутки, месяцы (таблица 4),
- коды ошибок (см. п. 8.2.1) за часы, сутки и месяцы,

Архив рассчитан на период:

- до 36 мес - для хранения среднесуточных и среднемесячных показаний величин,
- до 3,5 последних мес. (2600 ч) для хранения среднечасовых показаний величин.

## 2.10. Интерфейсы вычислителя

Для считывания измеренных значений, контроля состояния вычислителя и для печатания отчетов применяют интерфейсы:

- оптический порт (на лицевой панели вычислителя) по требованиям EN 611079 (IEC 1107),
- два программируемые\* импульсно-частотные выходы (3,6 В, до 2mA),
- релейный выход 220 В, 2A, программируемый\* (только для вычислителей с питанием от сети переменного тока) для функции регулирования или сигнализации (см. п.2.11, п.2.12),
- два токовые выходы\* 0-20 mA или 4-20 mA (комплектуется дополнительный модуль, только для вычислителей с питанием от сети переменного тока),
- интерфейс \* M-bus, CL или RS-232 (комплектуется дополнительный модуль по заказу),
- интерфейс \* RS-485 (комплектуется дополнительный модуль по заказу),
- интерфейс \* MODBUS RS-485 (комплектуется дополнительный модуль по заказу).
- радиоинтерфейс \* (комплектуется дополнительный модуль по заказу).

Импульсный/частотный выход в импульсном режиме программируется пользователем для выдачи импульсов тепловой мощности (SP, P1, P2, P3), расхода (q1, q2, q3, q4, q5), температуры ( $\Theta_1$ ,  $\Theta_2$ ,  $\Theta_3$ ,  $\Theta_4$ ,  $\Theta_5$ ) или давления (p1, p2). Нулевое значение частоты (или минимальное значение тока) соответствует нулевому значению параметра. Значение 1000 Гц (или максимальное значение тока) соответствует максимальному значению параметра (расхода -  $q_{max}$ , температуры- 160 °C, давления -  $p_{max}$ , мощности-  $q_{max} \cdot 100$  [kВт], здесь  $q_{max}$  – Максимальное допускаемое значение расхода [ $m^3/ч$ ]).

## 2.11. Функция регулирования

2.11.1. Вычислитель производит управление регулирующим клапаном (сервоприводом):

- поддерживает значения параметра в пределах заданного диапазона,
- выполняет функцию ограничения максимального значения параметра по заранее запрограммированному значению.
- выполняет функцию ограничения минимального значения параметра по заранее запрограммированному значению.

2.11.2. Регулируемый параметр выбирается из ряда:

- тепловая мощность (P1...P3),
- расход (q1...q5),
- температура ( $\Theta_1$ ... $\Theta_5$ ),
- разность температур ( $\Theta_1$ -  $\Theta_2$  или  $\Theta_3$ - $\Theta_4$ ),
- давление (p1 или p2).

2.11.3. Скорость регулирования выбирается из ряда (0...999) с.

2.11.4. Регулирование осуществляется при помощи сервопривода. Требуемые параметры применяемых сервоприводов:

- два входа (для сигнала закрытия и сигнала открытия),
- максимально допускаемый ток - 2 A,
- напряжение 220 В,
- полный ход (0...999) с.

## 2.12. Режим аварийной сигнализации

2.12.1. В случае, когда не применяется функция регулирования, релейный выход служит для оповещения о нарушении допустимых диапазонов измеряемых параметров. Выбирается любой параметр из представленных в п. 2.11.2.

Сигнализация включается при следующих условиях:

- значение параметра вне диапазона измерений,
- значение параметра превышает максимальный допускаемый предел,
- значение параметра меньше минимального заданного предела

2.12.2. Параметры релейного выхода: ток до 2 A, напряжение до 220 В.

## **2.13. Питание вычислителя:**

- от сети переменного тока
- от внутренней литиевой батареи, D

AC (50±2) Гц, 220 В  $^{+10}_{-15}$  %,  
потребляемая мощность, не более 15 ВА.  
напряжение 3,6 В,  
емкость 13 Ah - только для вычислителя  
на 12 лет  
или:  
- для вычислителя и для до 2 ультразву-  
ковых преобразователей расхода - на 6 лет.

## **2.14. Питание преобразователей**

- вычислитель формирует напряжение питания  
для преобразователей расхода или давления  
(только для вычислителей с питанием от  
сети переменного тока)

+18 В ± 10 %,

суммарный ток нагрузки до 300 мА

- 2.15. Габаритные размеры
- 2.16. Масса
- 2.17. Средний срок службы
- 2.18. Время готовности (прогрева) к работе
- 2.19. Условия эксплуатации:
  - температура окружающей среды
  - относительная влажность окружающей среды
  - атмосферное давление
- 2.20. Степень защиты корпуса
- 2.21. Климатический класс эксплуатации

не более 159 мм x 52 мм x 142 мм  
не более 0,5 кг.  
не менее 12 лет  
не более 5 мин.

от 5 °C до 55 °C,  
до 93 %,  
от 86 кПа до 106,7 кПа,  
IP65  
С (по EN 1434).

**Примечание:** \*- требуемый вариант выбирает потребитель при инициализации вычислителя.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 5

Наименование, условное обозначение	Количество, шт.
Теплосчетчик QALCO (SKS-3) в составе:	
1. Электронный блок QALCOMET HEAT 1 (вычислитель)	1
2. Преобразователи расхода, ультразвуковые QALCOSONIC FLOW 2 **	1...5*
3. Преобразователи расхода, электромагнитные QALCOMAG HEAT 1 **	1...5*
4. Преобразователи давления **	2*
5. Преобразователи температуры PL (для $D_u > 20$ )**	1...5*
6. Преобразователи температуры TP (для $D_u < 25$ )**	1...5*
7. Батарея 3,6 В	1*
8. Модуль питания от сети (220 В)	1*
9. Модуль SKS-43 интерфейса M-bus	1*
10. Модуль SKS-45 (или SKU-45) универсального интерфейса (M-bus, CL или RS-232 и два токовые выходы)	1*
11. Модуль SKU-46) универсального интерфейса (M-bus, CL или RS-232 и два импульсные выходы)	1*
12. Модуль SKS-48 интерфейса RS-232	1*
13. Модуль SKS- RS485 интерфейса RS-485	1*
14. Модуль MODBUS RS485интерфейса MODBUS	1*
15. Модуль радиоинтерфейса	1*
16. Адаптер для подключения оптического интерфейса (согласован с интерфейсом RS-232)**	1*
17. Накопитель данных DK-3	1*
18. Концентратор данных eNco DATA LOGGER (с антенной*)	1*
19. GSM модем EN-GSM **	1*
20. Адаптер MB-1 (MB6) **	1*
21. CD с программным обеспечением для считывания данных и параметризации счетчика при помощи компьютера	1*
22. Эксплуатационная документация (комплект в зависимости от заказа)	1

**Примечание:**

1. “\*” – требуемый вариант выбирает заказчик.
2. “\*\*” – допускается комплектование теплосчетчика другими типами преобразователей расхода, температуры и давления, характеристики которых соответствуют требованиям 2-ого раздела настоящего документа и которые внесены в Государственный реестр СИ.
3. Преобразователи расхода ультразвуковые QALCOSONIC FLOW 2, преобразователи расхода электромагнитные QALCOMAG FLOW 1, преобразователи температуры PL или DS входит в состав счетчика как неразделимые части (с общим номером в Госреестре СИ). Другие средства измерения, входящие в комплект теплосчетчика, стандартные (с собственными номерами Реестра).

### 4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Принцип действия теплосчетчиков основан на преобразовании вычислителем сигналов, поступающих от преобразователей, в информацию об измеряемых параметрах теплоносителя с последующим вычислением, на основании известных зависимостей, тепловой энергии, количества теплоносителя и других параметров.

Конструктивно теплосчетчики состоят из отдельных составных частей:  
вычислителя QALCOMET HEAT 1 ,

преобразователей расхода электромагнитных QALCOMAG FLOW 1, ультразвуковых QALCOSONIC FLOW 2,

преобразователей температуры PL ,TP и (или) стандартных преобразователей температуры другого типа и стандартных преобразователей давления, указанных в таблице 5.

Корпус вычислителя изготовлен из пластмассы и состоит из основания и крышки, крепящейся к основанию. Доступ к разъемам внешних цепей и к кнопке программирования, открывается с противоположной стороны крышки (верхняя часть вычислителя).

Вычислитель позволяет обслуживать до двух систем теплопотребления или теплоснабжения. К вычислителю могут быть одновременно подключены:

- до 5 преобразователей расхода (объема) с выходным числоимпульсным или частотным сигналом,

- до 5 термопреобразователей сопротивления с характеристикой Pt500, 500П,

- до 2 преобразователей давления с выходным сигналом тока 0-5 mA, 0-20 mA, 4-20 mA.

Сигналы с преобразователей расхода (импульсы), давления (сила постоянного тока) и температуры (сигналы сопротивления) несущие информацию об объеме израсходованной воды, температуре и давлении, поступают на соответствующие входы вычислителя. Далее эти сигналы обрабатываются и перечисляются в расход, температуру или давление соответствующего канала.

Объем теплоносителя вычисляется как сумма произведений количества импульсов, полученных с выхода преобразователя расхода, на весовой коэффициент импульса (цена деления).

Вычисление тепловой энергии производится в соответствии с формулами, представленными в таблице 1.

Вычислитель обеспечивает регистрацию архивных и итоговых показаний величин в энергонезависимой памяти, вывод на табло, на принтер, считывание через интерфейсы типов M-bus, «токовая петля», RS-232, RS-485.

## 5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

5.1. Маркировка нанесена на лицевой панели прибора: товарный знак изготовителя, тип прибора, заводской номер, дата изготовления, климатический класс, степень защиты корпуса, пределы измерения температуры, пределы измерения разности температур, максимальные значения входных сигналов для каналов измерения расхода, температуры и давления.

5.3. Непосредственно у монтажной колодки электронного блока указана нумерация контактов монтажной колодки.

5.4. Предусмотрено место пломбирования электронного модуля:

5.4.1. После изготовления, гарантийной пломбой завода изготовителя, пломбируется винт крепления крышки электронного модуля (рис.7.1а);

5.4.2. После поверки, пломбируется винт крепления крышки электронного модуля (рис.7.1а);

5.5. Маркирование и пломбирование других приборов, входящих в состав теплосчетчика производится согласно их технической документации.

5.6. После ввода в эксплуатацию производится пломбирование (подвесными пломбами) всех разъемов внешних подключений. Для этого предусмотрены специальные отверстия в местах крепления верхней части и основания вычислителя, через которые пропускается тонкая металлическая проволока, концы которой скручиваются и пломбируются (приложение Д).

Пломбирование термопреобразователей сопротивления производится в соответствии с приложением Е.

## 6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Когда питание осуществляется от батареи 3,6 В – вычислитель не обладает существенными факторами, имеющими опасный характер при работе с ним. Когда питание осуществляется от сети переменного тока - опасным производственным фактором является напряжение 220 В в силовой электрической цепи.

При эксплуатации и испытаниях теплосчетчика должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и требования ГОСТ Р 51350 – 99 (МЭК 61010-1).

По способу защиты от поражения электрическим током SKS-3 выполнен класса 2 по ГОСТ Р МЭК 536-94.

6.2. К эксплуатации теплосчетчика допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и изучившие техническую документацию теплосчетчиков.

6.3. Предусмотрен плавкий предохранитель 0,1 А (находится в модуле питания) для защиты цепей питания от перегрева. Маркируется «F1»

Предохранитель не охраняет внешних цепей регулирования, если их защитный ток меньше 2,0 А. В этом случае необходимо применять дополнительные средства защиты внешних цепей.

6.4. Безопасность эксплуатации обеспечивается:

- изоляцией электрических цепей приборов, входящих в состав счетчика;
- надежным креплением приборов при монтаже на объекте;
- надежным заземлением составных частей счетчика.

6.5. Устранение дефектов счетчика, замена, присоединение и отсоединение внешних цепей, должно производиться только **ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ**. Счетчик от питающей сети отключается при помощи внешнего выключателя, расположенного вблизи счетчика (см. п. 7.1.3).

## 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### 7.1. Общие требования.

7.1.1. Перед началом монтажа необходимо произвести внешний осмотр, при этом проверяется:

- комплектность поставки;
- отсутствие видимых механических повреждений;
- наличие оттисков клейма поверителя и завода-изготовителя на пломбах.

7.1.2. Монтаж тепловычислителя производить в удобном для снятия показаний месте, соответствующим условиям эксплуатации. Возможные способы крепления вычислителя:

- крепление на стене без возможности опломбирования,
- крепление на стене с возможностью опломбирования,
- крепление на стандартном DIN-рельсе,
- установка в закрытом щитке,
- прямое крепление на монтажную крышку преобразователя расхода.

Габаритные и установочные размеры представлены в приложении Д.

7.1.3. При монтаже электрической схемы необходимо соблюдать следующие требования:

- подключение преобразователей расхода (водосчетчиков), преобразователей температуры и преобразователей давления следует производить в соответствии с их эксплуатационной документацией, выбранной схемой подключения (см. Табл.1) и схем электрических подключений тепловычислителя (приложение В). Назначение контактов монтажной колодки вычислителя - в приложении Г.

Для линий связи между первичными преобразователями температуры и электронным блоком должно быть использован кабель с сечением жил не менее 0,14 мм<sup>2</sup>:

Линии связи с преобразователями рекомендуется выполнять экранированными кабелями либо экранировать металлическими трубами или металорукавами. Каждый из экранов должен быть заземлен - соединен с контактами „ $\frac{1}{2}$ “ (50) контактной колодки вычислителя. При подключении экранированными кабелями необходимо дополнительно один из свободных контактов „ $\frac{1}{2}$ “ (50) контактной колодки вычислителя соединить с контуром заземления здания медным проводом с сечением (0,5...1,0) мм<sup>2</sup>. Прокладка не экранированными кабелями и отсутствие экрана допускается в случае коротких линий (до 10 м). Кабели, через вводы (резиновые уплотнители) пропускаются по одному и закрепляются скобками.

Счетчик к питающей сети подключается через внешний выключатель (расчитанный на рабочий ток не менее 0,1 А) неэкранированным двухжильным кабелем с сечением не менее 0,5 мм<sup>2</sup>.

#### 7.1.4. Монтаж преобразователей расхода.

7.1.4.1. При монтаже категорически запрещается бросать и наносить по нему удары. Это может привести к выходу из строя электронного блока преобразователя.

**ВНИМАНИЕ:** Установка преобразователя осуществляется только после завершения всех монтажно-сварочных работ. Монтажно-сварочные работы рекомендуется производить с использованием вставки – отрезка трубопровода с габаритными размерами преобразователя.

7.1.4.2. Выполнение монтажа преобразователя расхода SDM-1 производится согласно ПС 3268601-30 «Преобразователь расхода жидкости электромагнитный SDM-1. Техническое описание, инструкция по эксплуатации, паспорт»

7.1.4.3. Выполнение монтажа преобразователя расхода SDU-1 производится согласно ПС 3268601-31 «Преобразователь расхода жидкости ультразвуковой SDU-1. Техническое описание, инструкция по эксплуатации, паспорт».


## 7.2. Ввод настроек параметров

7.2.1. Тепловычислитель является универсальным средством учета и контроля тепловой энергии отпускаемой (потребляемой) с горячей водой или учета параметров жидкостей.

Его настройка на конкретные условия применения осуществляется при вводе в эксплуатацию в пункте меню (в режиме) “SET”, с помощью задания признаков, пределов, диапазонов и других значений параметров, составляющих совокупность, в дальнейшем называемую базой настроек данных (параметров).

Схемы измерений и алгоритмы вычислений тепловой энергии в системах отопления представлены в таблице 1. Преобразователи расхода, температуры и давления, не используемые при измерении тепловой энергии, могут применяться для контроля других параметров. Массовый расход вычисляется по результатам измерений объемного расхода и температуры теплоносителя на трубопроводе.

При выборе пункта (режима) “SET” необходимо нажать кнопку “SET”, находящуюся на крышке электронного модуля (рис. 7.1а). На индикаторе в верхнем правом углу высвечивается “SET”. Основной ввод значений настроек параметров, для параметрической настройки вычислителя, осуществляется при помощи кнопок управления ▲ ▼, находящихся на передней панели вычислителя (рис.7.1) или при помощи компьютера. При повторном нажатии на кнопку “SET”, вычислитель выходит из режима программирования.



**Рис.7.1.** Общий вид вычислителя.

**Рис.7.1а.** Общий вид вычислителя при открытой крышке

Схема для ввода значений настроек параметров при помощи кнопок управления представлена на рис. 7.2.

На индикатор поочередно выводится информация в соответствии со структурой меню (рис. 7.2). Допускаемые пределы и условные обозначения параметров представлены в приложении А.

**Примечание:** Ввод значений параметров, соответственно помеченных "\*" (рис.7.3), "\*\*" (рис.7.4), "\*\*\*" (рис.7.5), производится аналогично.




Рис.7.2. Схема ввода настроек параметров при конфигурации счетчика.



Ввод настроек параметров:

- при вводе настроек параметров режим поверки должен быть выключен (Test:off).

При проведении поверки режим поверки включается при длительном нажатии на кнопку ► - (Test:on). Порядок проведения поверки представляется в п. 8.7.




Рис.7.3. Порядок ввода параметров, помеченных звездочкой “\*”  
(напр.: № абонента)

Порядок ввода значений параметров, на рис.7.2. помеченных звездочкой “\*\*”, представляется на рис.7.3.

Выбрать параметр, помеченный звездочкой “\*\*”. При длительном нажатии на кнопку ◀ производится вход в режим ввода (изменения) параметра – начинает мигать численное значение параметра. Коды сообщений, наименования и допускаемые пределы параметров представлены в приложении А.

При кратковременном нажатии на кнопку ◀ поочередно выбирать позицию числа и, при кратковременном нажатии на кнопку ►, установить требуемое значение. При длительном нажатии на кнопку ◀ подтверждается выбор и производится возвращение к предыдущему параметру.

Аналогично производится выбор (ввод) и изменение всех параметров, помеченных звездочкой “\*\*”.




Рис.7.4. Порядок ввода параметров, помеченных двумя звездочками “\*\*”  
(напр.: выбор скорости передачи данных)

Порядок ввода значений параметров, на рис.7.2. помеченных двумя звездочками “\*\*”, представляется на рис.7.4.

Выбрать параметр, помеченный двумя звездочками “\*\*”.

При длительном нажатии на кнопку ◀ производится вход в режим выбора активных каналов измерения (расхода, температуры, давления). При кратковременном нажатии на кнопку ◀ поочередно выбрать номер канала измерения и, при кратковременном нажатии на кнопку ►, включить (выключить) соответствующий канал.

Коды сообщений, наименования и допускаемые пределы параметров представлены в приложении А.

При длительном нажатии на кнопку ◀ подтверждается выбор и возвращение к предыдущему параметру.

Аналогично производится ввод всех параметров, помеченных тремя звездочками “\*\*\*”.

Порядок программирования вычислителя представляется в п.п. (7.2.1...7.2.4).

7.2.1. Выбор схемы измерения и алгоритма вычисления тепловой энергии для систем отопления 1 и 2:

- установить требуемый вариант схемы измерения (**U0, U1, U2, U3, A1, A2, A3, A4**) в соответствии с табл.1 отдельно для системы 1 и системы 2,

- определить алгоритм вычисления тепловой энергии отдельно для системы 1 и системы 2:

“1” – стандартный, расход измеряется по направлению потока (положительные значения), энергия вычисляется без ограничений,

“2” – специальный, расход измеряется по направлению потока (положительные значения), энергия вычисляется:

а) если измеренные значения расхода превышают максимальный допускаемый предел - по заданным значениям максимального допускаемого расхода;

б) если измеренные значения расхода меньше минимального допускаемого предела - по заданным значениям минимального допускаемого расхода,

с) если разность температур меньше минимального допускаемого предела - по заданным значениям минимального допускаемого предела (для системы 1 -  $\Theta_1-\Theta_2$ , для системы 2 -  $\Theta_3-\Theta_4$ )

Если значение параметра находится вне диапазона измерений, прекращается учет времени работы, формируется код ошибки, подсчитывается время неисправности.

“3” - Зимний/летний, расход во втором канале измеряется по направлению и против направления потока (положительные и отрицательные значения), энергия вычисляется оценивая знаки потока без ограничений (только для схемы А11-ой системы измерения).

Для канала измерения 2, отдельно регистрируют расход по направлению потока (“2”) и отдельно - против направления потока (“-2”),

- установить единицы измерения тепловой энергии (MWh, Gcal, GJ),

- установить значение давления для вычисления тепловой энергии и массы теплоносителя отдельно для системы 1 и системы 2. Если установленное значение  $p = 0$ , тепловую энергию и массу теплоносителя вычисляют по измеренным значениям давления для той системы,

- установить (запрограммировать) значение температуры  $\Theta_5$ , если не применяется преобразователь температуры T5 (только для схемы А1),

- включить каналы расхода, температуры и давления, применяемых при измерениях (для подключения преобразователей расхода, температуры и давления к соответствующим входам вычислителя).

**Примечание:** При применении алгоритма вычисления тепловой энергии “3 – зимний/летний” – запрещено применение преобразователя расхода q4.

- установить единицы ( $m^3$  или  $t$ ) индикации количества теплоносителя ( $t$  – только для схем, в соответствии с табл. 1, для которых применяют соответствующие термопреобразователи сопротивления),

7.2.2. Ввод (программирование) параметров индивидуально для каждого канала измерения (входа) расхода, температуры, давления:

- установить вес входного импульса для каждого канала измерения расхода,

- установить минимальное значение ( $q_{min}$ ) и максимальное значение ( $q_{max}$ ) расхода для каждого канала измерения,

- установить (запрограммировать) минимальное договорное значение ( $q_{min/проектн.}$ ) и максимальное договорное значение ( $q_{max/проектн.}$ ) расхода для каждого канала измерения, для определения тепловой энергии, когда измеренные значения расхода превышают максимальный допускаемый предел или меньше минимального допускаемого предела (при применении алгоритма “2”- специальный),

- установить типы импульсных входов:

“1” – без функции контроля подключения (обрыва в линии связи) преобразователей,  
 “2” - с функцией контроля подключения (обрыва в линии связи) преобразователей – вычислитель формирует сообщение о неисправностях, когда длительность log 1 (или открытый контакт) более 2 с,

- установить (запрограммировать) минимальное значение длительности периода повторения импульсов (ms) для фильтрации помех. Функция фильтрации помех выключена, если значение длительности = 0.
  - установить характеристики термопреобразователей сопротивления для каждого канала измерения,
- установить (запрограммировать) минимальные значения разностей температур  $(\Theta 1-\Theta 2)_{min}$  и  $(\Theta 3-\Theta 4)_{min}$  (не менее 3 °C),
- установить (запрограммировать) минимальное договорное значение разности температур  $(\Theta 1-\Theta 2)_{min/проект}$  или  $(\Theta 3-\Theta 4)_{min/проект}$ , (при применении алгоритма вычисления тепловой энергии “2”- специальный и при значении разности температур меньше минимального заданного предела,
  - установить диапазон входного тока по данным преобразователя давления (0-5 mA, 0-20 mA или 4-20 mA) для каждого канала измерения давления,

- установить (запрограммировать) значение давления (по данным преобразователя давления), соотв. верхний предел тока для каждого канала измерения давления.

#### 7.2.3. Ввод (изменение) значений общих параметров:

- ввести номер абонента,
- выбрать язык, для печатания отчетов (Е-английский, Р- русский, L- литовский),
- ввести адрес интерфейса последовательной связи и установить скорость передачи данных,
- проверить показания часов/календаря (при необходимости – производить коррекцию показаний),
- ввести новую дату замены батареи (только при замене батареи) или реальное время +12 лет ( при питании от сети переменного тока). Дата замены батареи определяется: реальное время + срок службы батареи (табл. 6)

Таблица 6

Средний ток потребление расходомеров от вычислителя, не более, мкА	Срок службы батареи, лет
-	12
30	10
60	6

- установить параметры импульсных выходов PULSE1 и PULSE2 (или только PULSE1, если применяется преобразователь расхода q5).

При выборе интегральных параметров (количество тепловой энергии или количество теплоносителя) – на импульсном выходе формируются импульсы с ценой деления, равной значению младшего разряда, при выборе мгновенных параметров (тепловую мощность, температуру, давление) - формируется частота от 0 до 1000 Гц или ток от минимального до максимального значения (при комплектации модуля с токовым выходом).

7.2.4. Установить параметры релейного выхода регулятора или сигнализации (при двух условиях: предусмотрено применение релейного выхода и вычислитель питается от сети переменного тока):

- выбрать регулируемый (контролируемый) параметр или выключить функцию регулирования,
- установить верхний допускаемый предел (если измеренные значения параметра превышают максимальный допускаемый предел – замыкаются контакты релейного выхода “∨”),
- установить нижний допускаемый предел (если измеренные значения параметра меньше минимального допускаемого предела - замыкаются контакты релейного выхода “∧”),
- установить полный ход сервопривода (по техническим характеристикам сервопривода),

- установить значение постоянной времени для регулирования, секундами (при нулевом значении “0” – постоянно открыто (закрыто), для функции сигнализации применять значение “0”.

7.2.4. Ввод настроек параметров можно осуществить при помощи компьютера с помощью программы SKS3cnf.exe. Процедура установки детально описана в инструкции программы SKS3cnf.

### **7.3. Общая информация по установке перемычек для вычислителя**

7.3.1. Если применяется напряжение “+U” на контакте 9 для питания преобразователей, то перемычка “+U” должна находиться::

- в положении “BAT”, если питание 3,6 В (внутренняя батарея),
- в положении “3,6V”, если питание от сети, а нужно напряжение на контакте “+U” 3,6В,
- в положении “18V”, если питание от сети, а нужно напряжение на контакте “+U” 18 В.

7.3.2. При применении универсального модуля – «интерфейс M-bus, CL, RS-232 и два токовые выхода»:

- для включения интерфейса M-bus, CL или RS-232 перемычку “CL – M-bus – RS-232” установить в таком положении, при котором наименование типа интерфейса было бы рядом с контактами “73...75” монтажной колодки. Функциональное назначение контактов указывают надписи на пластинке перемычки;

- для 1-ого и 2-го токового выхода требуемые пределы тока “4-20 mA” или “0-20 mA” установить при помощи перемычек “I1” и “I2”;

- для 1-ого и 2-го импульсного выхода, при установленных перемычках “GND”, “+P1”, “+P2” – выходные импульсы активные, амплитудой +18 В, при снятых перемычек – выходные импульсы пассивные (открытый коллектор), гальванически развязаны.

### **7.4. Информация о комплектации и инструкция по применению модулей**

7.4.1. Вычислитель комплектуется встроенным модулем питания от сети 220 В или батареей 3,6 В (трех разных емкостей) и одному из 4-ех внешних интерфейсов. Назначение, выполняемые функции и ограничения при эксплуатации модулей представлены в табл. 7.

Возможные варианты поставки представлены в разделе 3.

Таблица 7

Тип модуля внешнего интерфейса	Назначение, выполняемые функции	Обязательное условие
M-bus (SKS43)	Для подключение к магистрали M-bus	Для всех вариантов
RS-232 (SKS48)	Длина линии связи, до 15 м., предназначено для подключения к устройствам, имеющим интерфейс RS-232 и на выходе +(9...12)В (для RTS) и -(9...12) В (для DTR)	Для всех вариантов
Универсальный с 2-мя токовыми выходами (SKU45)	Позволяет использовать один из трех интерфейсов: M-bus, CL или RS-232 Имеется два токовых выхода (“4-20mA” или “0-20mA” - выбор перемычкой)	Питание от сети 220 В
Универсальный с 2-мя импульсными выходами (SKU46)	Позволяет использовать один из трех интерфейсов: M-bus, CL или RS-232 Имеется два импульсных выхода (пассивный изолированный или активный с амплитудой +18В - выбор перемычкой)	Питание от сети 220 В
M-bus с 2-мя импульсными выходами (SKU46M)	Для подключение к магистрали M-bus Имеется два импульсных выхода (пассивный не изолированный выход)	
Радиомодуль	Для подключение к радиосети	
SKS-MODBUS	Для подключение к магистрали RS-485	
SKS-RS485M	Для подключение к магистрали RS-485	Питание от сети 220 В

7.4.2. Модуль питания от сети или батарея находится в нижней части вычислителя (основание) с правой стороны от монтажной колодки, а модуль внешнего интерфейса – с левой стороны от монтажной колодки.

7.4.3. Разрешается замена модулей и на месте эксплуатации. Открыть верхнюю крышку вычислителя, открутить винт крепления модуля и вынимать модуль из разъема.

**Внимание! Замена модулей должно производиться только ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ (220В).**

### **7.5. Проверка функционирования**

После монтажа составных частей счетчика и ввода базы данных (параметров) надо убедиться о нормальном функционировании узла учета. Для этого следует последовательно вывести на табло значения температур, объемных расходов и давлений. При сомнениях в реальности этих значений надо проверить монтаж цепей и настроечные параметры датчиков на соответствие требованиям технической документации.

При выборе новых значений настроечных параметров руководствоваться приложением А и пунктом 7.2 настоящей инструкции.

## 8. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


### 8.1. Структура меню вычислителя.

2. Подразделы, параметры

3. Режим работы

4. Единицы измерений

1. Группы параметров



5. Дополнительная информация

1. Группы параметров ▼ (выбирается длительными нажатиями (~ 3 с) кнопок ► , ◀ ):

**INT** - итоговые параметры;

**PAR** - текущие параметры (тепловая мощность, расход, температура, давление);

**LOG** - архивные показания величин

**PRN** - вывод на принтер архивных или итоговых показаний величин;

**INF** - информация о счетчике (модификация, конфигурация и т.п.).

2. Подразделы, индицируемые параметры:

**Σ** – суммарное значение параметра (напр.: E1+E2 - тепловая энергия в системе 1 и в системе 2);

**1...5** – номер системы (напр.: для тепловой энергии, мощности) или номер канала измерения;

**1-2 (3-4)** – разности значений (напр.: разность количества воды (M1-M2), (M3-M4) или разность температур ( $\Theta$ 1- $\Theta$ 2,  $\Theta$ 3- $\Theta$ 4));

3. Режимы:

**H** – вывод на табло среднечасовых архивных показаний величин;

**D** – вывод на табло среднесуточных архивных показаний величин;

**M** – вывод на табло среднемесячных архивных показаний величин;

**TEST** – режим поверки;

**SET** – режим настройки.

4. Единицы измерения (тепловой энергии, расхода, температуры, давления).

5. Дополнительная информация:

**^, v** – состояние регулирования (“^ – задвижку открывает”, “v – задвижку закрывает”);

**R** – “функция регулирования включена”;

**R<** – “функция регулирования включена, значение параметра меньше допускаемого предела”;

**<R** – “функция регулирования включена, значение параметра превышает допускаемый предел”.

8.1.2. Управление работой тепловычислителя осуществляется с помощью двух кнопок. Левая кнопка (◀) и правая кнопка (►) выполняют функции в зависимости от режима работы. Измеряемые величины, обнаруженные ошибки, текущее время и дата, а также другие данные выводятся на ЖКИ. Считывать информацию из тепловычислителя можно не только при помощи кнопок и индикатора, но и через его внешние интерфейсы.

8.1.3. Меню структурировано в последовательные уровни:

- просмотр итоговых (интегральных) параметров (INT),


- просмотр текущих параметров (PAR),

- просмотр архивных показаний величин (LOG),

- вывод на принтер архивных показаний величин (PRN)

- просмотр информационных параметров (INF).

Управление работой тепловычислителя осуществляется с помощью двух кнопок. Последовательный переход к следующему уровню осуществляется при длительном нажатии на кнопку ►, возвращение на предидущий уровень – длительным нажатием кнопки ◀ (рис.8.3).



**Рис. 8.3.** Выбор уровня отображаемых параметров.

Здесь и далее применяемые условные символы:

◀ - левая кнопка, ► - правая кнопка, ⇒ - длительное нажатие, → - кратковременное нажатие

Пункты каждого уровня состоят из кольца пунктов последующего уровня. Пункты, не актуальные в конкретном применении, исключены из меню.

Выбор пункта и просмотр отображаемых значений величин на текущем уровне меню осуществляется при кратковременном нажатии на кнопки ◀ и ►.

## 8.2. Просмотр интегральных значений измеряемых и вычисляемых параметров.

Для вывода на табло интегральных (итоговых) показаний величин необходимо перейти на верхний уровень меню “INT” (при длительном нажатии на кнопку ►). Просмотр параметров обеспечивается кратковременными нажатиями кнопок ◀ и ► (рис. 8.4). В меню итоговых (интегральных) параметров “INT” можно просмотреть текущие интегральные значения измеряемых и вычисляемых параметров:  $\Sigma E$ , E1, E2, E3, M1(V1), M2(V2), -M2, -M4, (M1-M2), M3(V3), M4(V4), (M3-M4), V5, время работы и ошибки работы счетчика.

В зависимости от схемы измерения тепловой энергии, пункты, не актуальные в конкретном применении, исключаются из меню.

### 8.2.1. Коды сообщений (ошибок)

Сообщения об ошибках и неисправностях передаются кодовым числом до 5 знаков, значения которых могут быть от 0 до 9.

#### 1) Суммарные ошибки

$\Sigma$ <b>E<sub>r</sub>:</b> 888	
	Ошибка в работе системы 1
	Ошибка в работе системы 2
	Неисправности в работе тепловычислителя

Значения кодов для системы 1 и системы 2:

0– норма,

5- при выходе за назначенные границы диапазона расхода или при выходе за назначенную минимальную границу разности температур (в случае, если применяется «специальный» алгоритм вычисления тепловой энергии «2»),

8- ошибка (неисправность) в работе преобразователя расхода или температуры.

Значения кодов тепловычислителя:

0–норма,

1 – предупреждение, что исчерпание ресурса батареи менее чем за 6 мес.

2) Информация о рабочем состоянии преобразователей расхода

1.  
**E<sub>r</sub>: 88888** <sup>m<sup>3</sup></sup>

Рабочее состояние преобразователя q1
Рабочее состояние преобразователя q2
Рабочее состояние преобразователя q3
Рабочее состояние преобразователя q4
Рабочее состояние преобразователя q5

Значения кодов для преобразователей расхода q1... q5:

- 0- норма,
- 2- при выходе расхода за назначенную минимальную границу,
- 4 - при выходе расхода за назначенную максимальную границу,
- 8 - неисправность в работе преобразователя: обрыв в линии или отключено питание,

3) Информация о рабочем состоянии преобразователей температуры

2.  
**E<sub>r</sub>: 88888** <sup>°C</sup>

Рабочее состояние преобразователя Θ1
Рабочее состояние преобразователя Θ2
Рабочее состояние преобразователя Θ3
Рабочее состояние преобразователя Θ4
Рабочее состояние преобразователя Θ5

Значения кодов для преобразователей температуры Θ1... Θ5:

- 0 - норма,
- 1 - при выходе за назначенную минимальную границу разности температур,
- 8 - неисправности в работе преобразователя (обрыв в линии или короткое замыкание).




Рис. 8.4. Вывод на индикатор интегральных значений величин

### 8.3. Просмотр текущих значений параметров

Для вывода на табло текущих показаний величин необходимо перейти на верхний уровень меню “PAR” (при длительном нажатии на кнопку ►). Просмотр параметров обеспечивается кратковременными нажатиями кнопок ► и ► (рис. 8.5). В меню текущих параметров “PAR” можно просмотреть текущие значения измеряемых параметров: P1, P2, P3, q1, q2, q3, q4, q5, T1, T2, T1-T2, T3, T4, T3-T4, T5, p1, p2.





Рис. 8.5. Вывод на индикатор текущих значений величин

#### 8.4. Просмотр архивных показаний величин

8.4.1. Для вывода на табло архивных показаний величин необходимо перейти на верхний уровень меню “LOG” (при длительном нажатии на кнопку ►). В этом режиме на индикатор поочередно через каждые 3 секунды выводится значение момента времени в формате:

**XX YYZZ**

здесь: XX – час, YY-день, ZZ –месяц или значение параметра, соответствующее данному моменту (или установленному интервалу времени): напр.: изменение Е1 через час 01 19 13:



Во время индикации момента времени при длительном нажатии на кнопку ◀ вычислитель входит в режим выбора момента (интервала) времени: на индикатор выводится дата (мигает первое число). Кратковременными нажатиями кнопок ◀ ▶ выбирается требуемый момент времени. При длительном нажатии на кнопку ◀ подтверждается выбор и переход к следующему числу.

Во время индикации параметра кратковременными нажатиями на кнопку ◀ выбирается группа параметров (в зоне D, на верхней строке индикатора, индицируется символ):

Н – накопленные значения величин и усредненные значения величин за каждый час, ошибки измерения за час,

Д – накопленные значения величин и усредненные значения величин за каждый месяц, ошибки измерения за месяц,

М – накопленные значения величин и усредненные значения величин за сутки, ошибки измерения за сутки,

[нету символа] – абсолютные значения величин.



Просмотр архивных параметров (таблица 8) обеспечивается кратковременными нажатиями на кнопку ► во время индикации параметра.

Таблица 8

Номер параметра (Зона С)	Единицы измерений (символ параметра) Зона Е	Код сообщения Зона А	Значение параметра Зона В
1	MWh ( Gcal, GJ)	-	Тепловая энергия Е1
2	MWh ( Gcal, GJ)	-	Тепловая энергия Е2
3	MWh ( Gcal, GJ)	-	Тепловая энергия Е3
1	t (m <sup>3</sup> )	-	Масса (объем) воды M1 (V1)
2	t (m <sup>3</sup> )	-	Масса (объем) воды M2 (V2)
-2	t (m <sup>3</sup> )	-	Режим работы зима/лето. Масса (объем) воды обратного направления -M2 (V2)
3	t (m <sup>3</sup> )	-	Масса (объем) воды M3 (V3)
4	t (m <sup>3</sup> )	-	Масса (объем) воды M4 (V4)
5	m <sup>3</sup>	-	Объем воды V5

Таблица 8 (продолжение)


Номер параметра (Зона С)	Единицы измерений (символ параметра) Зона Е	Код сообщения Зона А	Значение параметра Зона В
$\Sigma$	h	A:	Общая продолжительность работы
1	h	A:	Время работы системы 1
2	h	A:	Время работы системы 2
1	°C	-	Среднее значение температуры Θ1 (за час, за сутки, за месяц)
2	°C	-	Среднее значение температуры Θ2 (за час, за сутки, за месяц)
3	°C	-	Среднее значение температуры Θ3 (за час, за сутки, за месяц)
4	°C	-	Среднее значение температуры Θ4 (за час, за сутки, за месяц)
5	°C	-	Среднее значение температуры Θ5 (за час, за сутки, за месяц)
1	kPa	-	Среднее значение давления p1 (за час, за сутки, за месяц)
2	kPa		Среднее значение давления p2 (за час, за сутки, за месяц)
$\Sigma$		Er:	Код сообщения (ошибки) ZYX: Z – неисправности в работе тепловычислителя: 0- норма, 1 -предупреждение, что исчерпание ресурса батареи менее чем за 6 мес, 8 - отсутствие напряжения питания, 9- ошибка “1” и ошибка “8” одновременно, X – ошибка в работе системы 1 (Y- системы 2): 0- норма, 5- при выходе за назначенные границы диапазона расхода или при выходе за назначенную минимальную границу разности температур 8- ошибка (неисправность) в работе преобразователя расхода или температуры, d- ошибка “5” и ошибка “8” одновременно
1	m <sup>3</sup>	Er:	Коды состояния преобразователей расхода:  0- норма, 2- при выходе расхода за назначенную минимальную границу, 4 - при выходе расхода за назначенную максимальную границу, 8 - неисправность в работе преобразователя (обрыв в линии или отключено питание).

Таблица 8 (окончание)

Номер параметра (Зона С)	Единицы измерений (символ параметра) Зона Е	Код сообщения Зона А	Значение параметра Зона В											
1	$m^3$	Er:	При проявлении за данный период нескольких ошибок – их коды будут суммироваться (в шестнадцатеричном формате)											
2	$^{\circ}C$	Er:	<p>Коды состояния преобразователей температуры:</p> <table border="1"> <tr><td>□□□□</td></tr> <tr><td>         </td><td>состояние преобразователя Θ1</td></tr> <tr><td>         </td><td>состояние преобразователя Θ2</td></tr> <tr><td>         </td><td>состояние преобразователя Θ3</td></tr> <tr><td>         </td><td>состояние преобразователя Θ4</td></tr> <tr><td>         </td><td>состояние преобразователя Θ5</td></tr> </table> <p>0 - норма,      1 - при выходе за назначенную минимальную границу разности температур,      8 - неисправности в работе преобразователя (обрыв в линии или короткое замыкание),      9- ошибка “8” и ошибка “1” одновременно</p>	□□□□		состояние преобразователя Θ1		состояние преобразователя Θ2		состояние преобразователя Θ3		состояние преобразователя Θ4		состояние преобразователя Θ5
□□□□														
	состояние преобразователя Θ1													
	состояние преобразователя Θ2													
	состояние преобразователя Θ3													
	состояние преобразователя Θ4													
	состояние преобразователя Θ5													
$\Sigma$	h	8:	Продолжительность времени работы при включенном питании вычислителя											
1	h	8:	Продолжительность времени при неисправности в системе 1											
2	h	8:	Продолжительность времени при неисправности в системе 2											
1-2	h	1:	Время, когда значение разности температур $\Theta_1 - \Theta_2$ меньше заданного минимального значения											
3-4	h	1:	Время, когда значение разности температур $\Theta_3 - \Theta_4$ меньше заданного минимального значения											
1	h	2:	Время, когда значение расхода $q_1$ меньше заданного минимального значения											
2	h	2:	Время, когда значение расхода $q_2$ меньше заданного минимального значения											
3	h	2:	Время, когда значение расхода $q_3$ меньше заданного минимального значения											
4	h	2:	Время, когда значение расхода $q_4$ меньше заданного минимального значения											
1	h	4:	Время, когда значение расхода $q_1$ больше заданного максимального значения											
2	h	4:	Время, когда значение расхода $q_2$ больше заданного максимального значения											
3	h	4:	Время, когда значение расхода $q_3$ больше заданного максимального значения											
4	h	4:	Время, когда значение расхода $q_4$ больше заданного максимального значения											

При длительном нажатии на кнопку ► осуществляется переход к следующему меню “PRN”.

## 8.5. Вывод на принтер архивных или итоговых показаний величин

Для вывода на принтер архивных или итоговых показаний величин необходимо к интерфейсному разъему или к оптопорту вычислителя подключить принтер (с RS-232 интерфейсом).

Для вывода на принтер архивных показаний величин необходимо перейти на верхний уровень меню “PRN” (при длительном нажатии на кнопку ►). В этом режиме на индикатор выводится информация:



При кратковременном нажатии на кнопку ◀ выбирается требуемый режим (тип отчета, шаг отчета или номер системы). При кратковременном нажатии на кнопку ► выбирается:

- тип отчета

Ac –отчет- сводная таблица,  
Er –отчет о неисправностях в работе счетчика,  
In – интегральные параметры,  
CF –конфигурация счетчика,  
RL –значения параметров, измеряемых в реальном времени;

- шаг отчета

H – усредненные значения величин за часы  
D – усредненные значения величин за сутки ,  
M – усредненные значения величин за месяцы;

- номер системы

1 – отчет о работе системы 1,  
2 – отчет о работе системы 2.

Для выбора начала интервала дат вначале длительными нажатиями кнопки ◀ выбирается соответствующее поле. Пример выбора:



Первый разряд значения начинает мигать. Нужная дата выбирается кратковременными нажатиями ◀ и ►.

При длительном нажатии на кнопку ◀ подтверждается выбор и переход к выбору конца интервала дат. Пример выбора:



Режим печатания отчетов включается при длительном нажатии на кнопку ◀. Во время печатания отчета на индикатор выводится сообщение [Print]. Печатание останавливают при кратковременном нажатии на кнопку ►.

При длительном нажатии на кнопку ► осуществляется переход к следующему меню “INF”.

## 8.6. Просмотр настроек параметров и ввод настроек параметров для релейного выхода

Для вывода на табло настроек параметров (рис.8.7) необходимо перейти на верхний уровень меню “INF” (при длительном нажатии на кнопку ►). В режиме просмотра “INF” на индикатор выводятся значения настроек параметров (конфигурация счетчика) и, если функция регулирования включена, допускается изменение параметров для релейного выхода.

На индикатор поочередно выводятся информация, представленная в таблице А1 приложения А.

Просмотр параметров обеспечивается кратковременными нажатиями кнопок ► - вниз, ◀ - вверх. В зависимости от схемы измерения тепловой энергии, пункты, не актуальные в конкретном применении, исключаются из меню.


### **8.6.1. Ввод настроек параметров для релейного выхода в режиме программирования**

Для программирования параметров релейного выхода предназначены коды сообщений “21:” ..”25:” (Таблица А1, приложение А). В режиме просмотра “INF” кратковременными нажатиями кнопок ►, ◀ выбрать код сообщения “21.”


При длительном нажатии на кнопку ◀ начинает мигать символ включения/выключения режима регулирования (“On” или “Off”). Режим включается (“On”) или выключается (“Off”) при кратковременном нажатии на кнопку ►. Выбор параметра осуществляется кратковременными нажатиями на кнопку ◀ (выбранный параметр мигает). При кратковременном нажатии ► осуществляется выбор кода параметра (см. Табл.А1, приложения А).

При выключенном функции регулирования (“Off”), регулировку можно производить вручную. При кратковременном нажатии на кнопку управления ► на индикаторе начинает мигать символ “R”. После первого нажатия на кнопку ►: включается режим открытия сервопривода, на индикатор выводится “vR”, после второго нажатия на кнопку ►: включается режим закрытия сервопривода, на индикатор выводится “^ R”, Нажав кнопку ► еще раз, режим регулирования сервопривода выключается автоматически, на индикатор выводится “R”.

Изменение параметров (значения верхнего предела регулируемого параметра для ограничений (код “22.”), значения нижнего предела регулируемого параметра для ограничений (код “23.”), полного хода сервопривода (“24:L”), интегральной постоянной времени для регулирования (“25:P”), осуществляется в порядке, описанном в разделе 7.



**Рис. 8.7.** Просмотр информации о конфигурации счетчика на индикаторе и ввод настроек параметров для релейного выхода.



Коды сообщений, наименования и допускаемые пределы параметров представлены в приложении А.

При длительном нажатии на кнопку ► осуществляется возвращение к меню “INT”.

## 8.7. Режим поверки “TEST”



Рис. 8.8. Режим поверки тепловой энергии

выключения режима поверки вычислитель выводится те же показания интегральных величин, которые были до включения режима поверки.

## 8.8. Передача данных

8.8.1. Передача информации осуществляется при помощи оптического интерфейса на передней панели (считывающую головку установить на счетчик в соответствии с рисунком 8.6 и подключить к интерфейсу RS-232читывающего устройства) или при помощи другого проводного интерфейса последовательной связи, в зависимости от комплектации счетчика (см. табл. 7).

8.8.2. Возможно считывание информации из счетчика при помощи компьютера, модема, GSM модема и.т.д.

Схема подключения счетчика к компьютеру представлена на рис. 5, приложения В, схема подключения к модему или принтеру - на рис. 6, приложения В.

Скорость передачи данных и паритет (выключен или четный) должны быть установлены одинаковыми для счетчика и считающего устройства.

8.7.1. Режим поверки “TEST” используется только для ускоренной поверки счетчика. Во время поверки, при включенном режиме поверки (индцируется “TEST”), счетчик не работает, все интегральные значения параметров заносятся в память счетчика и, после выключения режима поверки, восстанавливаются.

8.7.2. Включение режима поверки “TEST” (рис.8.8).

Вычислитель входит в режим программирования путем нажатия на кнопку «SET» (находящиеся на крышке электронного модуля) На индикаторе появляется “SET” и сообщение “Test: off”- режим поверки выключен. Длительным нажатием кнопки ► выбрать режим “Test:on” и нажать кнопку программирования “SET”. Вычислитель переходит в режим поверки – на верхней части индикатора появляется надпись TEST. Поверяемый параметр (E1, E2, Θ1, Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, p1, p2) можно выбрать кратким или длительным и кратким нажатием кнопки ►.

Для определения погрешности измерения тепловой энергии кратковременными последовательными нажатиями кнопки ◀ имитируются импульсы потока, соответствующие объему ( $V_1 = V_3 = 1000 \text{ м}^3$ ,  $V_2 = V_4 = 500 \text{ м}^3$ ). По значениям объема и фактически измеренным значениям температуры определяется тепловая энергия и формируются выходные импульсы (на экране мигает надпись TEST). Продолжение процесса вычисления- 100 с.

Все параметры на индикатор выводятся как и в основном меню, только счет показаний интегральных параметров начинается с нуля.

Из режима поверки вычислитель выходит после нажатия на кнопку “SET” или автоматически через 10 мин. после последнего нажатия любой кнопки. После

возвращения в режим работы - на индикатор выводятся те же показания интегральных величин, которые были до включения режима поверки.

8.8.3. При помощи последовательного интерфейса обеспечивается:

в режиме работы:

- считывание всех значений измеряемых величин и информации из архива;
- считывание и изменение параметров регулятора,  
в режиме конфигурации “SET” (включается нажатием клавиши “SET”):
- считывание всех значений измеряемых величин и информации из архива;
- считывание и изменение параметров регулятора ,
- считывание и изменение параметров конфигурации (только указанных в графе «при инициализации» табл. А1 приложения А)

Для конфигурации счетчика и для контрольного считывания данных применяется программа SKS3knfg.

8.8.4. Если питание счетчика осуществляется от батареи, оптический порт начинает работать после нажатия любой кнопки и автоматически выключается через 5 минут после последнего нажатия любой кнопки.

8.8.5. Для защиты батареи от быстрого разряда (при питании счетчика от батареи) ограничивается время передачи данных: до 80 мин. в течение месяца. После использования лимита времени интерфейс автоматически выключается до начала следующего месяца. В принудительном порядке заставить интерфейс работать (на 5 мин) можно нажатием любой кнопки.

## 9. ПОВЕРКА

9.1. Метрологическая поверка вычислителя осуществляется согласно с требованиями документа «Теплосчетчик QALCO (SKS-3). Эксплуатационная документация. Часть 2. Методика поверки.»

9.2. Методика поверки прилагается отдельно.

9.3. Рекомендуемый межпроверочный интервал - 4 года.

9.4. Составные части теплосчетчика подвергаются поверке отдельно с периодичностью, установленной в методиках поверки, соответствующих составных частей. Поверку составных частей выполняют в объеме и последовательности согласно методике поверки соответствующей составной части.

## 10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1. Перечень характерных и наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей, их вероятные причины, методы наиболее быстрого и простого выявления и устранения этих неисправностей приведены в таблице 9.

Таблица 9

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1.На дисплее вычислителя отсутствует индикация	Отсутствует напряжение питания: 1. отключена батарея (при питании от батареи) 2. прибор отключен от сети питания (при питании от сети переменного тока)	1. Открыть крышку вычислителя и подключить батарею или 2. подключить прибор к сети питания в соответствии с монтажной схемой
2. Не измеряется температура. На дисплее индицируется сообщение «Er» или «Er <sup>2</sup> » и цифра «8»	1. Неправильно подключен соответствующий термо-преобразователь сопротивления. 2. Обрыв или короткое замыкание в линии подключения соответствующего термопреобразователя сопротивления	1. Проверить монтаж соответствующего термопреобразователя сопротивления, устранить дефект.

Таблица 9 (окончание)

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
3. Не измеряется расход. На дисплее индицируется сообщение «Eg» или «Eg <sup>1</sup> » и цифра «8» (только при применении преобразователей расхода типов QALCOSONIC FLOW 2 и QALCOMAG FLOW 1)	1. Соответствующий преобразователь расхода отключен от сети питания. 2. Короткое замыкание в сигнальной линии подключения соответствующего преобразователя расхода	1. Проверить монтаж соответствующего преобразователя расхода, устранить дефект.

**Примечание:** При батарейном питании вычислителя, после устранения дефекта в линии подключения термопреобразователя, цифра «8» сообщения об ошибках исчезает с индикатора при очередном изменении показания в разряде часов на индикаторе текущего времени (можно ускорить переход в режим измерения температуры и сбросить сообщения об ошибке при включении и выключении режима поверки в соответствии с п. 8.7)

## 11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

11.1. Транспортирование вычислителя следует производить только в транспортной упаковке автомобильным, железнодорожным, авиационным, речным и морским транспортом с обеспечением защиты от дождя и снега. Во время транспортировки необходимо его надежно закрепить во избежание каких-либо ударов и передвижений внутри транспортного средства.

11.2. Хранить прибор в сухом отапливаемом помещении при температуре не ниже +5 °C.

11.3. Избегать механических повреждений и ударов.

11.4. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается SKS-3 бросать, кантовать и т.п.

## 12. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие параметров к техническим характеристикам, изложенными в 3 разделе данного документа, при соблюдении владельцем условий транспортировки, хранения и эксплуатации прибора.

12.2. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более чем 18 месяцев со дня изготовления прибора.

Адрес изготовителя:

АО “AXIS INDUSTRIES”, ул. Кулautuvos 45a, LT-47190 Каунас, Литва  
тел. (+37 037) 360234; факс. (+37 037) 360358.



### 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОМПЛЕКТА

Заводской номер теплосчетчика QALCO (SKS-3)		
Исполнение теплосчетчика		
1-ый измерительный канал расхода	Тип и заводской номер ПП расхода	
	Условный диаметр ПП расхода, мм	
	Максимальный расход, м <sup>3</sup> /ч	
2-ой измерительный канал расхода	Тип и заводской номер ПП расхода	
	Условный диаметр ПП расхода, мм	
	Максимальный расход, м <sup>3</sup> /ч	
3-ий измерительный канал расхода	Тип и заводской номер ПП расхода	
	Условный диаметр ПП расхода, мм	
	Максимальный расход, м <sup>3</sup> /ч	
4-ый измерительный канал расхода	Тип и заводской номер ПП расхода	
	Условный диаметр ПП расхода, мм	
	Максимальный расход, м <sup>3</sup> /ч	
5-ый измерительный канал расхода	Тип и заводской номер ПП расхода	
	Условный диаметр ПП расхода, мм	
	Максимальный расход, м <sup>3</sup> /ч	
1-ый измерительный канал температуры	Тип и заводской номер термопреобразователя	
	Градуировка термопреобразователя	
2-ой измерительный канал температуры	Тип и заводской номер термопреобразователя	
	Градуировка термопреобразователя	
3-ий измерительный канал температуры	Тип и заводской номер термопреобразователя	
	Градуировка термопреобразователя	
4-ый измерительный канал температуры	Тип и заводской номер термопреобразователя	
	Градуировка термопреобразователя	
5-ый измерительный канал температуры	Тип и заводской номер термопреобразователя	
	Градуировка термопреобразователя	
1-ый измерительный канал давления	Тип и заводской номер преобразователя давления	
	Верхний предел измерения, МПа	
2-ой измерительный канал давления	Тип и заводской номер преобразователя давления	
	Верхний предел измерения, МПа	
Схема подключения термопреобразователей		двуихпроводная четырехпроводная
Тип модуля интерфейса последовательной связи		SKS43 (Mbus) SKU45(универсальный) SKU46(универсальный) SKU46M (Mbus, имп.в) SKS48 (RS232 ) SKS-RS485 (RS-485) MODBUS RS485 Радиомодуль
Питание вычислителя		Батарея 3,6 В AC 50 Гц, 220 В

#### **14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

14.1. Теплосчетчик QALCO (SKS-3), исполнение QALCO\_\_\_\_\_

зав. № ....., соответствует техническим требованиям и годен к эксплуатации.

Подпись

Дата проверки

М.П.

....., ..... , 20.....г.

#### **15. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, РЕМОНТАХ, ПОВЕРКАХ**

Дата	Наименование работы	Кто проводил	Подпись и оттиск клейма

## Приложение А

**A1. База данных (коды сообщений, наименование, допускаемые пределы параметров) для просмотра конфигурации и для ввода настроек параметров при инициализации и эксплуатации вычислителя**




Рис.А1. Схема отображения параметров на индикаторе

**Таблица А1. Полный список параметров и их предельных значений для конфигурации вычислителя**

Код сообщения	Параметр	Наименование (допускаемые пределы )	Значение	Номер параметра (номер системы или номер преобразователя (измерительного канала)	Единицы измерений или символьное обозначение параметра	Группы параметров	При эксплуатации	Возможность изменения в время настройки
пг:	Заводской номер						отсутствует	отсутствует
Ab:	Номер абонента		(0...999999)				отсутствует	+
III.II.II	Календарь			Г, Мес, число			отсутствует	+
II-II-II	Часы			: ч, мин, с			отсутствует	+
bPS	Скорость передачи данных, бит/с			(300,600,120,2400,4800, 9600)			отсутствует	+
busA	Адрес линии связи			(0...255)			отсутствует	+

## Приложение А (продолжение)

**Таблица А1 (продолжение)**

Код сообщения	Наименование	Параметр	Значение ( допускаемые пределы )	Номер параметра (номер системы или номер преобразователя (измерительного канала)	Единицы измерений или символьное обозначение параметра	Группы параметров	Возможность изменений	
							При эксплуатации	Во время настройки
1:	Схема измерений и алгоритм вычисления тепловой энергии	“XX-Y” здесь: XX-схема измерений (U0...A4 – для системы 1), U0...U2 – для системы 2), Y-алгоритм вычисления (1 – “стандартный”, 2 – “специальный”, 3 – “зимний/ летний”)	Номер системы (1 или 2)				отсутствует	+
2:	Количество применяемых преобразователей расхода (ПР)						отсутствует	+
3:	Количество применяемых преобразователей температуры (ПТС)	Номера ПД р1,р2 (-,1,2)	Номера ПТС Θ1 .. Θ5 (-,1...5)	Номера ПД р1,р2 (-,1,2)	°C		отсутствует	+
4:	Количество применяемых преобразователей давления (ПД)						отсутствует	+
5:	Цена деления входного импульса расхода, м <sup>3</sup>	Форма экспонентн. - Х.XXXE-X (-9,99* <sup>-9</sup> ...9,99*10 <sup>9</sup> )	№ измерительного канала расхода (1...5)	м <sup>3</sup>			отсутствует	+
6:	Максимальное значение расхода, м <sup>3</sup> /ч	Форма экспонентн Х.XXEX (0...9,99*10 <sup>9</sup> )	№ измерительного канала расхода (1...5)	м <sup>3</sup> /h	MAX		отсутствует	+
7:	Минимальное значение расхода, м <sup>3</sup> /ч	Форма экспонентн Х.XXEX (0...9,99*10 <sup>9</sup> )	№ измерительного канала расхода (1...5)	м <sup>3</sup> /h	MIN		отсутствует	+
8:	Максимальное договорное значение расхода, м <sup>3</sup> /ч	Форма экспонентн Х.XXEX (0...9,99*10 <sup>9</sup> )	№ измерительного канала расхода. (1...5)	м <sup>3</sup> /h	MAX <<		отсутствует	+

## Приложение А (продолжение)

**Таблица А1 (продолжение)**

Код сооб-щения	Наименование	Параметр	( допускаемые пределы )	Значение	Номер параметра (номер системы или номер преобразователя (измерительного канала)	Единицы измерений или символьное обозначение параметра	Группы параметров		Возможность изменений
							При эксплуа- тации	Во время настройки	
9:	Минимальное договорное значение расхода, м <sup>3</sup> /ч	Форма экспоненти Х.ХХХЕХ (0..9,99*10 <sup>9</sup> )			№ измерительного канала расхода (1...5)	m <sup>3</sup> /h	MIN <<		+
10:	Вход для сигналов (импульсов) расхода	“Y-XX” здесь: Y-тип входа (“1”-без контроля перерывов, “2”- с контролем перерывов, “3”-с контролем направления потока ), XX – Минимальное значение длительности импульса ( 0...999 мс )			№ измерительного канала расхода. (1...5)	Количество м <sup>3</sup> или т		отсутствует	+
11:	Характеристика преобразователей температуры	( Pt500, 500П, 1000П, Pt1000 ) для канала измерения 5 – константное значение температуры Θ5, если выключена функция измерения Θ 5 (0...99,99°C)			№ измерительного канала температуры. (1...5)	°C		отсутствует	+
12:	Минимальное значение разности температур	(0...99,99°C)			ΔΘ “1-2” или “3-4”	°C	MIN	отсутствует	+
13:	Минимальное договорное значение разности температур	(0...99,99°C)			ΔΘ “1-2или “3-4”	°C	MIN <<	отсутствует	+
14:	Входные сигналы ПД	“0-5С” – соотв. 0-5 МА “0-20С” – соотв. 0-20 мА “4-20С” – соотв. 4-20 мА			№ измерительного канала давления (1 или 2)	кПа		отсутствует	+

## Приложение А (продолжение)

**Таблица А1 (продолжение)**

Код сообщения	Наименование параметра	Параметр	Значение (допускаемые пределы )	Номер параметра (номер системы или номер преобразователя (измерительного канала)	Единицы измерений или символьное обозначение параметра	Группы параметров	Возможность изменения параметров	Во время эксплуатации	Во время настройки
15:	Значение верхнего предела для измерений давления		(0,0...9999.9 кПа)	№ измерительного канала давления (1 или 2)	кПа		отсутствует	+	
16:E	Значение давление для вычисления энталпии		(0,0...9999.9 кПа) . Если “0,0 кПа” – вычисляется по измеренным значениям $p_1$ и $p_2$	Номер системы (1 ар 2)	кПа		отсутствует	+	
17:	Эдиницы измерений тепловой энергии			Номер системы (1 или2) или $\Sigma$	MWh, Gcal ar GJ		отсутствует	+	
18:	Язык для печатание отчетов		“Pmt-X”, здесь X: “L” – литовский, “E” – английский, “Р” – русский	При помощи связи: 1 -проводной, 2-оптической			отсутствует	+	
19:	1-ый импульсный/частотный выход	PULSI		Номер параметра (1...5) или разность (1-2, 3-4)	Обозначение параметра: “MWh” –энергия “л3” – количество воды “kW” – мощность “м3/ч” –расход “°C” –температура “кРа” –давление		отсутствует	+	
20:	2-ой импульсный/частотный выход	PULS2	“–”		“–”		отсутствует	+	

## Приложение А (продолжение)

**Таблица А1 (окончание)**

Код сообщения	Наименование	Параметр	Значение (допускаемые пределы )	Номер параметра (номер системы или номер преобразователя (измерительного канала)	Единицы измерений или символное обозначение параметра	Группы параметров		Возможность изменений
						При эксплуатации	Во время настройки	
21:	Функция регулирования		“OFF”- выключена, “On” - включена	Номер параметра (1...5) или разность (1-2, 3-4)	Обозначение регулируемого параметра “MWh”-энергия “m <sup>3</sup> ” -количество воды “kW”-мощность “m <sup>3</sup> /h” -расход “°C”-температура “kPa”-давление	R	отсутствует	+
22:	Значение верхнего предела регулируемого параметра для ограничений			Номер параметра (1...5) или разность (1-2, 3-4)	Единицы (тип параметра)	MAX <R<	+	+
23:	Значение нижнего предела регулируемого параметра для ограничений			Номер параметра (1...5) или разность (1-2, 3-4)	Единицы (тип параметра)	MIN <R<	+	+
24L:	Полный ход сервопривода, с		“XXXс” . (0...999 с)			R	+	+
25P:	Интегральная постоянная времени для регулирования , с		“XXXс” (0...999 с)			R	+	+

## Приложение Б

**Пределы относительной погрешности счетчика при измерении тепловой энергии в зависимости от типа преобразователей расхода и температуры в рабочих пределах расхода:**

**Таблица Б1**

Пределы относительной погрешности счетчика при измерении тепловой энергии (тип преобразователей температуры PL или TP)		
Диапазон измерения разностей температур	Тип преобразователей расхода 2% класса: QALCOSONIC FLOW 2 QALCOMAG FLOW 1	Тип преобразователей расхода 1% класса: QALCOSONIC FLOW 2 QALCOMAG FLOW 1
3...150 К	$\pm(2,5+12/\Delta\Theta +0,02 q_p/q) \%$	$\pm(1,5+12/\Delta\Theta +0,01 q_p/q) \%$
2...150 К	$\pm(2,5+8/\Delta\Theta +0,02 q_p/q) \%$	$\pm(1,5+8/\Delta\Theta +0,01 q_p/q) \%$
Здесь:	$\Delta\Theta$ - разность измеряемой температуры, $^{\circ}\text{C}$ $q$ – значение измеряемого расхода ( $\text{m}^3/\text{ч}$ ), $q_p$ – номинальное значение измеряемого расхода ( $\text{m}^3/\text{ч}$ ),	

**Пределы абсолютной погрешности счетчика при измерении температуры в зависимости от типа комплекта преобразователей температуры:**

**Таблица Б2**

Тип преобразователей температуры	Пределы абсолютной погрешности счетчика при измерении температуры
класс А	$\pm(0,45+0,002 * \Theta) [{}^{\circ}\text{C}]$
PL, TP, класс В	$\pm(0,6+0,005 * \Theta) [{}^{\circ}\text{C}]$
Здесь:	$\Theta$ - значение измеряемой температуры, $^{\circ}\text{C}$

**Пределы относительной погрешности счетчика при измерении давления в зависимости от класса преобразователей давления:**

**Таблица Б3**

Класс преобразователя давления	0,25 %	0,5 %	1,0 %
Предел относительной погрешности счетчика при измерении давления	$\pm 0,75*(\text{рмакс}/\text{p})$ [%]	$\pm 1*(\text{рмакс}/\text{p})$ [%]	$\pm 1,5*(\text{рмакс}/\text{p})$ [%]
$\text{p}$ - значение измеряемого давления, МПа $\text{рмакс}$ - верхний предел измерения преобразователей давления, МПа			

## Приложение В




Рис. В1а. Схема монтажа теплосчетчика  
при 4-проводной схеме подключения преобразователей температуры

T1 ... T5 - преобразователи температуры;

V1 ... V5 - преобразователи расхода;

p1 ... p2 - преобразователи давления;

F1... F2 - импульсные выходы

**Примечания:** 1. Подключаются только преобразователи, актуальные в конкретном применении (см. Табл.1)

2. Схема подключения датчиков давления, которые имеют собственный источник питания (другие варианты подключения датчиков давления представлены на рис B2).

3. При использовании алгоритма "зима/ лето" для вычисления тепловой энергии, схема подключения преобразователя расхода "V2" представлена на рис. В4. В этом случае преобразователь расхода "V4" не применяют.

4. Схемы подключения сервопривода (регулирующего клапана) представлены на рис B3).

## Приложение В (продолжение)




Рис.В16. Схема монтажа теплосчетчика  
при 2-проводной схеме подключения преобразователей температуры

T1 ... T5 - преобразователи температуры;

V1 ... V5 - преобразователи расхода;

p1 ... p2 - преобразователи давления;

F1... F2 - импульсные выходы


**Примечания:** 1. Подключаются только преобразователи, актуальные в конкретном применении (см. Табл.1)

2. Схема подключения датчиков давления, которые имеют собственный источник питания (другие варианты подключения датчиков давления представлены на рис B2).

3. При использовании алгоритма "3 – зима/ лето" для вычисления тепловой энергии, схема подключения преобразователя расхода "V2" представлена на рис. B4. В этом случае преобразователь расхода "V4" не применяют.

4. Схемы подключения сервопривода (регулирующего клапана) представлены на рис B3).

## Приложение В (продолжение)




а) двухпроводная схема подключения датчиков давления (4-20mA), питание от вычислителя (+18 В)




б) трехпроводная схема подключения датчиков давления, питание от вычислителя (+ 18 В)

**Рис.В2.** Схемы подключения датчиков давления



**Рис.В3.** Схема подключения сервопривода (для выполнения функции регулирования) и сетевого питания (напряжение сервопривода 220 В).


## Приложение В (продолжение)



**Рис В3.** Схема подключения преобразователя расхода Q2 при измерении тепловой энергии в режиме “3” (зима/лето)


**Примечание:** Преобразователь расхода Q2 формирует дополнительный сигнал направления (параметры аналогичны импульсным выходам):

- log.1 (или открытый вход) – при потоке прямого направления;
- log.0 (короткое замыкание) – при потоке обратного направления.



**Рис.В4.** Схема подключения вычислителя к компьютеру через RS-232

## Приложение В (продолжение)



**Рис. В5.** Схема подключения вычислителя к модему или к принтеру через RS-232

**Таблица В1.** Порядок подключения преобразователей расхода к вычислителю

Тип преобразователя расхода, питание	Входы вычислителя V1(11,10), V2(11,52), V3(11,53), V4(11,54), V5(11,55) (рис. В1)			Положение перемычки “+U” вычислителя	Внешний источник AC	
	- общий	+ импульсы	+U напряжение питания (1)		24V	24V
QALCOSONIC FLOW 2 Питание от собственной батареи	кл. 19	кл. 18		BAT (3,6 V)**		
QALCOSONIC FLOW 2 Питание от вычислителя +18 В ***	кл. 19, 54	кл. 18	кл. 55	(18 V)**		
QALCOMAG FLOW 1 Питание от внешнего источника 24 V AC ***	кл. ⊥	кл. ⊥		BAT (3,6 V)**		
QALCOMAG FLOW 1 Питание от вычислителя +18 В	кл. ⊥	кл. ⊥	кл. +24 V	(18 V)**	24V	24V
Счетчик воды, механический	Провод*	Провод*	-	BAT (3,6 V)**		

\* - полярность не имеет значение.

\*\* - в скобках, в случае питания вычислителя от сети.


\*\*\* - модификация расходомера с внешним питанием

## Приложение Г


Таблица Г1. Назначение контактов монтажной колодки вычислителя

№ контакта	Условное обозначение	Назначение контакта
9	+U	Напряжение питания +3,6 В или +18В, для питания преобразователей расхода или давления
11	-q1	Общий, для подключения преобразователя расхода 1 (-)
10	+q1	Для подключения импульсного выхода преобразователя расхода 1 (+)
11	-q2	Общий, для подключения преобразователя расхода 2 (-)
52	+q2	Для подключения импульсного выхода преобразователя расхода 2 (+)
11	-q3	Общий, для подключения преобразователя расхода 3 (-)
53	+q3	Для подключения импульсного выхода преобразователя расхода 3 (+)
11	-q4	Общий, для подключения преобразователя расхода 4 (-)
54	+q4	Для подключения импульсного выхода преобразователя расхода 4 (+)
64	T5	Для подключения преобразователя температуры Т5 "+I"
65	T5	Для подключения преобразователя температуры Т5 "+U"
66	T5	Для подключения преобразователя температуры Т5 "-U"
67	T5	Для подключения преобразователя температуры Т5 "-I"
50	±	Для подключения экрана (преобразователя температуры Т5 или др.)
5	T1	Для подключения преобразователя температуры Т 1 "+I"
1	T1	Для подключения преобразователя температуры Т 1 "+U"
2	T1	Для подключения преобразователя температуры Т 1 "-U"
6	T1	Для подключения преобразователя температуры Т 1 "-I"
50	±	Для подключения экрана (преобразователя температуры Т1 или др.)
7	T2	Для подключения преобразователя температуры Т 2 "+I"
3	T2	Для подключения преобразователя температуры Т 2 "+U"
4	T2	Для подключения преобразователя температуры Т 2 "-U"
8	T2	Для подключения преобразователя температуры Т 2 "-I"
50	±	Для подключения экрана (преобразователя температуры Т2 или др.)
68	p1	Для подключения преобразователя давления p1, ток
11	±	Общий, для подключения преобразователя давления p1, для 2-ого частотного выхода или для подключения преобразователя расхода 5 (-)
50	±	Для подключения экрана (преобразователя давления p1 или др.)
55	+q5	2-ой частотный выход или контакт для подключения импульсного выхода преобразователя расхода 5 (+)
56	T3	Для подключения преобразователя температуры Т 3 "+I"
57	T3	Для подключения преобразователя температуры Т 3 "+U"
58	T3	Для подключения преобразователя температуры Т 3 "-U"
59	T3	Для подключения преобразователя температуры Т 3 "-I"
50	±	Для подключения экрана (преобразователя температуры Т3 или др.)
60	T4	Для подключения преобразователя температуры Т 4 "+I"
61	T4	Для подключения преобразователя температуры Т 4 "+U"
62	T4	Для подключения преобразователя температуры Т 4 "-U"
63	T4	Для подключения преобразователя температуры Т 4 "-I"
50	±	Для подключения экрана (преобразователя температуры Т4 или др.)
69	p2	Для подключения преобразователя давления p2, ток
17	±	Общий, для подключения преобразователя давления p2 или для 1-ого частотного выхода (-)
16	F1	1-ый частотный выход (+)
18	F2	2-ой частотный выход (+)
51	+18V	Напряжение питания +18В, для питания преобразователей давления
76	±	Общий, для токовых выходов (-)
77	Iout1	1-ый токовый выход 1 (+)
78	Iout2	2- ой токовый выход (+)
24(73)	BUS	Для подключения линии L1 интерфейса M-bus (CL – CL1 или RS232 – Rx(вход))
25(74)	BUS	Для подключения линии L2 интерфейса M-bus (CL – CL2 или RS232 – Tx(выход))
75	BUS	Общий, GND для интерфейса RS232
70	^	Релейный выход "уменьшение"
71	R	Общий, для релейного выхода
72	^	Релейный выход "увеличение"
26	±	Заземление
27	220V	~ 220 В, 50 Гц


## Приложение Д



а) Крепление вычислителя на стене без возможности опломбирования



б) Крепление вычислителя на стене с возможностью опломбирования



в) Крепление вычислителя на стандартном DIN-рельсе.

**Рис.Д1.** Габаритные и установочные размеры вычислителя. Варианты крепления.

## Приложение Д (продолжение)






Рис.Д2. Установка вычислителя в щите




а) на Да (25,32)




б) на Да 50

Рис. Д3. Прямое крепление вычислителя на монтажную крышку преобразователя расхода SDU-1 при температуре теплоносителя до 90 °C

## Приложение Е




а) Схема монтажа и пломбирования термопреобразователя сопротивления с монтажной головкой на трубопроводе





в) Схема монтажа и пломбирования преобразователя температуры типа ТР

**Рис.Е3. Схемы монтажа и пломбирования преобразователей температуры с монтажной головкой и типов PL, ТР**

## Приложение Е (продолжение)




a) Внешний вид термопреобразователя типа PL



b) Защитная гильза термопреобразователя типа PL

Рис.Е4. Внешний вид, установочные и присоединительные размеры термопреобразователя типа PL и защитной гильзы


## Приложение Е (продолжение)



- 1- Корпус термопреобразователя с чувствительным элементом
- 2- кабель
- 3- пластиковый держатель этикетки
- 4- заклепка
- 5- этикетка
- 6- красная (или синяя) пластиковая трубка


a) размеры термопреобразователя ТР

Вариант с латунной гайкой



- 1- Корпус термопреобразователя
- 2- Резиновое кольцо ( $\varnothing 4,3 \times 2,4$  mm)
- 3- Гайка M10 x1
- 4- фиксатор гайки

Вариант с пластиковой гайкой



в) размеры термопреобразователя ТР комплекте с гайкой

**Рис.Е5.** Габаритные, установочные и присоединительные размеры термопреобразователя типа ТР.