

Міністерство економічного розвитку  
і торгівлі України

Державне підприємство

«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ  
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ»  
(ДП «СВЦОО»)



Ministry of Economic Development  
and Trade of Ukraine

State enterprise

«CERTIFICATION  
TEST CENTRE  
OF HEATING EQUIPMENT»  
(SE «СТСНЕ»)

03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична)  
03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (поштова)

03150, Kyiv, Zagorodnya str., 15 (the legal address)  
03045, Kyiv, Plescheeva str., 10 (de facto address)

Тел: (044) 360-80-98; тел/факс: (044) 259-47-27, 259-46-24  
E-mail: svcoo@ukrpost.ua; http://www.svcoo.kiev.ua; код ЄДРПОУ 14315701

06.12. 2019 р. № 373/1

Тим, кого це стосується

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Державне підприємство "Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання" (ДП "СВЦОО"), призначений як орган з оцінки відповідності продукції, процесів та послуг вимогам Технічних регламентів (свідоцтво про призначення № UA.TR.012) інформує всім користувачам, що конструктивно і по своїм технічним характеристикам регулятори тиску газу ERG-S та ERG-SE фірми ESKA Valve (Туреччина) аналогічні регуляторам тиску газу РДГС, FE та DSR.

Згідно вище приведеного підтверджуємо, що у разі заміни газового обладнання без зміни функціонального призначення, регулятори тиску газу ERG-S та ERG-SE фірми ESKA Valve (Туреччина) і регулятори тиску газу РДГС, FE та DSR, мають розглядатися як аналогічне обладнання, до прикладу відповідають наступним параметрам:

Найменування параметру	ERG-S10	РДГС-10	ERG-SE10	FE-10	DSR-10
Призначення	Природний газ				
Діапазон тиску на вході, бар	0,1-6	0,05-0,3	0,1-8,6	0,1-8,6	0,3-6
Діапазон тиску на виході, мбар	13-500	20	13-500	13-500	15-450
Пропускна здатність, м <sup>3</sup> /год	10	10	10	10	10
Температура навколишнього середовища, °С	- 40 до + 60	- 40 до +45	- 40 до + 60	- 40 до +60	- 30 до +60
Габаритні приєднувальні розміри, мм	G 1"; G 1"1/2				

З повагою  
Заступник директора  
з наукової роботи

Легкун  
360-80-98



Є.П. Легкун