

ДП Кам'янець-Подільського АТ "ГПСОВИК" "Кам'янецький Гіпс"

Адреса: 32307, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський,
провулок Індустріальний, 1.

Документ про якість

В'яжучі гіпсові ДСТУ БВ.2.7-82:2010

Умовне позначення продукції - "Гіпсове в'яжуче Г -10 Н-IV ДСТУ Б В.2.7-82:2010"

Номер партії 138

Дата 25.08.2022

Об'єм продукції, що відвантажується 22.400

Одержувач ТОВ САМКОЛОРС

Результати випробувань

Границя міцності зразків-балочок розмірами 40x40x160 мм у віці 2 год, кгс/см ²		Термін тужавлення, хв.		Тонина помелу, %	Об'ємне розширення, %	Домішки не розчинні в соляній кислоті, %	Вміст метало-домішок в 1 кг гіпсу, мг.	Водопоглинання, %
При стиску МПа	При згині МПа	Початок	Кінець					
10,0	5,0	8'00"	16'00"	0,1	0,26	0,6	5,0	19,5

Гарантійний термін зберігання - 60 днів.

Комітет України з питань стандартизації, метрології та сертифікації наказом № 28 від 01.02.2005 року відмінив обов'язкову сертифікацію в'яжучих гіпсових.

Знак контролю

Контролер