



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19.08 2014р.

№ 05.03.02-03/ 52966

Апарати для опалення та гарячого водопостачання ТМ «Е.С.А»

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 84031090

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикул)

за призначенням. Оптово-роздрібна торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

EMAS MAKINA SANAYI A.S., Туреччина, : Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım, Mustafa Kemal Bulvarı No:13  
45030 Manisa, тел.: -, код ЄДРПОУ: -

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Індустрія води», Україна, 01024, м. Київ, вул. Богомольця,  
буд.7/14, приміщення 182, тел.: -, код ЄДРПОУ: 37701463

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт додається до супроводжуючих вантаж документів

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

При повітрообміні в приміщенні концентрація NO<sub>2</sub> не більше м.р.0,2 мг/м<sup>3</sup>, с.д.0,04 мг/м<sup>3</sup>; CO не більше м.р.  
5,0; с.д. 3,0 мг/м<sup>3</sup>, NO не більше м.р.0,4; с.д. 0,06 мг/м<sup>3</sup> згідно з ДСП -201-97 «Державні санітарні правила  
охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) як в  
місті встановлення виробів, так і суміжних приміщеннях; шум – не більше 45 дБА - СН №3077-84 «Санитарные  
нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»;  
неіонізуючі випромінювання ЕП 50 Гц- СанПіН № 239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту  
населення від впливу електромагнітних випромінювань".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення  
є:

Використовувати газове обладнання лише за умов наявності затвердженого в установленому порядку проекту  
відповідно до вимог п.5.5.1 ДСТУ Б В.2.5-33:2007 «Поквартирне теплопостачання житлових будинків з  
теплогенераторами на газовому паливі з закритою системою згорання з колективними димоходами і  
димохідними системами» та п.2.4 наказу міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального  
господарства України № 4 від 22.11.2005 «Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків  
від мереж при відмові споживачів від централізованого теплопостачання».

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)