

ООО «КоронаХим»

Производственная лаборатория аттестована
Номер свидетельства об аттестации ПТ-157/19
Дата изготовления продукта
09.04.2019г.

Паспорт № 134
На краску фасадную «Unisil Fasad»
Партия № 067
Тара: ведро п/п 1л
 ведро п/п 3,5л
 ведро п/п 10л
Кол-во мест: 129
Вес нетто: 651,00л

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Качественные показатели	
		Требования НТД	Фактические данные
1	Цвет пленки	Белый. Оттенок не нормируется.	соответствует
2	Внешний вид пленки	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, без посторонних включений	соответствует
3	Массовая доля нелетучих веществ в основе эмали, %, не менее	57	63,73
4	Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более	1	1
5	Вязкость по вискозиметру Брукфильда, сП, не менее	12000	12207
6	Степень перетира, мкм, не более	60	60
7	Размер частиц (зернистость), мкм	до 100 мелкозернистый (S ₁)	100
8	Блеск при угле измерения 85°	Матовый (G ₃) ≤ 10	соотв.
9	Толщина сухой пленки, мкм	100-200 (E ₃)	179
10	Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/м ² , не более	190	190

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 20.3-40318815-007:2019
Гарантийный срок: 24 месяца.

Начальник лаборатории

ООО «КОРОНАХИМ»
ВТК

Заец Л.И.