

ДВСЦ ВЕ
Державний випробувальний
сертифікаційний центр
вибухозахищеного та рудникового
електрообладнання
ДОНЕЦЬК

СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання (електротехнічного пристрою) № 2759

Свідоцтво, видане ТОВ НВП "Електроприлад", Україна, 79044, м. Львів, вул. Жуковського, 2/9, посвідчує, що виготовлені підприємством вироби: гучномовці рупорні вибухозахищені типу 6ГРВ30, 10ГРВ30, 15ГРВ30 (ТУ У 31.6-20800889-007:2011) є вибухозахищеними та відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки.

На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність указані вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.3, ГОСТ 22782.7 та їм присвоєне маркування вибухозахисту:



1ExesII T5

Указані вироби можуть бути рекомендовані для застосування на території України та повинні використовуватись згідно з "Умовами використання", що є невід'ємною частиною цього Свідоцтва.

Свідоцтво дійсне до **15 листопада 2016 р.**

Чинність свідоцтва продовжена до _____

Керівник
ДВСЦ ВЕ



М.П.

А.Є.Погорельський

В цьому свідоцтві проведено _____ скріплено печаткою

2 аркуш(а)

Условия применения

1. Свидетельство распространяется на громкоговорители рупорные взрывозащищенные типа 6ГРВ30, 10ГРВ30 и 15ГРВ30 (далее по тексту – громкоговорители ГРВ) производства ООО НПП “Электроприлад”, изготавливаемые по ТУ У 31.6-20800889-007:2011.

2. Громкоговорители ГРВ предназначены для применения во взрывоопасных зонах классов 1 и 2, где могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов с воздухом, относящиеся к категориям ПА, ПВ, ПС и температурным группам Т1-Т5 согласно гл. 4 ПУЭ (НПАОП 40.1-1.32-01 "Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок") и другим нормативным актам по охране труда и промышленной безопасности, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, а также в соответствии с маркировкой взрывозащиты:



1ExesII T5

Маркировка взрывозащиты должна быть нанесена на корпусах громкоговорителей ГРВ.

3. ООО НПП “Электроприлад” несёт ответственность за соответствие конструкции громкоговорителей ГРВ освидетельствованным образцам.

4. Любые изменения и дополнения, вносимые в конструкцию громкоговорителей ГРВ, должны согласовываться с ИСЦ ВЭ.

5. Техническое описание громкоговорителей ГРВ должно дополняться настоящим разделом Свидетельства.

Руководитель ИСЦ ВЭ



А.Е. Погорельский