



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.06. 2016р.

№ 05.03.02-03/ 21476

Розчини будівельні на акриловій основі: mira 4180 primer, mira 4400 multicoat

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 32141010

(код за ДСТУ, код за УКТЗЕД артикулу)

Промислове та житлове будівництво

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

АТ МІРА БУДІВЕЛЬНІ ПРОДУКТИ" (MIRA BYGGEPRODUKTER A/S), Данія, Egegarasvej 2
(Egegarasvej 2), DK-4621, Gadstrup Denmark (4621 Гадеструп, Данія), тел.: 0045 461 91 946

(фірма, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

ТОВ «МІРА БУДМАТЕРІАЛИ», Україна, 01013 м. Київ, вул. Будиндустрії, 5, тел. (044)537-08-13,
office@mira.ua, www.mira.ua, код ЄДРПОУ: 31745657

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

(дати при контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданої заявником документації об'єкт експертизи при інгаляційному підходженні до організму відповідає 3 класу небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «СБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): стиролу -0,002, метилакрилату -0,01, ксилолу -0,2 відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімерні матеріали, виробні і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Наказ МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при застосуванні необхідно дотримуватись вимог інструкцій та СП 1042-73 „Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання“. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239-2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

(особливі умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Розчини будівельні на акриловій основі: mira 4180 primer, mira 4400 multicoat, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері