



Щит Univers IP44/II 800x300x161 мм 60мод.(1x60)

FWB51S

Архітектура

| | |
|-------------|------------------|
| Тип монтажу | Зовнішній монтаж |
|-------------|------------------|

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 125 А |
|-------------------|-------|

Кришка, двері

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Тип закривання дверей | Відкидна ручка з затискним пристроєм |
| Кількість замків в дверей | 1 |

Матеріали

| | |
|--------------------|------------------|
| Вага міді в виробі | 0,042 kg |
| Колір | білий |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | Листова сталь |

Розміри

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Глибина занурення | 161 mm |
| Глибина встановленого виробу | 165 mm |
| Внутрішня глибина | 156 mm |
| Висота встановленого виробу | 800 mm |
| Висота установки | 800 mm |
| Ширина встановленого виробу | 300 mm |
| Ширина в модулях | 12 |
| Товщина матеріалу бічної поверхні | 1 mm |

Монтаж

| | |
|--------------------------------------|----|
| Підходить для вживання поза будинком | ні |
|--------------------------------------|----|

Підключення

| | |
|---------------------------|---|
| Кількість входних кабелів | 4 |
|---------------------------|---|

Обладнання

| | |
|--|-----|
| Кількість рядів щита | 5 |
| Кількість секцій щита | 1 |
| Кількість рядів | 5 |
| Можливість приєднання додаткового обладнання | так |

Стандарти

| | |
|-------------------------------|------------|
| GWT - тест дротомрозжарування | 750 °C |
| Європейська директива WEEE | пов'язаний |

Безпека

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | 09 |
| Захисне виконання ІР | IP44 |
| Клас захисту | Клас захисту II |
| Безгалогену | ні |