



ОРГАН ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
БУДІВЕЛЬНОГО ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СВІТОВІ СТАНДАРТИ»

СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в реєстрі

органу оцінки відповідності за №

UA.GS.2.32.001-23

Термін дії з

«09» серпня 2023 р.

до

«08» серпня 2024 р.

Продукція

Піна поліуретанова ТМ 'ТЕКАPUR FIRESTOP'
та ТМ 'TERMOPUR FIRESTOP B1' для ущільнення
протипожежних конструкцій у прорізах стін

3214

Код УКТ ЗЕД

Відповідає вимогам

ДБН В.1.1-7:2016, пп. 6.2, 6.4 (табл. 3);
ДБН В.1.2-7-2008, п. 6.3.1.3.5.8
для щілин шириною до 30 мм клас вогнестійкості EI 90
для щілин шириною від 30 мм до 50 мм клас вогнестійкості EI 60

Виробник

Фірма ТKK Proizvodnja Kemicnih Izdelkov d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia (Республіка Словенія)

Сертифікат видано

Фірма ТKK Proizvodnja Kemicnih Izdelkov d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia (Республіка Словенія)

Додаткова інформація

Продукція виготовляється серійно з 09.08.2023р. до 08.08.2024р.
Періодичність технічного нагляду – один раз протягом терміну дії
сертифікату відповідності

Сертифікат видано

Органом оцінки відповідності та сертифікації продукції
будівельного та протипожежного призначення ТОВ 'СВІТОВІ СТАНДАРТИ'
місцезнаходження ООВ: 02125, м. Київ, вул. В. Шимановського, буд. 2/1, офіс 322
тел.: +380 95 004 99 25; e-mail: namis.kiev@ukr.net; www.gscert.com.ua

На підставі

Протокол сертифікаційних випробувань № 3/СПР-18 від 16.07.2018р.
ВЦ ТОВ 'ТЕСТ', атестат про акредитацію № 2Н365 від 21.03.2016р.
Рішення щодо сертифікації від 09.08.2023р.

Заступник керівника органу
оцінки відповідності продукції



Євгеній ТКАЧЕНКО

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі органу оцінки відповідності