

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ № UA.TR.014
Атестат про акредитацію Національного агентства акредитації України № 10207

вул. Левка Лук'яненка, 23/2, м. Вінниця, 21011, Україна
тел. (0432) 278437; факс (0432) 267282

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



Зареєстрований в Реєстрі
ДП «ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»
за № UA.TR.014.039-24
від 19 грудня 2024 р.

Продукція *Лічильники активної та реактивної електричної енергії типу ZMY4xx, модифікації ZMY410CW1U0L40.01.1021 S2; код ДКПП 26.51.63-70.00, код УКТ ЗЕД 9028.30*

Відповідає *Затвердженому типу описаному в сертифікаті перевірки типу та застосовним вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94*

Сертифікат видано *ТОВ «ЛГ СМАРТ ЕНЕРДЖІ», Україна, 04073 м. Київ, пр-т. Степана Бандери, 6
Код ЄДРПОУ 37614753*

Виробник продукції *Landis+Gyr AG, Альте Штайнхаузерштрассе, 18, м.Чам, СН-6330, Швейцарія, на виробничих потужностях LANDIS+GYR A.E., 78-й км Національного шосе Афині-Корінф, Корінф, GR -20100, Греція*

Додаткова інформація *Процедуру оцінки відповідності проведено за модулем F (відповідність типу за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки)
Для перевірки відповідності були проведені випробування згідно ДСТУ EN 62058-31:2016 (EN 62058-31:2010, IDT) пп. 4.4; 5.3; 5.4; 5.5; 5.7;
ДСТУ EN 62053-21:2018 (EN 62053-21:2003; A1:2017; IDT; IEC 62053-21:2003; A1:2016, IDT) п. 8.1
ДСТУ EN 62053-23:2018 (EN 62053-23:2003; A1:2017; IDT; IEC 62053-23:2003; A1:2016, IDT) п. 8.1
Сертифікат поширюється на партію, виготовлену у жовтні 2024 р. у кількості 100 од. заводські номери від 76281698 до 76281797 включно.*

Сертифікат виданий на підставі *Протоколу випробувань № ПР ЗВТ- 139, від 18.12.2024 р.
Випробувального центру ДП «ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», атестат акредитації № 20341 від 11.05.2023 р.;
Сертифікату перевірки типу UA.TR.014.V.02029-24 Rev.0
ДП «ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;
Рішення ДП «ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» від 19.12.2024 р.*

Генеральний директор



10207
Сертифікація
продукції



Артем ШАЛАГІНОВ

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі сертифікатів
ДП «Вінницястандартметрологія»
за телефоном +380432 612782