



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 10 » 07 2023 року

№ 12.2-18-1 / 8979

Об'єкт експертизи: Клеї водно-дисперсійні

виготовлені у відповідності із - ТУ У 24.3-31158382-006-2004 "Клеї водно-дисперсійні. Технічні умови" зі зміною № 3

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.52.10-80.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: клеї водно-дисперсійні призначені для приклеювання різних оздоблювальних матеріалів на підготовлені основи як зовні, так і всередині приміщень усіх типів: в житлових, промислових, громадських приміщеннях, в місцях громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості та торгівлі, в медичних закладах, дитячих садках, школах, тощо, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: СП з П ТОВ "МГФ", 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 7-Б, код за ЄДРПОУ 31158382, тел: +38(056) 377 9505, e-mail: postMGF@ganza.com.ua; адреса виробництва: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 7-Б

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: СП з П ТОВ "МГФ", 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 7-Б, код за ЄДРПОУ 31158382, тел: +38(056) 377 9505, e-mail: postMGF@ganza.com.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції у атмосферне повітря після полімеризації не перевищує (ГДК с.д., мг/м³): для продукції на акриловій основі: бутилакрилату – 0,0075; акрилонітрилу – 0,03; для продукції на стирол-акриловій основі: стиролу – 0,002; акрилонітрилу – 0,03; формальдегіду – 0,003; для продукції на полівінілацетатній основі: вінілацетату – 0,15; ацетальдегіду – 0,01; для продукції на полівінілацетат-етиленовій основі: вінілацетату – 0,15; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху 2 бали відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжною, використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до з галузевими нормами, ДСТУ

7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація", дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Клеї водно-дисперсійні виготовлені у відповідності із - ТУ У 24.3-31158382-006-2004 "Клеї водно-дисперсійні. Технічні умови" зі зміною № 3, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.3-31158382-006-2004 "Клеї водно-дисперсійні. Технічні умови" зі зміною № 3

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 925 від 27 червня 2023 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

К.Є. Ішейкін
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.