

Налаштування підключення:

1. Підключіть пристрій збору даних (datalogger) до нижньої частини інвертора.
2. Переконайтеся, що адреса інвертора встановлена на 01.
3. Надішліть SMS-повідомлення на SIM-карту, вставлену в пристрій, з наступною інформацією:
 - **Для старих GPRS-пристроїв (G 1.0):** AT+APN=214028,APN,ім'я_користувача,пароль;
 - Приклад: AT+APN=214028,wlapn.com,clarus,clarus;
 - **Для нових GPRS-пристроїв (рекомендується, G 2.0):** AT+YZAPN=<apn>,<користувач>,<пароль>
 - Приклад: AT+YZAPN=internet,web,web

4. Після відправлення повідомлення перевірте, чи змінилися (почали блимати) зелений і жовтий світлодіоди.

5. Якщо це не спрацювало, переконайтеся, що SIM-карта може приймати текстові повідомлення.

6. Ви можете вставити SIM-карту в телефон і перевірити, чи вона отримує доступ до Інтернету та може приймати текстові повідомлення.

Налаштування моніторингу на нашій платформі:

****Для інсталятора:****

1. Створіть об'єкт (plant) на платформі.
2. Створіть обліковий запис для клієнта.
3. Підключіть пристрій збору даних, використовуючи серійний номер datalogger.