

ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ											ЗА ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДАЄ	
	Щодня	Щомісяця	50 годин	150 годин	300 годин	500 годин	1000 годин	2000 годин	5000 годин	10000 годин	Кожні 6 Місяців		Кожні 12 Місяців
Перевірте рівень моторного мастила	X										Якщо 50 робочих годин не будуть виконані протягом перших 6 місяців, 50 годин технічного обслуговування повинні бути виконані в кінці шостого місяця.	Якщо 150 робочих годин не відпрацьовано протягом 1 року після першого технічного обслуговування, 150 годин технічного обслуговування слід виконати наприкінці 1 року.	Оператор
Перевірте рівень охолоджувальної води двигуна	X												Оператор
Перевірте рівень палива (мінімум 1/4)	X												Оператор
Очищення генераторної установки та навколишнього середовища		X											Оператор
Перевірте температуру корпусу двигуна		X											Оператор
Повний злив палива перед заливкою нового палива		X	X										Оператор
Запуск генератора в тестовому режимі та перевірка ненормальної вібрації		X											Оператор
Перевірка значення моменту затягування шпильки кришки двигуна			X										Уповноважена організація
Перевірте натяг і знос V-подібного ремня двигуна			X	X	X	Кожні 150 годин							Уповноважена організація
Перевірте рівень оливи паливного насоса (за наявності)			X	X	X	Кожні 150 годин							Уповноважена організація
Замініть моторну оливу та масляний фільтр (при використанні оливи для турбодизельних двигунів 15Вт/40)			X	X	X	Кожні 150 годин							Уповноважена організація
Замініть повітряний фільтр					X	Перевірте індикатор (якщо є)							Уповноважена організація
Перевірте і зробіть перевірку зазору клапана							X						Уповноважена організація
Замініть паливний фільтр двигуна			X	X	X	Кожні 150 годин							Уповноважена організація
Очистіть механізм випуску повітря з картера						X							Уповноважена організація
Зробіть перевірку та налаштування інжектора							X						Уповноважена організація
Проведіть випробування на зусилля стиснення								X					Уповноважена організація
Перевірте циркуляційний насос						X	X						Уповноважена організація
Перевірте турбіну.							X		X				Уповноважена організація
Виконайте перевірку та налаштування паливного насоса							X		X				Уповноважена організація
Перевірте кришки циліндрів									X				Уповноважена організація
Перевірте знос гільз циліндрів									X				Уповноважена організація
Очистіть канали для охолоджувальної води										X			Уповноважена організація
Перевірте зазор між корінним і шатунним підшипниками										X			Уповноважена організація
Перевірте знос поршня										X			Уповноважена організація
Перевірте знос колінчастого вала										X			Уповноважена організація
Перевірте знос ексцентрикового валу										X			Уповноважена організація
Перевірте знос ведучого циліндричного редуктора										X			Уповноважена організація
Проведіть загальне технічне обслуговування паливного насоса							X		X	X			Уповноважена організація
Заміна масляного насоса двигуна										X			Уповноважена організація
Заміна кривошипних ущільнень									X	X			Уповноважена організація
Заміна підшипника генератора									X				Уповноважена організація