

## 14. Обслуживание и хранение

1. При соблюдении всех рекомендаций, изложенных в данной инструкции по эксплуатации, насос в специальном техническом обслуживании не нуждается. Во избежание возможных неисправностей - необходимо периодически проверять рабочее давление и потребление электроэнергии. Песок и другие абразивные и коррозионные материалы, находящиеся в перекачиваемой жидкости, вызывают быстрый износ деталей электронасоса - рабочих колес и диффузоров насосной части.

2. Не допускайте попадания воздуха в напорную магистраль.

3. Необходимо выполнять своевременную замену торцевых уплотнений электронасоса, так как их износ и несвоевременная замена могут привести к попаданию воды внутрь статора электродвигателя насоса и привести к выходу электродвигателя из строя.

**ВНИМАНИЕ!** Монтаж напорного трубопровода должен выполняться тщательно. Убедитесь, что все резьбовые соединения герметичны. При затягивании винтовых соединений или других составных частей не рекомендуется прикладывать чрезмерные усилия. Для плотного закрепления соединений используйте тефлоновую ленту (лента-фум).

**ВНИМАНИЕ!** Замена торцевых уплотнений, рабочих колес и диффузоров с повышенным износом (следами интенсивного абразивного износа) не относится к гарантийному обслуживанию изделия.

Интенсивный абразивный износ рабочих колес и диффузоров может привести к существенному ухудшению насосных характеристик.

Срок службы механического уплотнения составляет до 8000 часов, а срок службы сальника составляет до 2000 часов при условии, что насосы работают не круглосуточно (менее 24 часов).

В случае круглосуточного режима работы сроки службы перечисленных деталей значительно снижается.

Завод – изготовитель настоятельно рекомендует производить замену механического уплотнения не реже одного раза в год, а сальника – не реже одного раза в шесть месяцев.

## ЗМІСТ

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Застосування .....                                                                      | 20 |
| 2. Комплектація .....                                                                      | 21 |
| 3. Технічні дані .....                                                                     | 21 |
| 4. Відповідність стандартів .....                                                          | 21 |
| 5. Заходи безпеки .....                                                                    | 21 |
| 6. Структурна схема .....                                                                  | 24 |
| 7. Монтаж трубопроводів .....                                                              | 24 |
| 8. Електричні з'єднання .....                                                              | 26 |
| 9. Введення в експлуатацію і технічне обслуговування .....                                 | 28 |
| 10. Рекомендації по захисту системи водопостачання .....                                   | 29 |
| 11. Можливі несправності і способи їх усунення .....                                       | 31 |
| 12. Типові схеми водопостачання з використанням відцентрового<br>поверхневого насоса ..... | 34 |
| 13. Монтаж електронасоса і трубопроводів .....                                             | 35 |
| 14. Обслуговування і зберігання .....                                                      | 36 |

**ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ !**

Ми дякуємо Вам за вибір виробів торгової марки «Лео». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з даною інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і заподіяти шкоду здоров'ю.

Інструкція містить інформацію з експлуатації та технічного обслуговування поверхневих насосів серії АСм. Інструкція вважається невід'ємною частиною виробу і у випадку перепродажу повинна залишатися з виробом.

**КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

- робота насоса в плавальному басейні, садовому ставку або поруч з аналогічними об'єктами якщо у воді знаходяться люди;
- перекачувати хімічно агресивні, вибухонебезпечні та легкозаймисті рідини (бензин, газ, нафту, дизельне паливо тощо), а також рідини, що викликають корозію або з підвищеним вмістом жиру і солі;
- включати насос, якщо в свердловині (резервуарі) немає рідини (води).



**Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію без додаткового узгодження і повідомлення.**



**Перед установкою необхідно уважно прочитати дану інструкцію і звернути увагу на запобіжні заходи і вказівки в даній інструкції.**

**1. Застосування**

1. Насоси цієї серії застосовуються для побутового водопостачання, допоміжного устаткування, підйому води в трубопроводах високого і низького тиску, зрошувальних систем садів і городів, теплиць і парників, автоматичної подачі води спільно з невеликими резервуарами при використанні керуючої автоматики (реле, що управляють, контроллери тиску).

2. Насос призначений для перекачування чистої води. Насоси категорично забороняється використовувати для перекачування легкозаймистих, вибухових, газифікованих рідин і рідин, що містять тверді частки або включення. РН води має бути в межах від 6,5 до 8,5.

Примітка:

Насоси цієї серії можуть бути трансформовані в автоматизовані насоси (насосні станції), шляхом установки:

- зовнішнього блоку автоматики, який складається з реле тиску,
- напірного бака,
- фітингу і трубопроводів.

**Особливості функціонування автоматизованого насоса (насосної станції) :**

при включеному електричному живленні і витраті рідини з водопроводу - насос включиться автоматично, при закриванні системи водопостачання - насос відключиться автоматично. Якщо з автоматизованим насосом використовується водонапірна вежа, то при підключенні до автоматизованого насоса кінцевого вимикача насос включатиметься або відключатиметься автоматично залежно від рівня води у водонапірній вежі.

**2. Комплектація**

Насос у зборі - 1шт  
Фторопластова стрічка - 1шт  
Інструкція з експлуатації - 1шт  
Гарантійний талон - 1шт  
Упаковка - 1шт.

**3. Технічні дані**

| Артикул        |               | Потужність |      | при Q (м³/год)           |      | 0    | 12   | 18   | 24   | 30   | 36   | 42   | 48   | 54  | 60   | 66   | 71   |
|----------------|---------------|------------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| для однофазних | для трифазних | кВт        | к.с. | при Q (л/хв)             |      | 0    | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 775280         | 7752803       | 1,1        | 1,5  | створюваний<br>напір (м) | 12,5 | 12,5 | 12,1 | 11,5 | 10,5 | 9,5  | 8,4  | 7,1  | 5,5  | -   | -    | -    | -    |
| 775281         | 7752813       | 1,1        | 1,5  |                          | 12,5 | 12,5 | 12,1 | 11,5 | 10,5 | 9,5  | 8,4  | 7,1  | 5,5  | -   | -    | -    | -    |
| 775282         | 7752823       | 1,5        | 2,0  |                          | 14,5 | 14,3 | 14   | 13,5 | 12,8 | 12   | 11,2 | 9,9  | 8,4  | 6   | -    | -    | -    |
| 775283         | 7752833       | 1,5        | 2,0  |                          | 14,5 | 14,3 | 14   | 13,5 | 12,8 | 12   | 11,2 | 9,9  | 8,4  | 6   | -    | -    | -    |
| 775284         | 7752843       | 2,2        | 3,0  |                          | 17,5 | 17,3 | 17,1 | 16,5 | 16   | 15,2 | 14,2 | 13,2 | 11,7 | 10  | 7,2  | -    | -    |
| 775285         | 7752853       | 2,2        | 3,0  |                          | 17,5 | 17,3 | 17,1 | 16,5 | 16   | 15,2 | 14,2 | 13,2 | 11,7 | 10  | 7,2  | -    | -    |
| 775286         | 7752863       | 3,0        | 4,0  |                          | 20   | 19,8 | 19,6 | 19,5 | 19   | 18,3 | 17,5 | 16,2 | 14,6 | 13  | 11,5 | 10   | -    |
| 775287         | 7752873       | 3,0        | 4,0  |                          | 20   | 19,8 | 19,6 | 19,5 | 19   | 18,3 | 17,5 | 16,2 | 14,6 | 13  | 11,5 | 10   | -    |

- напруга, В: 220-240 / 380;
- частота, Гц: 50;
- ступінь захисту: IPX4;
- клас ізоляції: F;
- максимальна температура рідини, що перекачується: до +60°C;
- максимальна температура навколишнього середовища: до +40°C;
- вміст абразивних домішок: не допускається;
- режим роботи: S1 (тривалий);
- кількість пусків в годину: не більше 5 разів.


**4. Відповідність стандартів**

IEC/EN 60335-1 Побутові і аналогічні електричні прилади - безпека. Частина 1. Загальні вимоги.


IEC/EN 60335-2-41 Побутові і аналогічні електричні прилади - безпека.

Частина 2-41. Приватні вимоги до насоса.


2006/95/ЕС Директива по низькій напрузі.

**5. Заходи безпеки**


1. Для забезпечення нормальної і безпечної роботи електричних насосів, читайте інструкцію перед використанням.




2. Електричний насос повинен мати надійне заземлення для запобігання ураженню електричним струмом. Для безпеки насос рекомендовано оснастити пристроєм захисного відключення (ПЗВ). Не мочити штепсель мережевого шнура.




3. Не торкайтеся до електричних частин насоса під час роботи, не митися, не плавати поблизу робочої зони щоб уникнути нещасних випадків.  
**ВСТАНОВІТЬ ЕЛЕКТРОНАСОС І ЛАНЦЮГ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.**




4. Уникайте розбризкування води під тиском в електричний насос, а також не допускайте занурення (навіть часткового) електронасоса у воду.




5. Насос повинен знаходитися у вентилязованому приміщенні, конструкція якого повинна запобігати проникненню атмосферних опадів на корпус і всередину електродвигуна.




6. У разі падіння температури довкілля нижче 4 °С, або у разі тривалого простою насоса, порожня гідросистема може бути пошкоджена. Не використовуйте насос при тривалій відсутності води.




7. Перекачувана рідина може бути гарячіша і під високим тиском, перш ніж демонтувати насос, клапани на обох сторонах трубопроводу мають бути перекриті, щоб уникнути опіку.



8. Не допускається перекачування будь-яких легкозаймистих, вибухонебезпечних або газифікованих рідин.



9. Стежте, щоб насос несподівано не включився при монтажі або демонтажі, в цьому випадку і при тривалому простої завжди тримайте мережевий тумблер вимкненим, а вхідний і вихідний клапани закритими.



10. Параметри мережі живлення повинні відповідати значенням параметрів, вказаних на табличці корпусу електронасоса. При тривалому зберіганні, розташуйте насос в сухе, вентилязоване і прохолодне місце при кімнатній температурі.



**Попередження! Введення в експлуатацію, монтаж, технічне обслуговування і контрольні огляди повинні проводити фахівці відповідної кваліфікації. Якщо ці роботи виконані особою, яка не має відповідної кваліфікації і дозволу на проведення таких робіт, то електронасос може бути знятий з гарантійного обслуговування!**




**Увага! Експлуатаційна надійність устаткування гарантується тільки у разі його використання відповідно до функціонального призначення. В усіх випадках необхідно дотримуватися рекомендованих значень основних технічних параметрів цього насосного устаткування.**



**Дана інструкція важлива сама по собі, але, тим не менш, вона не може врахувати всіх можливих випадків, які можуть виникнути в реальних умовах! У таких випадках слід керуватися загальноприйнятими правилами техніки безпеки, бути уважним і акуратним!**


## 6. Структурна схема




## 7. Монтаж трубопроводів



Електронасос повинен встановлюватися і обслуговуватися кваліфікованим персоналом. монтаж і обслуговування повинні відповідати місцевим стандартам. Трубопроводи повинні встановлюватися згідно з керівництвом по експлуатації. Мають бути дотримані заходи по захисту від оледеніння трубопроводів.



1. Для монтажу насоса вхідна труба має бути настільки короткою наскільки можливо з найменшою кількістю вигинів. Насос має бути встановлений у вентиляваному і сухому місці. Насос може бути встановлений на вулиці з умовою забезпечення належного перекриття для запобігання негативному впливу погодних умов.
2. Для правильного використання системи водопостачання, клапани мають бути встановлені на вхідному, вихідному отворах трубопроводу. Вхідний трубопровід має бути обладнаний запірним зворотним клапаном.




Коректний монтаж

A

Некоректний монтаж

B



### A: Схема правильної установки насоса і трубопроводів

- 1 - Забірний зворотний клапан з фільтром грубого очищення
- 2 - Вхідний трубопровід
- 3 - Муфта
- 4 - Вихідний отвір
- 5 - Зливна пробка
- 6 - Електронасос
- 7 - Запірна арматура (кран)

### B: Запобіжні заходи при монтажі вхідних трубопроводів

1. При монтажі електричного насоса, не використовуйте занадто м'яку гумову трубу (шланг) для вхідного трубопроводу, щоб уникнути її деформації.
2. Забірний зворотний клапан з фільтром грубого очищення має бути встановлений вертикально на відстані 30 см від дна водного резервуару, щоб уникнути потрапляння піску і каменів в насосну частину електронасоса (B2).
3. На вхідному трубопроводі має бути якомога менше вигинів (кутових перехідників) для безперешкодного проходження води у вхідний отвір насоса.
4. Діаметр вхідного трубопроводу повинен відповідати діаметру вхідного отвору насоса. Це впливає на продуктивність насоса і створюваний ним напір.
5. Забірний зворотний клапан з фільтром грубого очищення не має бути на рівні або вище за дзеркало води (B1).
6. У разі, якщо довжина вхідного трубопроводу більше 9 м або її підйом вище 4 м, діаметр вхідного трубопроводу має бути більше діаметру вхідного отвору насоса.
7. При монтажі трубопроводу забезпечте захист трубопроводу від тиску води, що створюється насосом.
8. У вхідному трубопроводі має бути встановлений фільтр щоб уникнути потрапляння твердих часток в насос.

### C: Запобіжні заходи при установці вихідних трубопроводів

Діаметр вихідного трубопроводу повинен відповідати діаметру вихідного отвору насоса, щоб зменшити падіння напруги на електричній частині насоса, підвищеної витрати і шуму, а також натиску і продуктивності насоса.

## 8. Електричні з'єднання



Якщо електрична мережа не вимкнена, не робіть монтаж дротів в клемній коробці. Електричний насос повинен мати надійне заземлення для запобігання ураженню електричним струмом у разі короткого замикання в ланцюзі підключення електронасоса. Для безпеки ланцюга підключення електронасоса рекомендуємо електричну мережу оснастити обладнанням захисного відключення (ПЗВ).

- Електричні з'єднання і захист мають бути проведені згідно норм і правил установки електроустаткування. Специфікація робочої напруги відмічена на табличці з виробом. Забезпечте відповідність електричних параметрів електродвигуна з параметрами електричної мережі.
- У разі, якщо електричний насос занадто віддалений від джерела електроживлення, дрід живлення повинен мати більший переріз, інакше електричний насос не працюватиме в нормальному режимі через істотне падіння напруги в дроті.
- Якщо насос знаходиться на вулиці, кабель живлення має бути схований в кабельний короб або рукав для зовнішнього використання.

### ТІЛЬКИ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ ДВИГУНІВ НАПРУГОЮ 380В (380V).

Електронасоси торгової марки «Leo» оснащені трифазним електродвигуном, та можуть підключатися за двома основними схемами підключення до трифазної мережі: «підключення «зіркою», підключення «трикутником».


При під'єднанні трифазного електродвигуна «зіркою» кінці статорних обмоток з'єднуються разом, з'єднання проводяться в одній точці, а на початки обмоток подається трифазна напруга (мал. а).

При з'єднанні трифазного електродвигуна за схемою підключення «трикутником» обмотки статора електродвигуна з'єднуються послідовно таким чином, щоб кінець однієї обмотки з'єднувався з початком наступної і так далі (мал. б).

Слід зазначити, що при підключенні «зіркою» пуск буде плавним, але так неможливо досягти максимальної потужності роботи електродвигуна. При підключенні «трикутником» двигун видасть повну паспортну потужність, а це в 1,5 рази більше, ніж при підключенні «зіркою», але пусковий струм буде настільки високий, що може пошкодити (підгорять) ізоляцію дротів.

Тому для потужних електродвигунів застосовують комбіновану схему підключення «зірка - трикутник» (мал. в). Пуск електродвигуна проводиться за схемою «зірка» (пускові струми невеликі), а після виходу електродвигуна в робочий режим (електродвигун розвиває повні оберти) відбувається автоматичне або ручне перемикавання на схему «трикутник» (потужність зростає в 1,5 рази і наближається до номінальної). Перемикавання роблять за допомогою магнітних пускачів, пускового реле часу, пакетного перемикача або за допомогою спеціального контактора, що виконує всі перераховані функції.

Перевірте правильність роботи електричного насоса і напрямку обертання електродвигуна, яке повинно відповідати напрямку, вказаному на корпусі насоса. Напрямок можна визначити по лопатях вентилятора, наприклад, якщо обертання за годинниковою стрілкою, то напрямок обертання правильний. В іншому випадку, відключіть електричну мережу, і поміняйте дві силові жили кабелю місцями.



### Реле тиску і можливі регулювання.

- Визначте для себе необхідне значення мінімального тиску, яке необхідне для запуску електродвигуна насоса.
- Перед регулюванням реле тиску відімкніть його від електроживлення!
- На кришці реле тиску відкрутіть кріпильний пластмасовий гвинт з «—»-пазом (з прямим шліцом) і зніміть кришку. Під кришкою розташовані регульовальні гайки, вказані на малюнку вище (поз. (I), поз. (II)).
- Відрегулюйте попередній тиск у повітряній камері гідроаккумулятора насосної станції (резервуарі-накопичувачі), який має дорівнювати 1,5 бар. З боку повітряної камери на корпусі гідроаккумулятора (з протилежного боку від різьбового штуцера для під'єднання до системи водопостачання) розташована декоративна кришка, під якою знаходиться пневмоклапан (штуцер із золотником). Для створення необхідного тиску можна використовувати, наприклад, автомобільний насос з манометром, приєднавши його до пневмоклапану. Дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій (порядок дій залежить від конкретної ситуації!):
  - увімкніть насос;
  - якщо після закриття запірної арматури насос продовжує працювати, відімкніть реле тиску від електричного живлення;
  - перевірте гайку (II) за годинниковою стрілкою - так досягається монтаж більш високої межі відключення електронасоса по необхідній величині тиску в системі водопостачання;
  - якщо присутні протікання (виявлена негерметичність трубопроводу), необхідно провести перегерметизацію трубопроводу;
  - у разі, якщо реле тиску вмикає і вимикає електронасос (частий старт) після відкриття запірної арматури (кранах, споживачах), відімкніть реле тиску від електричної мережі;
  - перевірте гайку (I) проти годинникової стрілки - таким чином підвищується різниця між режимом вмикання і вимикання реле тиску електронасоса.

## 9. Ввод у експлуатацію і технічне обслуговування




Не запускайте насос перш, ніж насосна частина не буде заповнена водою. Не торкайтеся електричного насоса, якщо електроживлення не було відключене впродовж 5 хвилин. Не демонуйте корпус насоса, якщо вода в насосній частині не злита.



### Увага:

1. Насосна частина має бути заповнена водою перед першим пуском. Надалі немає необхідності заповнювати насосну частину водою.
2. Якщо працюючий насос не перекачує воду впродовж 5 хвилин, від'єднайте його від мережі, повторно заповніть водою насосну частину електронасоса, або перевірте трубопровід на наявність протікань.
3. У разі заморозків, відкрутіть зливну пробку, злийте воду з насосної частини. Коли насос необхідно буде знову запустити, відкрутіть зливну пробку, заповніть водою насосну частину. Для спуску повітря з системи в період циклу всмоктування, відкрийте будь-яке водозабірне обладнання напірного трубопроводу (наприклад, водопровідний кран) і запустіть насос.
4. У випадку якщо насос не використовується упродовж великого проміжку часу вода з насоса має бути злита. Насосна частина, робоче колесо мають бути покриті антикорозійним мастилом. Насос має бути поміщений в сухе вентильоване приміщення.
5. Якщо насос не використовувався, то перед пуском виконайте дії згідно пунктам 1 і 2.
6. При підвищеній температурі доквілля, забезпечте хорошу вентиляцію, уникайте утворення конденсату на електродвигуні і електричній частині. Це може призвести до поломки як усього електронасоса, так і його комплектуючих (деталей).
7. Якщо електродвигун сильно нагрівається, негайно відключіть електроживлення і перевірте на наявність несправності згідно з вказаною таблицею (див. розділ 11).


## 10. Рекомендації по захисту системи водопостачання



| Модель | Напруга, В | Комутуєма сила струму, А | З'єднання накидною гайкою (внутр. різьба) | Робочий діапазон тиску |
|--------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 779528 | 220-240    | 16                       | 1/4" F                                    | (0,9...0,1) бар        |

1. Гідроакумулятор
2. Реле сухого ходу 779528
3. Кабель електроживлення
4. Реле тиску
5. Електронасос
6. Контрольно-вимірний прилад

Принцип дії - спочатку контакти реле розімкнуті і щоб контакти замкнулися, необхідно при першому пуску натиснути і якийсь час утримувати кнопку, розташовану на кришці реле. Контакти реле замикаються. При падінні тиску до (0,9...0,1) бар (залежить від попереднього регулювання), контакти реле розмикаються. Налаштування реле проводиться шляхом послаблення або стиснення пружини, що знаходиться під кришкою реле. Налаштування робочого діапазону тисків проводиться за допомогою манометра. Відключення насоса відбувається в разі падіння тиску нижче встановленого порогу. Електричне з'єднання реле 779528, реле тиску (наприклад, 779530) та електродвигуна виконується послідовно.




### 3. Захист електродвигуна від конденсату.

Встановіть електронасос в обладнаному приямку або в добре провітрюваному приміщенні.

Якщо насос постійно піддається переривчастій роботі або встановлен в приміщенні (приямку) з підвищеною вологістю, необхідно передбачити відтік конденсату, що утворився всередині електродвигуна.



**Увага!** Перед кожним пуском, але не рідше одного разу на два тижні (залежно від реальних умов експлуатації), необхідно витягти дві гумові пробки, що закривають дренажні отвори, розташовані в нижній частині корпусу електродвигуна, і дати можливість витікати конденсату, потім закрити дренажні отвори пробками.



## 11. Можливі несправності і способи їх усунення



Перевіряти насос після відключення від електромережі.

| Несправність                           | Причина                                                                                                               | Способи усунення                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Насос не подає воду, двигун не працює. | Поганий контакт на вимикачі                                                                                           | Очистіть контакти або замініть вимикач                                                                                                                                                         |
|                                        | Згорів запобіжник                                                                                                     | Замініть запобіжник                                                                                                                                                                            |
|                                        | Втрати на кабелі                                                                                                      | Перевірте і затягніть силові клеми                                                                                                                                                             |
|                                        | Неправильне фазування                                                                                                 | Поміняйте місцями проводи або замініть кабель                                                                                                                                                  |
|                                        | Автоматичне відключення                                                                                               | Перемкніть вимикач теплового захисту. У разі його повторного відключення зверніться до фахівця (електрика)                                                                                     |
|                                        | Згорів конденсатор                                                                                                    | Замініть на той, що відповідає по номіналу конденсатор (зверніться в регіональний сервісний центр)                                                                                             |
|                                        | Заклинило вал або підшипники                                                                                          | Замініть підшипники (зверніться в регіональний сервісний центр)                                                                                                                                |
|                                        | Заклинило робоче колесо                                                                                               | Проверніть вал з боку вентилятора викруткою чи розберіть корпус, перевірте і відрегулюйте проміжок між робочим колесом і корпусом насосної частини (зверніться в регіональний сервісний центр) |
|                                        | Обмотка статора пошкоджена                                                                                            | Замініть статор (зверніться в регіональний сервісний центр)                                                                                                                                    |
|                                        | Якщо встановлена керуюча автоматика (контролер, реле тиску):<br>а) неправильний монтаж елементів керуючої автоматики; | а) зробіть належне з'єднання елементів керуючої автоматики згідно інструкції заводу - виробника;                                                                                               |
|                                        | б) пошкоджені елементи керуючої автоматики                                                                            | б) замініть пошкоджені елементи керуючої автоматики                                                                                                                                            |


| Несправність                                  | Причина                                                                                                                                 | Способи усунення                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Електродвигун працює, але насос не качає воду | Вал обертається в протилежному напрямі                                                                                                  | Поміняйте місцями дві фази (для трифазних двигунів)                                                                                  |
|                                               | Насосна частина не повністю заповнена водою                                                                                             | Заповніть насосну частину водою                                                                                                      |
|                                               | Пошкоджено робоче колесо у робочій частині електронасоса                                                                                | Замініть робоче колесо (зверніться в регіональний сервісний центр)                                                                   |
|                                               | Протікання на трубопроводі, що входить                                                                                                  | Перевірте трубопровід, місця стикування труб і перехідників                                                                          |
|                                               | Занадто низький рівень води, висота всмоктування більша, чим передбачено для даного електронасоса                                       | Встановіть насос на більше низькій відмітці, зменшіть висоту всмоктування                                                            |
|                                               | Заблокований зворотний клапан (якщо встановлений, але монтаж рекомендовано)                                                             | Очистіть або замініть зворотний клапан                                                                                               |
|                                               | Потрапляння повітря через елементи всмоктуючого трубопроводу                                                                            | Проведіть перегерметизацію всіх з'єднань і елементів всмоктуючого трубопроводу, включаючи компоненти насосної частини електронасоса. |
|                                               | Лід в трубопроводі або у насосній частині                                                                                               | Запустіть насос після того, як лід розтанув                                                                                          |
| Недостатній тиск на виході насоса             | Забитий фільтр грубого очищення, або вхідний трубопровід чужорідними матеріалами                                                        | Усуньте несправність. Замініть елемент, що фільтрує чи прочистіть його                                                               |
|                                               | Пошкоджено робоче колесо у робочій частині електронасоса                                                                                | Замініть робоче колесо (зверніться в регіональний сервісний центр)                                                                   |
|                                               | Заклинило насосну частину або насос перевантажений упродовж тривалого часу                                                              | Витягніть сторонні предмети з насосної частини насоса. Поставте насос на нижчий рівень                                               |
|                                               | Неправильне заземлення. Несправність в ланцюзі електроживлення, чи потрібно кваліфіковане втручання фахівця для визначення несправності | Знайдіть причину. Зверніться в регіональний сервісний центр, якщо поломка виявлена усередині електронасоса                           |

| Несправність                                                                          | Причина                                                                                            | Способи усунення                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Переривчаста робота насоса через вимкнення теплового захисту двигуна                  | Ускладнений вільний хід робочого колеса                                                            | Очистіть робоче колесо від забруднення                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       | Занадто низька температура перекачуваної рідини (вода замерзає при $t = 0^{\circ}\text{C}$ )       | Вимкнути насос. Дочекайтеся нагріву ( $t > 0^{\circ}\text{C}$ ) перекачуваної рідини                                                                                                                                               |
|                                                                                       | Напруга електромережі вище/нижче допустимих значень, вказаних на заводській табличці електронасоса | Вимкніть насос. Дочекайтеся зниження/підняття напруги електромережі до допустимих значень, вказаних на заводській табличці електронасоса                                                                                           |
|                                                                                       | Занадто густа рідина                                                                               | Розбавте перекачувану рідину чи замініть насос на потужніший                                                                                                                                                                       |
|                                                                                       | Несправний електродвигун електронасоса                                                             | Зверніться в регіональний сервісний центр                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                       | Зіпсована мембрана гідроаккумулятора                                                               | Замініть мембрану або гідроаккумулятор цілком                                                                                                                                                                                      |
| Насос вмикається і вимикається занадто часто (при використанні з гідроаккумулятором). | Відсутність стислого повітря в гідроаккумуляторі                                                   | Заповніть гідроаккумулятор повітрям до тиску 1,5 бар (атм) за допомогою спеціального вентиля (штуцера), встановленого в торці гідроаккумулятора під декоративним ковпачком (кришечкою)                                             |
|                                                                                       | Заблокований і негерметичний зворотний клапан                                                      | Очистіть клапан від сміття, загерметизуйте його або замініть                                                                                                                                                                       |
| Насос не створює необхідного тиску (при використанні з гідроаккумулятором)            | Зіпсована мембрана гідроаккумулятора                                                               | Замініть мембрану або гідроаккумулятор цілком                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | Відсутність стислого повітря у гідроаккумуляторі                                                   | Заповніть гідроаккумулятор повітрям до тиску 1,5 бар (атм) за допомогою спеціального вентиля (штуцера), встановленого в торці гідроаккумулятора під декоративним ковпачком (кришечкою) - перевіряти не рідше одного разу на місяць |
|                                                                                       | Заблокований і негерметичний зворотний клапан                                                      | Очистіть клапан від сміття, загерметизуйте його або замініть                                                                                                                                                                       |
|                                                                                       | Вступ повітря через елементи всмоктуючого трубопроводу                                             | Зробіть перегерметизацію усіх з'єднань і елементів всмоктуючого трубопроводу, включаючи компоненти насосної частини електронасоса                                                                                                  |
| Електродвигун працює з перебоями або із статора виходить запах горілої проводки       | Пошкоджено робоче колесо у робочій частині електронасоса                                           | Замініть робоче колесо (зверніться в регіональний сервісний центр)                                                                                                                                                                 |

## 12. Типові схеми водопостачання з використанням відцентрового поверхневого насоса


### Варіант 1

Накопичувальний резервуар або цистерна



### Варіант 2

Накопичувальний резервуар або цистерна, наповнювані зі свердловини (колодязя)



### Приклад розрахунку необхідного тиску (натиску) для вибору параметрів електронасоса :

для варіанту 1 (накопичувальний резервуар або цистерна)

|                                                                                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| H - висота до водорозподільної точки                                            | 15 м, що відповідає необхідному тиску 1,5 атм |
| Мінімальний бажаний тиск у системі                                              | 1,4 атм                                       |
| Втрати тиску, що виникають залежно від довжини трубопроводу, наявності фільтрів | 0,2 атм                                       |

Загальний натиск розрахунковий для вибору типу і моделі електронасоса, м **3,1 атм, що відповідає натиску 31м**

для варіанту 2 (накопичувальний резервуар або цистерна, що наповнюється зі свердловини(колодязя))

|                                                                                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| H_n - висота до водорозподільної точки                                          | 15 м, що відповідає необхідному тиску 1,5 атм |
| H_b - глибина всмоктування (до дзеркала води)                                   | 5 м, що відповідає необхідному тиску 0,5 атм  |
| Мінімальний бажаний тиск у системі                                              | 1,4 атм                                       |
| Втрати тиску, що виникають залежно від довжини трубопроводу, наявності фільтрів | 0,2 атм                                       |

Загальний натиск розрахунковий для вибору типу і моделі електронасоса, м **3,6 атм, що відповідає натиску 36м**

## 13. Монтаж електронасоса і трубопроводів

1. Приєднайте всмоктуючий трубопровід із зворотним клапаном до всмоктуючого патрубку. Для установки всмоктуючого трубопроводу використовуйте шланг або трубу такого ж діаметру, що і всмоктуючий патрубок насоса. Якщо висота всмоктування більше ніж 4 м, використовуйте шланг (трубу) більшого діаметру. Всмоктуючий трубопровід має бути повністю непроникним для повітря.

При приєднанні до магістрального водопроводу діаметр труби в місці приєднання має бути не менший, ніж 1 1/4".

**УВАГА!** Всмоктуючий трубопровід по усій довжині повинен зберігати постійний переріз, що відповідає вхідному отвору в корпусі насоса. За наявності горизонтальної ділянки більшої довжини (більше ніж 5 м), необхідно збільшити діаметр всмоктуючої труби на 25-50%.

2. Приєднайте напірний трубопровід до вихідного патрубку. Для виключення утворення повітряних пухирів, які можуть зашкодити нормальній роботі електронасоса, трубопровід не повинен мати гострих кутів типу "S" і/або зворотних скатів. Шлях напірного патрубку трубопроводу має бути коротким і, по можливості, прямим, з мінімальною кількістю поворотів. У разі застосування перехідних муфт для приєднання всмоктуючого трубопроводу і зворотнього клапана до насоса, рекомендується заізолювати (обмотати) різьбове з'єднання тефлоновою стрічкою.

3. Для полегшення проведення профілактичних робіт по технічному обслуговуванню насосів рекомендується на напірному трубопроводі встановити кульовий кран, а також зворотний клапан між краном і напірним патрубком насоса.

4. При стаціонарному використанні насосів, рекомендується закріплювати їх на опорній поверхні з використанням гумових прокладень або інших антивібраційних матеріалів. Для зниження вібраційного шуму, з'єднання з жорсткими трубопроводами треба здійснювати за допомогою компенсаторів або гнучких труб. Місце для стаціонарної установки насоса має бути стійким і сухим.

**УВАГА!** Монтаж всмоктуючого і напірного трубопроводів повинен виконуватися ретельно. Переконайтеся, що усі їх різьбові з'єднання герметичні. При затягуванні гвинтових з'єднань або інших складових частин не рекомендується докладати надмірних зусиль. Для щільного закріплення з'єднань використовуйте тефлонову стрічку.

5. Перш ніж підключати насос до електромережі, заповніть його корпус і всмоктуючий трубопровід водою. Переконайтеся у відсутності течі. Для випуску повітря з системи в період циклу всмоктування, відкрийте будь-яке водозабірне облаштування напірного трубопроводу (наприклад, водопровідний кран).

6. Для запуску насоса вставте штепсельну вилку в розетку змінного струму 220В/50Гц і включіть вимикач.

**УВАГА!** Якщо насос не експлуатувався тривалий час, необхідно виконати усі вищезгадані операції для його повторного запуску в роботу.

## 14. Обслуговування і зберігання

1. При дотриманні всіх рекомендацій, що викладені у цій інструкції з експлуатації, насос не потребує спеціального технічного обслуговування. Щоб уникнути можливих несправностей, необхідно періодично перевіряти робочий тиск і споживання електроенергії. Пісок та інші абразивні і корозійні матеріали в рідині, що перекачується, викликають швидке зношення деталей електронасоса - робочих коліс і дифузорів насосної частини.

2. Не допускайте потрапляння повітря в напірну магістраль.

3. Необхідно виконувати своєчасну заміну торцевих ущільнень електронасоса, тому що їх зношення і невчасна заміна можуть призвести до потрапляння води всередину статора електродвигуна насоса і призвести до виходу електродвигуна з ладу.

**УВАГА! Монтаж напірного трубопроводу повинен виконуватися ретельно.**

Переконайтеся, що всі з'єднання герметичні. При затягуванні гвинтових з'єднань або інших складових частин не рекомендується прикладати надмірні зусилля. Для щільного закріплення з'єднань використовуйте тефлонову стрічку.

**УВАГА! Заміна торцевих ущільнень, робочих коліс і дифузорів з підвищеним зносом (слідами інтенсивного абразивного зносу) не відноситься до гарантійного обслуговування виробу.**

Інтенсивний абразивний знос робочих коліс і дифузорів може призвести до істотного погіршення насосних характеристик.

Термін служби механічного ущільнення становить до 8000 годин, а термін служби сальника становить до 2000 годин за умови, що насоси працюють не цілодобово (менше 24 годин).