

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ЗАМОВЛЕННЯ

ПРИСТРОЮ АВТОМАТИЧНОГО ВВЕДЕННЯ РЕЗЕРВУ АВР

№	ЗАПИТУВАНІ ДАНІ	ВІДПОВІДІ ЗАМОВНИКА	
Відомості про основний ввід			
1	Кількість вводів (вказати кількість)		
2	Номінальний струм/потужність (А / кВт)	А кВт	
3	Номінальна напруга	☐ ~220В ☐ ~380В ☐ Інше _____	
Відомості про додатковий резервний ввід			
19	Наявність додаткового резервного вводу для підключення ДБЖ, інвертора, генератора, тощо.	☐ Так ☐ Ні	
20	Тип додаткового вводу	☐ Інвертор ☐ ДБЖ ☐ Генератор ☐ Інше _____	
21	Номінальний струм/потужність додаткового резервного вводу	А кВт	
22	Номінальна напруга додаткового резервного вводу	☐ ~220В ☐ ~380В ☐ Другое _____	
Відомості для виробництва			
23	Тип установки щита	☐ На улице ☐ В помещении	
24	Номінальна напруга щита	☐ ~220В ☐ ~380В ☐ ~380\220В ☐ Інше _____	
25	Напруга кіл управління	☐ 220В ☐ 380В ☐ Інше _____	
29	Дистанційне керування та моніторинг з ПК	☐ Так ☐ Ні	
30	Наявність модуля GSM-управління	☐ Так ☐ Ні	
31	Включення резервної напруги	При зникненні напруги на будь-якій фазі основного вводу живлення	☐ Так ☐ Ні
		При порушенні чергування фаз на основному вводі живлення	☐ Так ☐ Ні
		При виході напруги живлення на ввіді за задані межі:	☐ Так ☐ Ні
		- верхня межа, % від U ном	_____ В
		- нижня межа, % від U ном	_____ В
32	Повернення на основний ввід	Автоматичний	☐ Так ☐ Ні
		Ручний	☐ Так ☐ Ні
33	Контроль параметрів резервного вводу	☐ Так ☐ Ні	
34	Затримка часу при перемиканні	- на резервний ввід	_____ секунд
		- на повернення на основний ввід	_____ секунд
35	Апаратне рішення АВР	контактори/автоматичні вимикачі	☐ контактори ☐ автомати з моторним приводом
		виробник контакторів/автоматичних вимикачів	
37	Ввід	- кількість	___ шт. діаметром _____ мм
		- розташування	☐ Зверху ☐ Знизу ☐ Збоку
		- марка кабелю, що підводиться	
		- перетин кабелю, що підводиться	
39	Наявність пристроїв сигналізації та контролю	- вольтметр	☐ Так ☐ Ні
		- амперметр	☐ Так ☐ Ні
		- світлосигнальна арматура	☐ Так ☐ Ні
		- контролер	
42	Ступінь захисту корпусу		
43	Кліматичне виконання		
48	Виконання	☐ підлогове ☐ навісне ☐ вбудоване	
49	Примусова вентиляція корпусу	☐ Так ☐ Ні	

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА

Найменування замовника	
Телефон	
Електронна пошта	
Адреса замовника	
Дата та підпис замовника	

Виробник має право самостійно вносити зміни в конструкцію або специфікацію виробу без погіршення його функціональних характеристик