

СЕРТИФІКАТ

ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстрований у Реєстрі Системи
сертифікації "УкрБУДСЕРТ"

03 листопада 2025 р.

№ В36911851-20081

дійсний до 02 жовтня 2030 р.

На заміну № В36911851-20081
від 03 жовтня 2025 р.

Продукція **кабелі силові і контрольні, що не розповсюджують горіння,**
Production **TM Electro Cable Group марок згідно з додатком 1**

код УКТЗЕД / HS code

27.32.13

код ДКПП / DKPP code

Відповідає вимогам **ТУ У 31.3-31549003-007:2006 «КАБЕЛІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЮЧІ**
Complies with the **ГОРІННЯ» пп. 3.3.5-3.3.13, 3.4.1-3.4.6, 3.5.2-3.5.5, 3.5.7-3.5.12, 3.6.1,**
requirements **3.6.2, 3.6.3, 3.6.6; ДСТУ EN 60228:2015 п. 5.1.2 табл. 1, п. 5.2.2 табл. 2,**
п. 6.2 табл. 3; ДСТУ 4809:2007 пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 (згідно з
додатком 2)

Виробник продукції **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
Producer **«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» (ТОВ «ЗЗКМ»)**
76011, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця Євгена, 229
Код ЄДРПОУ 36911851. Адреса виробництва: 69123, Україна,
м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9

Сертифікат видано **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
Certificate is issued to **«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» (ТОВ «ЗЗКМ»)**
76011, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця Євгена, 229
Код ЄДРПОУ 36911851.

Додаткова **кабелі силові і контрольні, що не розповсюджують горіння, TM Electro Cable**
інформація **Group, які випускаються з 03.10.2025 до 02.10.2030. Контроль за**
Addition information **сертифікованою продукцією здійснюється шляхом проведення технічного**
нагляду періодичністю один раз на рік. Сертифікація продукції, що
виготовляється серійно, за схемою з оцінкою системи управління якістю.

Сертифікат видано органом з сертифікації продукції "УкрБУДСЕРТ" ТОВ "РАКУРС ЛТД"
Certificate is issued by the product certification body **69032, м. Запоріжжя, пр.Соборний, буд.170Г, кв.32**
e-mail: ukrbudsert@gmail.com,
тел. +38 067 613 12 01

На підставі **протоколів випробувань № 91с/20 від 15.10.2020, ВЛ ПрАТ "УкрНДКП" (Запорізька обл.,**
Is issued upon **м. Бердянськ, вул. Промислова, 2р); №№ УПС 14/377-8-20, УПС 15/377-8-20 від 21.08.2020**
ВЛ ПП «УКРПРОМСЕРТ» (м. Дніпро, вул. Мандриківська, 336/2), №№ 1009-007ЕЛ/01-
2025/1, 1009-007ФМ/01-2025/1, 1009-007ЕЛ/02-2025/1, 1009-007ФМ/02-2025/1, 1009-007ЕЛ/03-
2025/1, 1009-007ФМ/03-2025/1 від 03.10.2025 ВЛ ТОВ «ЄВРОПАН» (м. Київ, вул.
Кирилівська, 86); рішення ОС "УкрБУДСЕРТ" ТОВ "РАКУРС ЛТД" № В36911851-20081/1
від 03.10.2025.

Керівник органу з сертифікації
Director of the certification body

03 листопада 2025 р.

Наталія СІНАЙКО

Чинність сертифікату можливо перевірити в Реєстрі ОС "УкрБУДСЕРТ" за тел.: +38 067 613 12 01
Validity of Certificate of conformity can be checked in the register of the certification body by phone: +38 067 613 12 01



ДОДАТОК 1

до сертифікату відповідності/
appendix to certificate of conformity

№ В36911851-20081

від 03 листопада 2025 р.

Марки кабелів

ВВГ, ВВГз, ВВГ-П, АВВГ, АВВГз, ВБбШв, АВБбШв, ВВГ5, ВВГ5з, КВВГ, АКВВГ, КВВГз, АКВВГз, КВВГЕ, АКВВГЕ, КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЕз, АКВВГЕз, КВВГЭз, АКВВГЭз, КВБбШв, АКВБбШв, ПвВГ, ПвВГ5, ПвВГ5з, АпвВГ, ПвВГз, АпвВГз, ПвБбШв, АпвБбШв, НУМ;

ВВГнг, ВВГнг-П, АВВГнг, ВВГзнг, АВВГзнг, ВВГ5нг, ВВГ5знг, ВБбШвнг, АВБбШвнг, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГзнг, АКВВГзнг, КВВГЕнг, АКВВГЕнг, КВВГЭнг, АКВВГЭнг, КВБбШвнг, АКВБбШвнг, ПвВГнг, АпвВГнг, ПвВГзнг, АпвВГзнг, ПвВГ5нг, ПвВГ5знг, ПвВГ5нгт, ПвБбШвнг, АпвБбШвнг;

ВВГнгд1, АВВГнгд1, ВВГзнгд1, АВВГзнгд1, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВВГзнг-LS, АВВГзнг-LS, ВВГ5нгд1, ВВГ5знгд1, ВВГ5нг-LS, ВВГ5знг-LS, ВБбШнгд1, АВБбШнгд1, ВБбШвнгд1, АВБбШвнгд1, ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS, КВВГнгд1, АКВВГнгд1, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГзнгд1, АКВВГзнгд1, КВВГзнг-LS, АКВВГзнг-LS, КВВГЕнгд1, АКВВГЕнгд1, КВВГЭнгд1, АКВВГЭнгд1, КВВГЕнг-LS, АКВВГЕнг-LS, КВВГЭнг-LS, АКВВГЭнг-LS, КВВГЕзнг-LS, АКВВГЕзнг-LS, КВВГЭзнг-LS, АКВВГЭзнг-LS, КВБбШнгд1, АКВБбШнгд1, КВБбШвнгд1, АКВБбШвнгд1, КВБбШвнг-LS, АКВБбШвнг-LS, ПвВГнг-LS, АпвВГнг-LS, ПвВГзнг-LS, АпвВГзнг-LS, ПвБбШвнг-LS, АпвБбШвнг-LS, ПвВГ5нг-LS, ПвВГ5знг-LS;

ВВГнгд, ВВГнгд-П, АВВГнгд, ВВГзнгд, АВВГзнгд, ВВГ5нгд, ВВГ5знгд, ВБбШнгд, АВБбШнгд, ВБбШвнгд, АВБбШвнгд, КВВГнгд, АКВВГнгд, КВВГзнгд, АКВВГзнгд, КВВГЕнгд, АКВВГЕнгд, КВВГЭнгд, АКВВГЭнгд, КВБбШнгд, АКВБбШнгд, КВБбШвнгд, АКВБбШвнгд

Всього: 147 марок

Керівник органу з сертифікації
Director of the certification body

03 листопада 2025 р.



Наталія СІНАЙКО

ДОДАТОК 2

до сертифікату відповідності/
appendix to certificate of conformity

№ В36911851-20081

від 03 листопада 2025 р.

Перелік вимог пожежної безпеки

ВВГ, ВВГз, ВВГ-П, АВВГ, АВВГз, ВБбШв, АВБбШв, ВВГ5, ВВГ5з, КВВГ, АКВВГ, КВВГз, АКВВГз, КВВГЕ, АКВВГЕ, КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЕз, АКВВГЕз, КВВГЭз, АКВВГЭз, КВБбШв, АКВБбШв, ПвВГ, ПвВГ5, ПвВГ5з, АПвВГ, ПвВГз, АПвВГз, ПвБбШв, АПвБбШв, NУМ
ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стійкість до поширення полум'я поодиноким прокладеного кабелю, клас «стійкий»

ВВГнг, ВВГнг-П, АВВГнг, ВВГзнг, АВВГзнг, ВВГ5нг, ВВГ5знг, ВБбШвнг, АВБбШвнг, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГзнг, АКВВГзнг, КВВГЕнг, АКВВГЕнг, КВВГЭнг, АКВВГЭнг, КВВГЕзнг, АКВВГЕзнг, КВВГЭзнг, АКВВГЭзнг, КВБбШвнг, АКВБбШвнг, ПвВГнг, АПвВГнг, ПвВГзнг, АПвВГзнг, ПвВГ5нг, ПвВГ5знг, ПвВГ5нгт, ПвБбШвнг, АПвБбШвнг

ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стійкість до поширення полум'я поодиноким прокладеного кабелю, клас «стійкий»

ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стійкість до поширення полум'я кабелем, що прокладений у пучках, категорія А, клас «стійкий»

ВВГнгд1, АВВГнгд1, ВВГзнгд1, АВВГзнгд1, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВВГзнг-LS, АВВГзнг-LS, ВВГ5нгд1, ВВГ5знгд1, ВВГ5нг-LS, ВВГ5знг-LS, ВБбШвнгд1, АВБбШвнгд1, ВБбШвнгд1, АВБбШвнгд1, ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS, КВВГнгд1, АКВВГнгд1, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГзнгд1, АКВВГзнгд1, КВВГзнг-LS, АКВВГзнг-LS, КВВГЕнгд1, АКВВГЕнгд1, КВВГЭнгд1, АКВВГЭнгд1, КВВГЕнг-LS, АКВВГЕнг-LS, КВВГЭнг-LS, АКВВГЭнг-LS, КВВГЕзнгд1, АКВВГЕзнгд1, КВВГЭзнгд1, АКВВГЭзнгд1, КВВГЕзнг-LS, АКВВГЕзнг-LS, КВВГЭзнг-LS, АКВВГЭзнг-LS, КВБбШвнгд1, АКВБбШвнгд1, КВБбШвнг-LS, АКВБбШвнг-LS

ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стійкість до поширення полум'я поодиноким прокладеного кабелю, клас «стійкий»

ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стійкість до поширення полум'я кабелем, що прокладений у пучках, категорія А, клас «стійкий»

ДСТУ 4809:2007, п. 4.3 - токсичність продуктів згоряння неметалевих елементів кабелю, клас Тк2

ДСТУ 4809:2007, п. 4.4 – димоутворювальна здатність кабелю під час тління його неметалевих елементів, клас ДТк1

ДСТУ 4809:2007, п.4.5 - димоутворювальна здатність кабелю під час його полуменевого горіння – клас ДПк1

ВВГнгд, ВВГнгд-П, АВВГнгд, ВВГзнгд, АВВГзнгд, ВВГ5нгд, ВВГ5знгд, ВБбШнгд, АВБбШнгд, ВБбШвнгд, АВБбШвнгд, КВВГнгд, АКВВГнгд, КВВГзнгд, АКВВГзнгд, КВВГЕнгд, АКВВГЕнгд, КВВГЭнгд, АКВВГЭнгд, КВВГЕзнгд, АКВВГЕзнгд, КВВГЭзнгд, АКВВГЭзнгд, КВБбШнгд, АКВБбШнгд, КВБбШвнгд, АКВБбШвнгд

ДСТУ 4809:2007, п.4.1 - стійкість до поширення полум'я поодиноким прокладеного кабелю, клас «стійкий»

ДСТУ 4809:2007, п.4.2 - стійкість до поширення полум'я кабелем, що прокладений у пучках, категорія А, клас «стійкий»

ДСТУ 4809:2007, п. 4.3 - токсичність продуктів згоряння неметалевих елементів кабелю, клас Тк3

ДСТУ 4809:2007, п. 4.4 – димоутворювальна здатність кабелю під час тління його неметалевих елементів, клас ДТк1

ДСТУ 4809:2007, п.4.5 - димоутворювальна здатність кабелю під час його полуменевого горіння, клас ДПк1

ДСТУ 4809:2007, п.4.6 - корозійна активність продуктів згоряння неметалевих елементів кабелю, клас Кк2

Керівник органу з сертифікації
Director of the certification body

03 листопада 2025 р.



Наталія СІНАЙКО