

AA 02873

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>



ЗАТВЕРДЖУЮ

голова експертної комісії
ДУ "ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН"

Юлія ОВАДЕНКО

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "21" 08 2025 року

№ 2025/04/3769

Назва об'єкта експертизи: Труби та фітинги для мереж холодного та гарячого водопостачання «MONOISOL» серії HD діаметром D (мм): 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160

виготовлений у відповідності із ТУ У 22.2-35163710-001:2025 "Труби та фітинги для мереж холодного та гарячого водопостачання «MONOISOL». Технічні умови"

Код за ДКПП: 22.21.2

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для будівництва і ремонту трубопроводів мереж холодного та гарячого водопостачання, в тому числі для господарсько-питного водопостачання (крім трубопроводів об'єднаної і роздільної мереж протипожежного водопостачання та трубопроводів установок пожежогасіння) та мереж водяного опалення з проектними робочим тиском та температурами, що відповідають певному класу умов експлуатації. Оптова та роздрібна торгівля

Країна походження, виробник: ТОВ "НВП ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ", вул. Левицького К., буд. 10, м. Львів, Львівська обл., 79055, Україна, код за ЄДРПОУ: 35163710, адреса виробництва: вул. Січеславський Шлях, 101-Г, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51900, Україна

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ "НВП ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ", Україна, вул. Левицького К., буд. 10, м. Львів, Львівська обл., 79055, Україна, код за ЄДРПОУ: 35163710

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ГДК, мг/дм³, не більше): формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; спирту ізопропілового – 0,1; спирту пропілового – 0,1 відповідно до Інструкції 4259-87 “Инструкция по санитарно-химическим исследованиям полимерных материалов, применяемых в практике питьевого водоснабжения”; концентрації хімічних речовин в атмосферному повітрі (ГДК_{с.д.}, мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; спирту пропілового – 0,3; спирту ізопропілового – 0,6 та відповідно до “Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць”, затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.05.2024 № 813 “Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць”, зареєстр. у Міністерстві юстиції України 24.05.2024 за № 763/42108

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування.

За результатами експертизи: Труби та фітинги для мереж холодного та гарячого водопостачання «MONOISOL» серії HD діаметром D (мм): 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-35163710-001:2025 “Труби та фітинги для мереж холодного та гарячого водопостачання «MONOISOL». Технічні умови”

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець


(підпис)

Костянтин КОЗЛОВ
(ініціали та прізвище)