Я5 ХХХ ХХ ХХ Х ХХ ХХ ХХ

РУСМ5

- модифікація по току другого фідера
- кліматичне виконання і категорія розміщення (У1; У2; У3; УХЛ4 тощо)
- ступінь захисту оболонки (21-IP21; 31-IP31; 54-IP54)
- ток розчеплювача автоматичного вимикача (для нереверсивних двофідерних ящиків з загальним вимикачем на оба фідера): А - 4А; Б - 6,3А; В - 10А; Г - 16А; Д - 20А; Е - 31,5А; И - 40А; К - 50А
- модифікація по напрузі ланцюгів управління (3 - 110В, 50Гц; 4 - 230В, 50Гц; 7 - 400В, 50Гц)
- модифікація по напрузі силових ланцюгів (3 - 110В, 50Гц; 4 - 230В, 50Гц; 7 - 400В, 50Гц; А -660В, 50Гц)
- модифікація по току (див. таблицю)

індекс	18	20	22	24	26	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
ток, А	0,6	1,0	1,6	2,5	4,0	6,0	8,0	10,0	12,5	16,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0	80,0	100,0	125,0	160,0	250,0

- кількість фідерів (0...3 - однофідерні; 4...7 - двофідерні; 8...9 - трьофідерні)
- вводні автоматичні вимикачі (1 - автомат на кожний фідер; 2 - загальній на всі фідери; 3 - без автомата; 4 - з проміжними реле)
- 1 - нереверсивні; 4 - реверсивні

Dompolitom