

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ /  
СУМІСНІСТЬ І ПІДКЛЮЧЕННЯ

## Як перевірити комплект перед монтажем

Практична пам'ятка для позиції VE-FEBE5-CBL-25-1500-M8



Крок	Що перевірити
1	Чи відповідає тип силового роз'єму вашому акумулятору.
2	Чи підходить посадковий розмір кільцевої клеми під болтове з'єднання М8.
3	Чи співпадає полярність: червоний кабель - плюс, чорний - мінус.
4	Чи достатня довжина траси 1.5 м на кожен кабель без натягу.
5	Чи виконується монтаж на знеструмленому обладнанні та в безпечних умовах.

### Що входить і що не входить

- У комплекті: пара силових кабелів 25 мм<sup>2</sup>, готових до підключення.
- У комплекті: фірмове пакування Veterans Energy.
- Не входить: кабель комунікації, болти кріплення, додаткові перехідники.

### Рекомендації після отримання

- Огляньте упаковку та сам виріб одразу після отримання.
- До монтажу не знімайте маркування і не переробляйте кінці кабелів.
- За потреби нестандартної довжини або іншого перерізу замовляйте індивідуальне виготовлення у Veterans Energy.