



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08.02. 2013р.

№ 05.03.02-03/ 5865

Гнучкі черепиці покрівельні «SHINGLAS» та «TILERCAT»

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 6807

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для будівництва та ремонту житлових, громадських та промислових будівель

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ООО «Завод Шинглас», Росія, 390000, г. Рязань, Восточный Промузел, 21, стр. 58, тел.: +7 4912 91-12-21

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ООО «Завод Шинглас», Росія, 390000, г. Рязань, Восточный Промузел, 21, стр. 58, тел.: +7 4912 91-12-21

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Доручення від 30.01.2013

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони під час монтажних робіт не повинен перевищувати ГДК вуглеводнів аліфатичних насичених – 300 мг/м<sup>3</sup> за вуглецем, IV клас небезпеки, пари; пилу скловолокна – 2 мг/м<sup>3</sup>, III клас небезпеки, “Ф”; тальку – 4 мг/м<sup>3</sup>, III клас небезпеки, аерозоль, “Ф”; каоліну – 6 мг/м<sup>3</sup>, IV клас небезпеки, аерозоль, “Ф” відповідно до СН 4617-88 “Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны”. За одночасного надходження у повітря робочої зони аерозолів їх сумарне значення ГДК не повинне перевищувати 10 мг/м<sup>3</sup> за умови дотримання ГДК найбільш небезпечного компоненту – пилу скловолокна.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

контроль за вмістом вуглеводнів аліфатичних насичених (МВ № 2328-81), аерозолів фіброгенної дії (МВ № 4436-87) у повітрі робочої зони, використання засобів індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», використання згідно з Інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Гнучкі черепиці покрівельні «SHINGLAS» та «TILERCAT», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 31 січня 2016 року.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

---

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

---

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"**

---

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net


---

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 995 від 04.02.2013р.

---

(№ протоколу, дата його завершення)



Чернюк В.І.