

Атом Комплекс Прилад



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР»

НЕЗАВИСИМАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Украина, 02660, г. Киев, ул. Магнитогорская, 1
E-mail: akp@akp.kiev.ua <http://www.akp.com.ua>
Тел./ Факс: (380-44) 501-49-07, 502-89-18



2Т102

Аттестат аккредитации
выданный
Национальным
агентством по
аккредитации Украины
№ 2Т102 от 29.05.12

Свидетельство Минздрава Украины об
аттестации на право проведения
радиологического контроля
№ 180 от 13.10.00
продлено письмом № 176 от 09.03.06

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией



Е.В. Скляренко

05 июля 2012 г.

Действителен до:

« 04 » июля 2013 г.

П А С П О Р Т 038-07/12

радиационного качества

Материалы для подготовки поверхностей под отделку (Грунтовки)
производства ООО с ИИ «Хенкель Баутехник (Украина)» г. Вышгород

Название сырья или строительного материала

Выдан (кому) ООО с ИИ «Хенкель Баутехник (Украина)»
Название предприятия (организации)
07300, Киевская обл., г. Вышгород, ул. Новопромышленная, 2
(адрес)

Выдан (кем) НИЛ НПП «АКП»
Название организации, которая проводила испытания
Украина, 02660, г. Киев, ул. Магнитогорская, 1
(адрес)

Метод измерения спектрометрический

Тип прибора Полупроводниковый спектрометр СЕГ-002 «АКП-П»,
зав. № 21-05

Свидетельство поверки № 26-04/0045

Дата проведения Госповерки 17.01.2012 г.

3 экземпляра:

Заказчик:

ООО с ИИ «Хенкель Баутехник (Украина)» 2 экз.

НИЛ НПП «АКП» 1 экз.

Паспорт может воспроизводиться
только полностью и с согласия
НИЛ НПП «АКП»

Результаты измерений

№ п/п	Название сырья и строительного материала	Удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг			Эффективная суммарная удельная активность природных радионуклидов, $A_{эф}$ (Бк/кг)	Класс применения
		K-40	Th-232	Ra-226		
Материалы для подготовки поверхностей под отделку (Грунтовки) производства ООО с ИИ «Хенкель Баутехник (Украина)» г. Вышгород						
1.	СТ 17 Грунтовка глубокопроникающая	-	-	-	-	1
2.	СТ 17 супер Грунтовка глубокопроникающая бесцветная	-	-	-	-	1
3.	R 777 Дисперсионная грунтовка (Thomsit)	-	-	-	-	1
4.	R 766 Дисперсионная грунтовка (Thomsit)	-	-	-	-	1
5.	СТ 99 Грунтовка с антимикробной добавкой	-	-	2,42	2,42	1
6.	Грунтовка Момент	-	-	-	-	1
7.	Грунтовка Метилан	-	-	-	-	1

Вывод

Пробы согласно ДБН В.1.4-1.01-97 «Державні будівельні норми України. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні» относятся к первому классу ($A_{эф} \leq 370$ Бк/кг), т.е. материал может использоваться для всех видов строительства без ограничений.

Дополнительная информация: данный паспорт распространяется только на образцы, которые проходили радиационный контроль.

Измерения проводил

Паспорт оформлен



Гришин С.Н.

Соколов Г.Л.

3 экземпляра:

Заказчик:

ООО с ИИ «Хенкель Баутехник (Украина)» 2 экз.

НИЛ НПП «АКП» 1 экз.

Паспорт может воспроизводиться
только полностью и с согласия
НИЛ НПП «АКП»