

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-12-01-05-01

**Produkt:** Laminatfußboden "**ROOMS - suite, studio**"  
Abmessungen: 1380 mm x 193 mm x 8 mm

**Hersteller:** KRONOTEX GmbH & Co. KG  
Wittstocker Chaussee 1  
16909 Heiligengrabe

**Auftrag:** Prüfungen der Eigenschaften gemäß EN 13329

**Prüfbericht:** 271052\_A2

**Prüfergebnisse:** - Allgemeine Anforderungen gemäß Tab. 1 und 3 erfüllt  
- Klassifizierungsanforderungen für folgende Beanspruchungsklassen erfüllt:

Abriebbeanspruchung:	Klasse 21 - 23, 31 - 33
Stoßbeanspruchung:	Klasse 21 - 23, 31 - 32
Fleckenunempfindlichkeit:	Klasse 21 - 23, 31 - 33
Zigaretteglutbeständigkeit:	Klasse 21 - 23, 31 - 33
Möbelfußverschieben:	Klasse 21 - 23, 31 - 33
Stuhlrollentest:	Klasse 21 - 23, 31 - 33
Dickenquellung:	Klasse 21 - 23, 31 - 33


Das Produkt "**ROOMS - suite, studio**" erfüllt die allgemeinen Anforderungen gemäß Tab. 1 und 3 sowie die Klassifikationsanforderungen für die Beanspruchungsklassen 21 - 23 und 31 - 32 gemäß EN 13329.

Dresden, 05.01.2012



Leiter des Prüflaboratoriums



  
verantwortlicher Bearbeiter