RUS

ЭВНА - электроконвекторы настенные с автоматическим регулированием температуры в помещении.
Конструктивные особенности - индексы в обозначении:
Н – низкие (высота 340мм);
С – средние (высота 450мм);
2 - 1I класс защиты от поражения электрическим током;
м - электроконвекторы без регулятора мощности;
мб - электроконвекторы без регулятора мощности с брызгозащищенным исполнением оболочки;
с - электроконвекторы со ступенчатым регулятором мощности;
ш - электроконвекторы со штампованной решеткой;

Степень защиты:
IP20 - обычное исполнение оболочки - защиты от влаги нет;
1P24 - брызгозащищенное исполнение оболочки.

UKR

ЭВНА - електроконвектори настінні з автоматичним регулюванням температури в приміщенні.
Конструктивні особливості - індекси в позначенні:
Н – низькі (висота 340мм);
С – середні (висота 450мм);
2 - II клас захисту від ураження електричним струмом;
м - електроконвектори без регулятора потужності;
мб - електроконвектори без регулятора потужності з бризкозахищеним виконанням оболонки;
с електроконвектори із ступінчастим регулятором потужності;
ш - електроконвектори з штампованою решіткою;

Ступінь захисту:
IP20 - звичайне виконання оболонки - захисту від вологи немає;
IP24 - бризкозахищене виконання оболонки.



Нагревательный элемент нагревает холодный воздух, который поступает через решетку в нижней части корпуса, поток теплого воздуха поднимается вверх через решетку в верхней части корпуса и нагревает воздух в помещении.
1- стена;
2- теплый воздух;
3- нагревательный элемент;
4- холодный воздух;
5- пол

Нагрівальний елемент нагріває холодне повітря, що поступає через решітку в нижній частині корпусу, потік теплого повітря піднімається вверх через решітку в верхній частині корпусу і нагріває повітря приміщення.
1- стіна;
2- тепле повітря;
3- нагрівальний елемент;
4- холодне повітря;
5- підлога

Рисунок 1 – Принцип действия электроконвектора (Принцип дії електроконвектора)





Рисунок 2 - Размещение органов управления электроконвекторов настенных - ЭВНА с обычным исполнением оболочки - IP20 (розміщення органів управління електроконвекторів настінних ЭВНА з звичайним виконанням оболонки - IP20).

Рисунок 3 - Размещение органов управления электроконвекторов настенных - ЭВНА с брызгозащищенным исполнением оболочки - IP24 (розміщення органів управління електроконвекторів настінних ЭВНА з бризкозахищеним виконанням оболонки - IP24).