



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 07 " 04 2015 р.

№ 05.03.02-04/ 14692

Засіб для очищення питної води та води плавальних басейнів згідно з ТУ У 20.2-38808168-001:2015

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 20.20.14

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Для очищення питної води, води у басейнах та технологічних трубопроводів; оптово-роздрібна торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "ІНВЕСТ АКВА ГРУП", Україна, 03680 м. Київ, вул. Червонопрапорна, 34, код: 38808168

(працівник-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "ІНВЕСТ АКВА ГРУП", Україна, 03680 м. Київ, вул. Червонопрапорна, 34, код: 38808168

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, та гігієнічних досліджень зразків, наданих заявником (як виду продукції), засіб для очищення питної води та води плавальних басейнів згідно з ТУ У 20.2-38808168-001:2015 відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" за медичними показниками безпеки: за органолептичними показниками – запах, смак та присмак води після обробки не перевищує 2 бали, забарвленість не більше 20 градусів, каламутність не більше 1 НОК; за фізико-хімічними показниками – водневий показник в межах 6,5-8,5 одиниць рН, перманганатна окиснюваність не більше 5 мгО₂/л; концентрації хімічних речовин не перевищують гігієнічні нормативи: хлору залишкового вільного – 0,5 мг/дм³, зв'язаного – 1,2 мг/дм³, заліза загального – 0,2 мг/дм³.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у середовищі життєдіяльності людини: при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" та рекомендацій виробника; в повітря робочої зони можливе надходження хлору та їдких лугів, тому повинні бути виконані вимоги ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны": ГДК хлору – 1 мг/м³, їдких лугів – 0,5 мг/м³ та вимоги до безпеки праці згідно з чинною нормативно-технічною документацією; працюючі, що будуть виконувати операції з вище названою продукцією, повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту згідно з ДСТУ 7239:2011 "ССБП Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація"; приміщення для використання засобу повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією; зберігання та транспортування в умовах, які відповідають вимогам