

«\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_р.

Виробник передає товари в належному стані, які відповідають технічним вимогам.

Перелік товарів, які відвантажуються:

1. Котел твердопаливний КВ - ЖСН
2. Блок керування Кріптон - шт \_\_\_\_\_
3. Вентилятор «OBR 200» - шт \_\_\_\_\_
4. Паспорт котла \_\_\_\_\_
5. Запобіжний клапан за № \_\_\_\_\_  
з актом іспитом (від дата) \_\_\_\_\_
6. Шланги \_\_\_\_\_шт \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Вантажовідправник)\_\_\_\_\_  
(Вантажоодержувач)

М.П.

**41. НАКЛАДНА НА ВІДПУСК ТОВАРУ**

«\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_р.

Виробник передає товари в належному стані, які відповідають технічним вимогам.

Перелік товарів, які відвантажуються:

1. Котел твердопаливний КВ - ЖСН
2. Блок керування Кріптон - шт \_\_\_\_\_
3. Вентилятор «OBR 200» - шт \_\_\_\_\_
4. Паспорт котла \_\_\_\_\_
5. Запобіжний клапан за № \_\_\_\_\_  
з актом іспитом (від дата) \_\_\_\_\_
6. Шланги \_\_\_\_\_шт \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Вантажовідправник)\_\_\_\_\_  
(Вантажоодержувач)

М.П.

# 1. ПАСПОРТ ТА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ СТ"ТД" ІДМАР УКРАЇНА"

Реєстраційний № \_\_\_\_\_

**При передачі котла іншому власнику разом із котлом  
передається даний паспорт.**

Дозвіл на виготовлення:  
№ 1687.11.32-28.30.0  
з 27.09.2011р. по 27.09.2016р.

*Технічна документація котлів СТ «ТД» Ідмар Україна»  
призначена для користувачів цього виду котлів, з метою  
детального ознайомлення зі змістом і вивчення основ, а  
також правильної експлуатації котлів.*

КИЇВ 2016 р.

1. Техпаспорт та інструкція котла.....	3 стор
2. Зміст .....	4 стор
3. Сертифікат котлів ЖК-1, КВ-ЖСН .....	5 стор
4. Дозвіл .....	6 стор
5. Загальні дані .....	7 стор
6. Технічні характеристики і параметри .....	7 стор
7. Комплект постачання .....	8 стор
8. Дані про апаратуру.....	9 стор
9. Висновки виробника .....	10 стор
10. Відомості про місцезнаходження котла .....	11 стор
11. Особа відповідальна за стан котла .....	12 стор
12. Відомості про встановлення арматури .....	13 стор
13. Відомості про живильні пристрої .....	14 стор
14. Відомості про водо підготовче обладнання .....	15 стор
15. Відомості про ремонт котла .....	16 стор
16. Результати опосвідчення .....	17 стор
17. Реєстрація .....	18 стор
18. Сертифікат відповідності блока керування.....	19 стор
19. Дані про основні елементи котла .....	20 стор
20. Призначення та будова котла .....	22 стор
21. Технічно-експлуатаційна характеристика .....	22 стор
22. Опис будови котлів .....	23 стор
23. Підключення котла .....	23 стор
24. Установка центрального опалення.....	24 стор
25. Запуск котла.....	25 стор
26. Чищення та зберігання котла .....	25 стор
27. Заходи безпеки при аварійній роботі котла.....	25 стор
28. Умови безпечної експлуатації котла .....	26 стор
29. Акт прийому монтажу котла.....	27 стор
30. Схема котла ЖК-1.....	28 стор
31. Рекомендована схема монтажу котла .....	29 стор
32. Схема котла КВ-ЖСН.....	30 стор
33. Рекомендована схема монтажу котла .....	31 стор
34. Схема котла СІС.....	32 стор
35. Рекомендована схема монтажу котла .....	33 стор
36. Практичне доповнення до інструкції .....	34 стор
37. Гарантійний талон .....	36 стор
38. Умови гарантії .....	37 стор
39. Інструкція управління подачі повітря .....	38 стор
40. Сертифікат котлів СІС.....	39 стор
41. Накладна на відпуск товару.....	42 стор

## 3. СЕРТИФІКАТ КОТЛІВ ЖК-1, КВ-ЖСН

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.182.0126585-14

Зареєстровано в Реєстрі за №  
*Зареєстровано в Реєстрі:*

Термін дії з  
12 листопада 2014 до 11 листопада 2016  
*Срок дієвості:*

Продукція: Котли твердопаливні, моделей: GK-1 (10-120) кВт; KW-GSN (150-1140) кВт та запасні частини до них  
*Продукція:*

код ОКП, ОКП  
25.30 (28.22.0)  
код ДКП, ОКП

Відповідає вимогам  
*Соответствует требованиям:*

ГОСТ 30735-2001 п.п. 4.1.7; 4.1.8; 4.1.10; 4.1.11; 4.1.19.1; 4.1.19.4; 4.1.19.6; 5.2 - 5.6; 5.10; 6.1.; НПА ОП 0.00-1.26-96 'Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см<sup>2</sup>), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С' п. 9.7.2.

Виробник продукції  
*Изготовитель продукции:*

СТ 'ТД 'ЦДМАР УКРАЇНА', м. Київ, вул. Гната Юри, 9, к. 114, код ЄДРПОУ 31903233, Україна; виробнича площа: СТ 'ТД 'ЦДМАР УКРАЇНА', м. Київ, вул. Велика Кільцева 4-а, Україна

Сертифікат видано  
*Сертификат выдан:*

СТ. 'ТД 'ЦДМАР УКРАЇНА', Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, 9, к. 114, код ЄДРПОУ 31903233

Додаткова інформація  
*Дополнительная информация:*

Котли твердопаливні, моделей: GK-1 (10-120) кВт; KW-GSN (150-1140) кВт та запасні частини до них, які виготовляються серійно з 12.11.2014 р. по 11.11.2016 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації  
*Сертификат выдан органом по сертификации:*


ОС 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ', 61072, м. Харків, пр. Леніна, 6, 4Б, пів. 1-Б, тел. (057) 766-12-64, Свідоцтво про призначення № ЦА.Р.182 від 20.11.2012 р., Свідоцтво про уповноваження № ЦА.Р.Н.182 від 20.11.2012 р.

На підставі  
*На основании:*

Протоколів сертифікаційних випробувань № 2014.03.11.12.03, № 2014.03.11.12.04 від 12.11.2014 р., виданого ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, атестат акредитації № 2Н1045 від 20.12.2012 р. до 19.12.2017 р., Акт обстеження виробництва № 182-3294/10-14 від 12.11.2014 р.

Керівник органу з сертифікації  
*Руководитель органа по сертификации:*

А.В. Горлов  
Ініціали, прізвище

М.П. 

Чисельність сертифіката відповідності згідно з Реєстром систем УкрСЕПРО за сер. (044) 517-15-76

1534

  
 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,  
 ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ  
 (Держгірпромнагляд)  
 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ  
 З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ  
 ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА МІСТУ КИСВУ

**ДОЗВІЛ**  
**№1687.11.32-28.30.0**


Дозволяється СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ «ТОРГОВИЙ ДІМ  
 «ІДМАР УКРАЇНА»  
 ідентифікаційний код 31903233  
 03148, М.КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9, КІМН. 414.  
 виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком  
 (див. на звороті)  
 на підставі заяви власника від 15.09.2011 р. № з-2342,  
 висновку експертизи ДП «УЦПВ «Промбезпека» Держгірпромнагляду України»  
 №80.3-04-01-0228.11 від 08.09.2011р.  
 за умови додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з  
 охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє з 27.09.2011 р. по 27.09.2016 р.

Заступник начальника  
 територіального управління  
 М.П.  В.Л. Корпусенко

Дата видачі 27 вересня 2011 року

## 40. СЕРТИФІКАТ КОТЛІВ УКС, СІС

  
 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ  
 Серія ВГ

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
 UA1.182.0086439-15

Зареєстровано в Реєстрі за №  
 Заявка/сертифікат/Договір №

Термін дії з 26 жовтня 2015 до 17 березня 2017  
 Умови реєстрації

Продукція Котли твердопаливні, моделей: УКС (10; 13; 17Квт), СІС (10; 13; 17;  
 25; 31; 38; 50; 65; 75; 100 Квт) та запасні частини до них  
 Ідентифікаційний код 25.30

Відповідає вимогам ДСТУ 2328-93 (ГОСТ 20540-93) п.п. 3.3; 4.3; 4.4; 4.6; 4.12  
 Сумісність з технічними умовами


Виробник продукції СТ "ІДМАР УКРАЇНА", м. Київ, вул. Гната Юри, 9, к. 114, код  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31903233, Україна; виробнича площа: СТ "ІДМАР УКРАЇНА", м.  
 Київ, вул. Велика Кільцева, 4-а, Україна


Сертифікат видано СТ "ІДМАР УКРАЇНА" Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, 9, к. 114, код  
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31903233

Додаткова інформація Котли твердопаливні, моделей: УКС (10; 13; 17Квт), СІС (10; 13; 17; 25;  
 31; 38; 50; 65; 75; 100 Квт) та запасні частини до них, який виготовляється  
 серійно з 22.10.2015 р. по 17.03.2017 р., з урахуванням гарантійного  
 терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік.

Сертифікат видано згідно з сертифікатом ОС "ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ"  
 61072 м. Харків, пр. Ломоноса, 6, 4-й поверх, тел. (067) 708-12-84.  
 Свідчення про призначення: № UA.P.182 від 20.11.2012 р.  
 Свідчення про уповноваження № UA.PM.182 від 20.11.2012 р.

Цей документ є частиною протоколу сертифікаційних випробувань № 2015.03.02.10.24 від 10.02.2015 р., №  
 Додатковий протокол № 2015.03.10.22.17 від 22.10.2015 р. виданих ВЛ ГОВ "АКАДЕМГЕСТ", 61023, м. Харків, вул.  
 Веснина, 5, атестат акредитації № 2Н1045 від 20.12.2012 р. до 19.12.2017 р., Акт обстеження  
 виробництва № 182-122/02-15 от 10.02.2015 р.

Керівник органу сертифікації М.П.  А.В. Горлов  
 Ідентифікаційний код органу сертифікації


М.П. 

Харківський незалежний центр сертифікації  
 вул. Веснина, 5, м. Харків, 61023  
 тел. (067) 708-12-84

### 39. ІНСТРУКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ В ТОПЦІ

Тип ЖК-1; КВ-ЖСН; СІС

Функції регуляторів



Верхнє горіння передбачає запалювання та горіння зверху до низу палива, перш за все вугілля, дрова та інше паливо, сміття.

1. Паливо завантажується до нижньої полиці завантаженого віконця.
2. Зверху накладається папір, картон та тріска і підпалюється. Вентилятор вмикається одразу після підпалу.
3. Для швидкого розпалювання відкривається ручка під №1.
4. Після гарного розгорання верха топки та заняття вогнем загального палива ручку №1 можна закрити, а останні відкривати по рівню горіння палива, або відкрити всі одразу.
5. По досягненню температури теплоносія заданої вами на блоці керування горінням, вентилятор відключається і піде процес тління.
6. Цей цикл триває доки паливо присутнє в топці, дозавантаження дозволено проводити в будь-який час, **АЛЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМУ ВЕНТИЛЯТОРІ.**

**УВАГА: 1.** Під час тління палива вентилятор має включитися для продува скоплених газів – періодичність та термін встановлений вами на блоці керування.

**2.** Кількість ручок на котлі залежить від потужності котла

### 5. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Назва та адреса підприємства-виготовлювача	СТ «ТД«ІДМАР УКРАЇНА» 03148, м. КИЇВ, вул. Гната Юри, 9, кімн. 414.
Рік виготовлення	2016
Модель	<b>КВ – ЖСН 300 кВт</b>
Назва і призначення та колір	Котел водогрійний, синій
Заводський номер	
Розрахунковий термін служби, років	10

### 6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАРАМЕТРИ

Розрахункові види палива та їх теплота згорання, МДж/кг (ккал/кг)	Тверде паливо вугілля, торф, дерево
Розрахунковий тиск теплоносія, МПа	2,5-3,0
Розрахункова температура теплоносія, °С	90
Теплопродуктивність, МВт	0,30
Паропродуктивність, МВт (Гкал/год)	—
Поверхня нагріву котла парового, м <sup>2</sup>	—
Поверхня нагріву котла водогрійного, м <sup>2</sup>	25,0
Об'єм водогрійного котла, м <sup>3</sup>	0,08
Розміри котла(ВхШхГ), мм	2000 x 1520 x 2650
Розмір виходу димаря, мм	260x300
Мінімальна висота димової труби, м	13,0
Завантаження котла вугіллям, кг	1000

## 7. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Назва	Кількість	Технічна характеристика
Вихід на запобіжний клапан	1	Ду 50, патрубок
Вихід на спуск води з котла	1	1" внутрішня різьба
Вихід на подачу підготовленої води	1	Дн 110 мм, патрубок
Вхід поверненої води	1	Дн 110 мм, патрубок
Блок керування температури для управління вентилятором і водяним насосом	1	230 В~/50 Гц
Нагнітаючий вентилятор подач повітря в топку	1	230V; 50 Hz

## 38. УМОВИ ГАРАНТІЇ

1. Монтаж котла здійснюється тільки монтажною організацією, яка має ліцензію на право виконання даних видів робіт.  
У разі самовільного монтування котла гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватися.
2. На котел надається гарантія на гідростійкість, протягом 24 місяців, та 10 років на прогар з дати покупки котла.  
-на вентилятор надається гарантія 12 місяці з дати покупки;  
-на блок керування надається гарантія 12 місяці з дати покупки.
3. Виконання гарантійних робіт проводиться в 14-и денний період від дати надходження рекламації.
4. Допускається заміна котла і вентилятора в гарантійний період в разі неможливості виконання ремонту.  
- При виході з ладу блока керування в гарантійний період, він підлягає обміну за умови цілісності і наявності пломб виробника.
5. Всі пошкодження корпусу, що виникли в результаті неправильної установки котла, неправильного обслуговування котла або його комплектуючих (вентилятор, блок керування), експлуатації котла і комплектуючих з порушенням інструкцій щодо використання даних виробів, а також пошкоджень пов'язаних з порушенням проектної комплектації котла, ведуть до припинення умов гарантії.
6. Наявність у покупця технічних паспортів на котел, вентилятор і блоку керування, з зазначеними гарантійними талонами, є єдиною підставою для виконання гарантійних зобов'язань.

**УВАГА!!!**

**Не застосовувати без групи безпеки котла  
Котел опломбований . При пошкодженій пломбі,  
ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ !!!**



## 9. ВИСНОВКИ ВИРОБНИКА

На підставі проведених перевірок і випробувань засвідчується таке:

1. Елементи котла або зібраний котел, виготовлений згідно з вимогами Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см<sup>2</sup>), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С, відповідних стандартів, технічної документації і технічних умов на виготовлення.  
НПАОП 0.00-1.26-96 “Правила побудови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа [0,7 кгс/см<sup>2</sup>], водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115<sup>0</sup> С” п.п. – 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.4.2, 9.7.2, 10.1, 10.2, 12.1.1, 12.2.2, 12.2.10, 12.2.11, 12.2.14, 12.4.1, 12.4.2, 12.5.1. (назва стандартів, технічних умов)
2. Елементи котла або зібраний котел були піддані перевірці і відповідають указаним вище стандартам і технічній документації.
3. Елементи котла або зібраний котел були піддані випробуванням пробним тиском 0,42 МПа (кгс/см<sup>2</sup>).
4. Трубні елементи котла були піддані вимірювальному контролю щодо відхилення від розмірів і форми та щодо прохідності.
5. Елементи котла або зібраний котел визнані придатними для роботи з параметрами, вказаними в даному паспорті.

Котел повинен бути встановлений відповідно до правил розміщення котлів і основного обладнання, всі виконані роботи по монтажу повинні відповідати ГОСТ 12.0.001-74 і діючим стандартам. Після виконання монтажних робіт правильність виконаних робіт і дотримання норм з пожежної безпеки повинні перевіряти контролюючі служби, тільки після цього можна користуватися котлом.

Фірма постачальник котлів не несе відповідальності за котел в разі:

- **самостійного втручання в конструкцію котла;**
- **не дотримання норм і правил з установки котла.**

Після завантаження котла паливом розпал потрібно робити через завантажувальні дверцята (паливо розпалюється зверху). Горіння палива відбувається згори донизу. Після початку горіння дверцята потрібно закрити, включити блок керування і дочекатися максимальної роботи вентилятора.

**Категорично забороняється** розпалювати паливо легкозаймистими рідинами.

**Важливо!** Оптимально підібраними обертами подачі повітря (робота вентилятора) в зону горіння можна домогтися економії, як палива так і повітря. При спалюванні твердого палива може відбуватися виділення і допалювання летючих горючих газів, це явище супроводжується ударами в топці або димоході.

Намагайтеся не ставити температуру теплоносія вище 70°C і не нижче 55 °С. Топку котла в режимі горіння можна відкривати повільно тільки при включеному вентиляторі.

У разі необхідності непередбаченої зупинки котла полум'я потрібно гасити піском, після чого провести вивантаження залишків палива.

При монтажі системи опалення зверніть увагу на безперебійну подачу електроенергії на циркуляційний насос, в системі якої використовується котел.

**З даними доповненнями ознайомлений**

\_\_\_\_\_

(Число)

\_\_\_\_\_

(підпис)

















**17. РЕЄСТРАЦІЯ**

Котел \_\_\_\_\_

(водогрійний)

зареєстрований "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

за ліцензій серія \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

(найменування реєструючого органу)

У паспорті прошнуровано \_\_\_ аркушів, у тому числі креслень на \_\_\_ аркушах і окремих документів \_\_\_ аркушів, згідно з описом, що додається.

\_\_\_\_\_

(посада особи,

яка зареєструвала котел)

\_\_\_\_\_

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

**29. АКТ ПРИЙОМУ МОНТАЖА КОТЛА**

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПІДВОДИТИТИ ХОЛОДНУ ВОДУ У РОЗІГРІТИЙ КОТЕЛ**

Обслуговування електричної системи повинно проводитися сертифікованим електриком.

**ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОТЛА ЗАХИСТОМ**

Тип котла .....

фабричний № .....

Рік випуску .....

Монтаж.....

Назва фірми .....

П.І.Б. монтажника .....

Користувач:

Ім'я та прізвище .....

Адреса, телефон .....

.....

Я, нижче підписавшийся, заявляю з усією відповідальністю, що вищевказаний котел був змонтований і забезпечений захистом у відкритій системі, відповідно до норми "Захист систем водяного опалення відкритого типу», і був обладнаний основними елементами захисту:

- Відкрита ємність з необхідним обсягом захищена від замерзання.

Діаметри труб захисту і труб відводу повітря і надлишку води знаходяться відповідно до потужності котла (котлів) без запірної арматури і вузьких місць



## 28. УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Основною умовою безпечної експлуатації котлів є виконання монтажу відповідно до норм. Крім того, слід виконувати наступні принципи:

1. Забороняється експлуатація котла при зниженні рівня води в системі нижче рівня, визначеного в інструкції з експлуатації котельної.
2. При обслуговуванні котлів використовувати рукавички, захисні окуляри, головний убір.
3. Відкриваючи дверцята, ставати не зпереду, а збоку. При запуску вентилятора не відкривати дверцята для завантаження.
4. Підтримувати в котельні порядок. У ній не повинно бути зайвих предметів, що не відносяться до обслуговування котельні.
5. При обслуговуванні котла - очищенні і ремонті, застосовувати освітлення з напругою не вище 24V.
6. Стежити за хорошим технічним станом котла і пов'язаної з ним системою опалення, особливо за герметичністю дверцят для попелу і палива.
7. Усі несправності котла усувати без зволікання.
8. У зимовий період не слід робити перерви в опаленні, які могли б привести до замерзання води в системі або її частині, це особливо небезпечно, оскільки запуск котла при пошкодженій системі веде до серйозних наслідків.
9. Наповнення системи і її запуск в зимовий період повинні проводитися з дотриманням правил обережності. Наповнення системи в даний період має проводитися гарячою водою, щоб не допустити замерзання води в системі в ході заповнення.

### УВАГА!!!

При підозрі можливості замерзання води в системі опалення, а саме в системі безпеки котла, слід перевірити прохідність системи. У разі відсутності прохідності, запуск котла заборонений.

10. Неприпустимий запуск котла із застосуванням таких засобів, як бензин, нафту та інші легкозаймисті і вибухонебезпечні засоби.

Не наближатися з відкритим вогнем до відкритих дверцят для завантаження палива під час простою вентилятора, або після його включення, оскільки незгорілий газ вибухонебезпечний.

## 18. СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ БЛОКА КЕРУВАННЯ

 <b>ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО - СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДП СВЦОО)</b> 	
<b>СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ</b> СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY	
Зареєстровано в Реєстрі ДП СВЦОО за №	UA.TR.012.C.0013-16
Зареєстровано в Реєстрі органів по оцінці відповідності под № / Registered at the Record of conformity assessment body under №	
Термін дії / Срок действия / Term of validity	з 29 січня 2016 р. по 28 січня 2017 р.
Сертифікат видано / Сертификат выдан / Certificate is issued on	Приватне підприємство "Букар Комплект", код ЄДРПОУ 20810043, 79060, Львівська обл., м. Львів, вул. Книгині Ольги, буд. 73, кв. 26
Продукція / Производство / Production	Контролери програмувальні (мікропроцесорні регулятори) керування робочими процесами твердопаливних котлів та інших приладів інсталяцій та їх модифікації (згідно додатку), а також запасні частини та комплектуючі до них
Відповідає вимогам / Соответствует требованиям / Comply with the requirements	Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ від 29.10.2009 р. № 1149), Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 29.07.2009 р. № 785), ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2012, ДСТУ IEC 60335-1:2004
Виробник / Производитель / Producer	P.P.H.U. „Prono”, Mateusz Józwin, ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska, Польща
Місце виробництва / Место производства / Place of production	P.P.H.U. „Prono”, Mateusz Józwin, ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska, Польща
Додаткова інформація / Дополнительная информация / Additional information	Продукція, що випускається серійно з 29 січня 2016 р. по 28 січня 2017 р. Контроль сертифікованої продукції здійснюється проведенням технічного нагляду один раз на рік
Сертифікат видано органом з оцінки відповідності / Сертификат выдан органом оценки соответствия / Certificate is issued by the conformity assessment body	ДП СВЦОО, Україна, 03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса), 03045, м. Київ, вул. Плещеска, 10 (фактична адреса). Номер призначеного органу з оцінки відповідності № UA.TR.012, наказ від 24.02.2014 р. № 204 Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24
На підставі / На основании / On the grounds of	Протоколу № 16-0015-01 від 18.01.2016 р. ВП «ВЦ ЛОРТА» (№ 2Н042 від 14.07.2014 р.), висновку № 2-Р/16 від 25.01.2016 р.
Керівник органу з оцінки відповідності / Руководитель органа по оценке соответствия / Director of the conformity assessment body	 А.П. Олєфіренко
М.П./Stamp	
<small>Ваша копія сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на: / Ваш копий сертификат соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на: / Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at: <a href="http://www.svcoc.kiev.ua">www.svcoc.kiev.ua</a></small>	

## 19. Дані про основні елементи котла, про труби і трубопроводи в межах котла ( I частина)

Назва (за призначенням)	Кіль- сть	Зовнішній діаметр,мм	Товщина стілки, мм	Довжина, мм
1	2	3	4	5
Стінки	2			1550x1835
	1			1000x1300
	2			1000x1400
	1			1000x1550
	1			630x1000
	1		8	1000x1250
	1		6	1200x1350
	1			800x1200
	1			1200x1250
	1			1200x1650
	2			1650x1940
1			1250x1940	
Труба	17	89	4	930
	2	60	6	1350
	1	110	4	400
	1	110	4	350

## 25. ЗАПУСК КОТЛА.

Перед першим запуском котла необхідно приділити особливу увагу перевірці правильності забезпечення підключення до інженерних мереж опалення.

За перевірку і технічний прийом котла після монтажу відповідальним є користувач, або його представник, який після домовленості з проєктантом, монтажником або іншим представником зі сфери опалювальних інженерних мереж, повинен скласти протокол про приймальні операції.

З метою розведення вогню в котлі, на очищені ґрати, в топку, необхідно рівномірно насипати вугілля (максимально до нижнього краю завантажувального люка). Далі для розжигу, накласти папір і дрібні шматочки дерева, які підпалюють і щільно зачинити всі дверцята. Після розжигу включаємо блок керування роботи котла згідно з інструкцією з обслуговування.

## 26. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОТЛА.

Котел потребує періодичного чищення. Це особливо важливо для правильної експлуатації і ефективності роботи котла. Для цього є дверцята в верхній частині котла для чистки димових каналів. В нижній частині котла знаходяться дверцята топки та зольника. Після закінчення опалювального сезону не потрібно спускати воду з котла, але слід ретельно очистити топку і димові канали.

## 27. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ АВАРІЙНІЙ РОБОТІ КОТЛА.

У разі аварійної ситуації, наприклад, як перевищення температури 100° С, підвищення тиску, різкого великого випіку води з котла, або розрив труб інженерної мережі, а також іншої небезпеки для подальшої експлуатації котла, необхідно: вимкнути блок керування електромережі та засипати паливо піском

Величезне значення для правильної роботи котла мають розміри димової труби. Висота димової труби повинна відповідати умовам розташування котельні по відношенню до інших об'єктів. Технічний стан димової труби повинен перевіряти сажотрус.

## 24. УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ.

Після установки котла і підключення його до димової труби, слід підключити котел до інженерної мережі опалення. У зв'язку з цим необхідно провести наступні операції:

- Підключити патрубок подачі теплоносія від котла до інженерної мережі опалення,  
в призначеному для цього місці.
- Підключити патрубок повороту теплоносія до котла.
- Підключити до патрубку системи безпеки, запобіжний клапан.
- Наповнити інженерну мережу опалення теплоносієм.
- Підключити блок керування і перевірити правильну роботу електричної інженерної мережі,
- У разі використання циркуляційного насоса опалення (рекомендація виробника), підключити насос з «гравітаційним обходом», що дає можливість користуватися інженерними мережами опалення в момент можливої аварії насоса.

### Головні вимоги до пристроїв забезпечення:

- Складання ємності відкритої системи з мінімум 4% - 7% всього обсягу інженерної мережі теплоносія,
- Патрубок безпеки(запобіжний клапан) з діаметром залежним від теплової потужності котла.

### УВАГА!

При розпалюванні холодного котла може з'явитися конденсат на стінках котла. Може здатися, що котел протікає. Це природне явище, яке проходить після того, як котел розігріється.

У разі відсутності електричної напруги, котел може працювати без блоку керування та вентилятору, на основі натуральної тяги, за умови гравітаційного прийому тепла. В такому випадку необхідно відкрити дверцята зольника. В данному випадку завантаження паливом котла повинно бути не більше 1/5 завантажувальної камери котла.

## 19. Дані про основні елементи котла, про труби і трубопроводи в межах котла ( II частина)

Матеріали		Дані про зварювання стиків		Метод і обсяг контролю
Марка	ДСТУ, ГОСТ або ТУ	Вид зварювання	Електроди і зварювальний дріт (тип, марка ДСТУ, ГОСТ або ТУ)	
6	7	8	9	10
Ст3сп5	ГОСТ 380-88	Ручна дугова ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75	Э-42А, ГОСТ-10052-75	Вимірювання Гідровипробування
Ст20	ГОСТ 8731-87	Ручна дугова ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75	Э-42А, ГОСТ-10052	Вимірювання Гідровипробування

## 20. ПРИЗНАЧЕННЯ І БУДОВА КОТЛА.

Водяні, опалювальні котли СТ «ТД» Ідмар Україна» призначені для живлення інженерної мережі опалення житлових будинків та інших об'єктів, а також підготовки водяного опалення при одноразовій подачі палива і цілодобовій системі роботи. Вони зроблені в зварювальній версії. Основні елементи котла це: камера топки, камера попелу, конвекційна частина, люки для завантаження і чищення, повітряна система з розподільником, утеплювальною ізоляцією і димарем.

### 21. ТЕХНІЧНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Котли СТ «ТД» Ідмар Україна» характеризуються простою чіткою інструкцією з використанням новаторських рішень підведення повітря в зону завантаження палива. Обслуговування котла є простим, не вимагає особливих зусиль, з використанням тільки трьох відкривних люків, які дають можливість завантажити паливо і очистити котел. Процес спалювання автоматично контролюється і окрім цього дає можливість отримати необхідну температуру теплоносія, що витікає. Залежно від застосованого розподільника, існує можливість використання циркуляційного насоса опалення, програмування часових зон в системі цілодобової експлуатації.

**Правильно підбрані для об'єкта котли, що експлуатуються з номінальною потужністю, не потребують камінних фільтрів.**

### ПІДБІР КОТЛІВ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ.

З метою правильного підбору котла необхідно взяти до уваги розрахункове споживання тепла у разі втрати при проникненні, а також тепла у вентиляції і теплої води для потреб споживача. Тепловий баланс будинку повинен бути розроблений проєктантом згідно з відповідними нормами.

### ТОПЛИВО І ЙОГО ПРИГОТУВАННЯ.

Котли СТ «ТД» Ідмар Україна» пристосовані для спалювання кам'яного вугілля асортименту. У разі використання палива низької якості, необхідно брати до уваги можливе погіршення продуктивності котла. Перед завантаженням палива необхідно перевірити, щоб вугілля мало приблизно 20% вологості (за вагою), і підготувати його за добу раніше.

## 22. ОПИС БУДОВИ КОТЛІВ.

Водяні котли опалення виробника СТ«ТД»ІдмарУкраїна» виготовлені в зварювальній версії. Основні їх елементи це: камера топки, камера зольника, конвекційна частина, люки для завантаження та чищення, повітряна система з розподільником, утеплювальною ізоляцією і димарем.

Камеру топки зроблено у формі прямокутного паралелепіпеда. У нижній її частині знаходиться водяна решітка зроблена з труби, під ґратами перебуває зольник. У верхній частині топки є завантажувальний люк. Над топкою знаходиться нижній водяний канал конвекційної частини. Конвекційна частина являє собою систему водяних каналів, поперемінно розташованих, одночасно створюючи собою лабіринтовий потік димових газів. Останній димовий канал з'єднаний з димарем. Середні димові канали з'єднані загальним люком для чищення. Всі люки закриті дверцятами. Система подачі повітря до набору палива є новаторським технічним рішенням, яке використовує повітряні клапани і форми. Кількістю і часом подачі повітря через вентилятор управляє система автоматики. Котел ізолюваний теплоізоляційним матеріалом, захищений бляхою.

### ПОКАЗНИКИ ПИТОМОГО СПОЖИВАННЯ ТЕПЛА ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ.

Щоб розрахувати оцінке споживання тепла для опалення житлового будинку, потрібно взяти середні величини  $w / m^2$  питомих показників споживання тепла

- $q = 160 \text{ W} / m^2$  - з цегли і пустотілого блоку, «холодне» покриття підлоги, одинарні вікна
- $q = 110$  - для середньоізолюваних будинків (стіни з пористого бетону, шаруваті без технічної ізоляції, подвійні вікна)
- $q = 80$  - для добреізолюваних будинків (утеплені стіни з пористого бетону, ізолювані вікна з комплексними стеклами, «тепле» покриття підлоги)

### МОНТАЖ КОТЛІВ У ІНЖЕНЕРНІЙ МЕРЕЖІ.

Котли СТ«ТД»ІдмарУкраїна» повинні бути встановлені відповідно до технічної документації котла, проєктів котельні, вимогами по вентиляції та відводу димових газів.

## 23. ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА.

Котел необхідно встановити на фундамент, який захищений вогнеупорним покриттям. До котла повинен бути зручний доступ з усіх боків, особливо в сторону котла, з метою швидкого та безпечного щоденного обслуговування і періодичної чистки теплообмінника та зольника.

### ЗАБОРОНЕНО ЗАСТОСОВУВАТИ МЕХАНІЧНУ ВИТЯЖНУ ВЕНТИЛЯЦІЮ.

Димову трубу слід з'єднати безпосередньо з димарем. Через ревізю для чищення димоходу необхідно ущільнити місце з'єднання димоходу з димарем котлом за допомогою мінеральної ватою.