Дозвіл на виготовлення:
№ 1687.11.32-28.30.0
з 27.09.2011р. по 27.09.2016р.

ПАСПОРТ КОТЛА

Реєстраційний № _____

При передачі котла іншому власнику разом із котлом передається даний паспорт.

КИЇВ 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.182.0126595-14

Зареєстровано в Реєстрі за № / *Зарегистрирован в Реестре*

Термін дії з / *Срок действия с* 12 листопада 2014 до 11 листопада 2016

Продукція / *Продукция* Котли твердопаливні, моделей: GK-1 (10-120) кВт; KW-GSN (150-1140) кВт та запасні частини до них

код УКТ ЗЕД, Тн ЗЕД 25.30 (28.22.0)

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам / *Соответствует требованиям* ГОСТ 30735-2001 п.п. 4.1.7; 4.1.8; 4.1.10; 4.1.11; 4.1.19.1; 4.1.19.4; 4.1.19.6; 5.2 - 5.6; 5.10; 6.1.; НПАОП 0.00-1.26-96 'Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 С' п. 9.7.2.

Виробник продукції / *Изготовитель продукции* СТ 'ТД 'ІДМАР УКРАЇНА', м. Київ, вул. Гната Юри, 9, к. 114, код ЄДРПОУ 31903233, Україна; виробнича площа: СТ 'ТД 'ІДМАР УКРАЇНА', м. Київ, вул. Велика Кільцева 4-а, Україна

Сертифікат видано / *Сертификат выдан* СТ. 'ТД 'ІДМАР УКРАЇНА', Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, 9, к. 114, код ЄДРПОУ 31903233

Додаткова інформація / *Дополнительная информация* Котли твердопаливні, моделей: GK-1 (10-120) кВт; KW-GSN (150-1140) кВт та запасні частини до них, які виготовляються серійно з 12.11.2014 р. по 11.11.2016 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації / *Сертификат выдан органом по сертификации* ОС 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ', 61072, м. Харків, пр. Леніна, б. 48А, літ І-ІІ, тел. (057) 705-12-84, Свідоцтво про призначення № UA.P.182 від 20.11.2012 р., Свідоцтво про уповноваження № UA.PN.182 від 20.11.2012 р.

На підставі / *На основании* Протоколів сертифікаційних випробувань № 2014.03.11.12.03, № 2014.03.11.12.04 від 12.11.2014 р., виданого ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, атестат акредитації № 2Н1045 від 20.12.2012 р. до 19.12.2017 р., Акт обстеження виробництва № 182- 3294/10-14 від 12.11.2014 р.

Керівник органу з сертифікації / *Руководитель органа по сертификации* підпис А.В. Горлов ініціали, прізвище

М.П.

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-15-76

1534

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
(Держгірпромнагляд)

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА МІСТУ КИЄВУ

ДОЗВІЛ
№1687.11.32-28.30.0

Дозволяється СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ІДМАР УКРАЇНА»
ідентифікаційний код **31903233**
03148, М.КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9, КІМН. 414.

виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком (див. на звороті)

на підставі заяви власника від **15.09.2011** р. № **з-2342,**
висновку експертизи ДП «УЦПВ «Промбезпека» Держгірпромнагляду України» №80.3-04-01-0228.11 від 08.09.2011р.

за умови додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє **з 27.09.2011 р. по 27.09.2016 р.**

Заступник начальника територіального управління **В.Л. Корпусенко**
М.П.

Дата видачі **27 вересня 2011 року**

14. Реєстрація

Котел

_____

(паровий, водогрійний)

зареєстрований "____" _____ 20___р.

за ліцензією серія _____

№_____

(найменування реєструючого органу)

У паспорті прошнуровано ___ аркушів, у тому числі креслень на ___ аркушах і окремих документів ___ аркушів, згідно з описом, що додається.

Примітка.

До паспорта котла додаються креслення на яких указані розміри основних елементів, та план котельні зі схемою трубопроводів

_____ _____

(посада особи, яка зареєструвала котел) (підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

ЗМІСТ.

1. Загальні дані.
2. Технічні характеристики і параметри.
3. Комплект постачання.
4. Дані про арматуру для вимірювання, управління, сигналізації, регулювання, та автоматичного захисту*.
5. Дані про основні елементи котла, про труби і трубопроводи в мережах котла.
6. Висновки виготовлювача.
7. Відомості про місцезнаходження котла.
8. Особа, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію котла.
9. Відомості про встановлену арматуру.
10. Відомості про живильні пристрої.
11. Відомості про водопідготовче обладнання.
12. Відомості про ремонт котла і заміну елементів, які працюють під тиском.
13. Результати опосвідчення.
14. Реєстрація.

1. Загальні дані:

Назва та адреса підприємства-виготовлювача	Підприємство: СТ «ТД«ІДМАР УКРАЇНА» 03148, м. КИЇВ, вул.. Гната Юри, 9, кімн. 414.
Рік виготовлення	2016
Тип (модель)	KW-GSN 150
Назва і призначення	Котел водогрійний
Заводський номер	
Розрахунковий термін служби, років	10

2. Технічні характеристики і параметри

Розрахункові види палива та їх теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг)	Тверде паливо [вугілля, торф, дерево та їх похідні]
Розпалювальне паливо та його теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг)	Тверде паливо
Розрахунковий тиск води, МПа (кгс/см^2)	2,5
Розрахункова температура води, ^{o}C	90
Теплопродуктивність, МВт	0,0150
Паропродуктивність , МВт (Гкал/год)	___
Поверхня нагріву котла парового, м^2	___
Поверхня нагріву котла водогрійного, м^2	15,0
Об’єм водогрійного котла, м^3	0.490

13. Результати опосвідчення.

Дата	Результати опосвідчення і підпис відповідальної особи, яка проводила опосвідчення	Строк наступного опосвідчення	Підпис відповідальної особи

12. Відомості про ремонт котла і заміну елементів, які працюють під тиском

Назва	Кількість	Технічна характеристика *

ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО - СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВЦОО)

012

1О024 ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ДГП СВЦОО за № UA.TR.012.C.0013-16
Зарегистрирован в Реестре органа по оценке соответствия под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 29 січня 2016 р. по 28 січня 2017 р.
Срок действия/
Term of validity

Сертифікат видано Приватне підприємство "Букат Комплект", код ЄДРПОУ 20810043, 79060, Львівська обл., м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд. 73, кв. 26
Сертификат выдан /
Certificate is issued on

Продукція Контролери програмувальні (мікропроцесорні регулятори) керування робочими процесами твердопаливних котлів та інших приладів інсталяції та їх модифікації (згідно додатку), а також запасні частини та комплектуючі до них
Продукция /
Production

8537
Код УКТ ЗЕД/
Код УКТ ВЕД/
UKT ZED code

Код ДКПП/ Код ГКПУ/
DKPP code

Відповідає вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ від 29.10.2009 р. № 1149), Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 29.07.2009 р. № 785), ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2012, ДСТУ IEC 60335-1:2004
Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Виробник P.P.H.U. „Prond", Mateusz Jóźwin, ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska, Польща
Производитель /
Producer

Місце виробництва P.P.H.U. „Prond", Mateusz Jóźwin, ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska, Польща
Место производства /
Place of production

Додаткова інформація Продукція, що випускається серійно з 29 січня 2016 р. по 28 січня 2017 р. Контроль сертифікованої продукції здійснюється проведенням технічного нагляду один раз на рік
Дополнительная информация /
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ДГП СВЦОО, Україна, 03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса), 03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10 (фактична адреса). Номер призначеного органу з оцінки відповідності № UA.TR.012, наказ від 24.02.2014 р. № 204 Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24
Сертификат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу № 16-0015-01 від 18.01.2016 р. ВП «ВЦ ЛОРТА» (№ 2Н042 від 14.07.2014 р.), висновку № 2-Р/16 від 25.01.2016 р.
На основании /
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності А.П. Олефіренко
Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:
www.svcoo.kiev.ua

3. Комплект постачання

Назва	Кількість	Технічна характеристика *
Вихід на запобіжний клапан	1	2" внутрішня різьба
Вихід на спуск води з котла	1	1" внутрішня різьба
Вихід на подачу підготовленої води	1	Дн 89 мм, патрубок
Вхід поверненої води	1	Дн 89 мм, патрубок
Регулятор температури для управління вентилятором і водяним насосом	1	230 В~/50 Гц
Нагнітаючий вентилятор	1	230V; 50 Hz

ПРИМЕЧАНИЕ: ***КОТЕЛ*** **KW-GSN** ***КОМПЛЕКТУЕТСЯ:***

1. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ ЗА № _____
С АКТОМ ИСПЫТАНИЯ (от дата) _____

2. БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ «КРИПТОН» - 1шт.

3. ВЕНТИЛЯТОРОМ « OBR 200» - 1шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИМ ПАСПОРТОМ ЗА № _____

11. Відомості про водопідготовче обладнання

Назва	Кількість	Технічна характеристика *

10. Відомості про живильні пристрої

Назва	Тип	Кількість	Параметри	
			Номінальна подача, $м^3$/год	Напір, МПа ($кгс/см^2$)

4. Дані про апаратуру для вимірювання, управління, сигналізації, регулювання та автоматичного захисту*

Назва	Кількість	Тип (марка)	ДСТУ ГОСТ або ТУ
Манометр	1 Не комплектується	ДМ 160-1-2.5	ТУ У33.2-14307481-031:2005
Термометр	1 Не комплектується	ТБТ -100 0+120-2.5	ТУ У33.2-14307481-033:2005
Датчик температури води, накладний	1		В комплекті з регулятором температури [мідний]

6. Висновки виготовлювача

На підставі проведених перевірок і випробувань засвідчується таке:

1. Елементи котла або зібраний котел виготовлений згідно з вимогами Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см^2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 ^{o}C, відповідних стандартів, технічної документації і технічних умов на виготовлення.

НПАОП 0.00-1.26-96 “Правила побудови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА [0,7 кгс/см^2], водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115^0 С” п.п. – 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.4.2, 9.7.2, 10.1, 10.2, 12.1.1, 12.2.2, 12.2.10, 12.2.11, 12.2.14, 12.4.1, 12.4.2, 12.5.1. (назва стандартів, технічних умов)

2. Елементи котла або зібраний котел були піддані перевірці і відповідають указаним вище стандартам і технічній документації.
3. Елементи котла або зібраний котел були піддані випробуванням пробним тиском ____0,42_____ МПа (кгс/см^2).
4. Трубні елементи котла були піддані вимірювальному контролю щодо відхилення від розмірів і форми та щодо прохідності.
5. Елементи котла або зібраний котел визнані придатними для роботи з параметрами, вказаними в даному паспорті.

_____ _____

Головний інженер підприємства-виготовлювача

_____
(прізвище, підпис, печатка)

"____"_____ 20___р.

Начальник відділу технічного контролю якості

_____
(прізвище, підпис)

"____"_____ 20___р.

9. Відомості про встановлену арматуру

Назва	Дата вста-нов-лення	Кіль-кість	ДСТУ ГОСТ, ТУ (марка)	Умовний прохід, мм	Умовний тиск, МПа (кгс/см^2)	Місце встановлення

8. Особа, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію котла

Номер і дата наказу про призначення	Посада, прізвище, ім’я, по батькові	Дата перевірки знань цих Правил	Підпис

7. Відомості про місцезнаходження котла.

Назва підприємства	Місцезнаходження котла (адреса власника)	Дата встановлення

5. Дані про основні елементи котла, про труби і трубопроводи в межах котла

Назва (за призна-ченням)	Кількість	Зовнішній діаметр, мм	Товщина стінки, мм	Довжина, мм	Матеріали		Дані про зварювання стиків		Метод і обсяг контролю
					Марка	ДСТУ, ГОСТ або ТУ	Вид зварювання	Електроди і зварювальний дріт (тип, марка ДСТУ, ГОСТ або ТУ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стінки	2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1		5	1400x1680 810x1250 810x1200 910x1250 910x1450 1450x1780 700x810 780x910 810x950 910x1000 910x1680	Ст3сп5	ГОСТ 380-88	Ручна дугова ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75	Э-42А, ГОСТ- 10052-75	Вимірювання Гідровипро-бування
Труба	42 14 2 1 42 2	18 42 42 57 76 89	4,5 4 4 4 4 4	70 870 950 300 830 300	Ст20	ГОСТ 8731-87	Ручна дугова ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75	Э-42А, ГОСТ- 10052	Вимірювання Гідровипро-бування