

Дозвіл на виготовлення:
№ 1687.11.32-28.30.0
з 27.09.2011р. по 27.09.2016р.

ПАСПОРТ КОТЛА

Реєстраційний № _____

**При передачі котла іншому власнику разом із котлом
передається даний паспорт.**

КИЇВ 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.182.0126595-14

Зареєстровано в Регстрі за №
Зареєстровано в Регстрі

Термін дії з 12 листопада 2014 до 11 листопада 2016

Срок дієвості

Котли твердопаливні, моделей: GK-1 (10-120) кВт; KW-GSN (150-1140) кВт та запасні частини до них

Продукція

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

ГОСТ 30735-2001 п.п. 4.1.7; 4.1.8; 4.1.10; 4.1.11; 4.1.19.1; 4.1.19.4; 4.1.19.6; 5.2 - 5.6; 5.10; 6.1.; НПА ОП 0.00-1.26-96 'Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С' п. 9.7.2.

Виробник продукції
Изготовитель продукции

СТ 'ТД 'ІДМАР УКРАЇНА', м. Київ, вул. Гната Юри, 9, к. 114, код ЄДРПОУ 31903233, Україна; виробнича площа: СТ 'ТД 'ІДМАР УКРАЇНА', м. Київ, вул. Велика Кільцева 4-а, Україна

Сертифікат видано
Сертификат выдан

СТ 'ТД 'ІДМАР УКРАЇНА', Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, 9, к. 114, код ЄДРПОУ 31903233

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Котли твердопаливні, моделей: GK-1 (10-120) кВт; KW-GSN (150-1140) кВт та запасні частини до них, які виготовляються серійно з 12.11.2014 р. по 11.11.2016 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

ОС 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ', 61072, м. Харків, пр. Леніна, 6, 4Б, літ І-ІІ, тел. (057) 765-12-84, Свідоцтво про призначення № UA.P.182 від 20.11.2012 р., Свідоцтво про уповноваження № UA.PN.182 від 20.11.2012 р.

На підставі Протоколів сертифікаційних випробувань № 2014.03.11.12.03, № 2014.03.11.12.04 від 12.11.2014 р., виданого ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весілля, 5, атестат акредитації № 241045 від 20.12.2012 р. до 19.12.2017 р., Акт обстеження виробництва № 182-3294/10-14 від 12.11.2014 р.

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.  А.В. Горлов

Ініціали, прізвище

Чисельність сертифіката відповідає змісту
перевірено в Регстрі системи УкрСЕПРО
та тел. (044) 517-15-76

1534



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
(Держгірпромнагляд)

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА МІСТУ КИЄВУ

ДОЗВІЛ

№1687.11.32-28.30.0

Дозволяється СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ «ТОРГОВИЙ ДІМ
«ІДМАР УКРАЇНА»

ідентифікаційний код 31903233
03148, М.КИЇВ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 9, КІМН. 414.

виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком
(див. на звороті)

на підставі заяви власника від 15.09.2011 р. № з-2342,
висновку експертизи ДП «УЦПВ «Промбезпека» Держгірпромнагляду України»
№80.3-04-01-0228.11 від 08.09.2011р.

за умови додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з
охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє з 27.09.2011 р. по 27.09.2016 р.

Заступник начальника
територіального управління
М.П.

В.Л. Корпусенко

Дата видачі 27 вересня 2011 року

14. Реєстрація

Котел

(паровий, водогрійний)

зареєстрований " ____ " _____ 20__ р.

за _____ ліцензій _____ серія _____

№ _____

(найменування реєструючого органу)

У паспорті прошнуровано ____ аркушів, у тому числі креслень на ____ аркушах і окремих документів ____ аркушів, згідно з описом, що додається.

Примітка.

До паспорта котла додаються креслення на яких указані розміри основних елементів, та план котельні зі схемою трубопроводів

ЗМІСТ.

1. Загальні дані.
2. Технічні характеристики і параметри.
3. Комплект постачання.
4. Дані про арматуру для вимірювання, управління, сигналізації, регулювання, та автоматичного захисту*.
5. Дані про основні елементи котла, про труби і трубопроводи в мережах котла.
6. Висновки виготовлювача.
7. Відомості про місцезнаходження котла.
8. Особа, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію котла.
9. Відомості про встановлену арматуру.
10. Відомості про живильні пристрої.
11. Відомості про водопідготовче обладнання.
12. Відомості про ремонт котла і заміну елементів, які працюють під тиском.
13. Результати опосвідчення.
14. Реєстрація.

(посада особи,
яка зареєструвала котел)

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

1. Загальні дані:

Назва та адреса підприємства-виготовлювача	Підприємство: СТ «ТД«ІДМАР УКРАЇНА» 03148, м. КИЇВ, вул.. Гната Юри, 9, кімн. 414.
Рік виготовлення	2016
Тип (модель)	KW-GSN 150
Назва і призначення	Котел водогрійний
Заводський номер	
Розрахунковий термін служби, років	10

2. Технічні характеристики і параметри

Розрахункові види палива та їх теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг)	Тверде паливо [вугілля, торф, дерево та їх похідні]
Розпалювальне паливо та його теплота згоряння, МДж/кг (ккал/кг)	Тверде паливо
Розрахунковий тиск води, МПа (кгс/см ²)	2,5
Розрахункова температура води, °С	90
Теплопродуктивність, МВт	0,0150
Паропроодуктивність, МВт (Гкал/год)	—
Поверхня нагріву котла парового, м ²	—
Поверхня нагріву котла водогрійного, м ²	15,0
Об'єм водогрійного котла, м ³	0.490

13. Результати опосвідчення.

[illegible]

під тиском

[illegible]

ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДП СВЦОО)

10024
ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ДП СВЦОО за №

UA.TR.012.C.0013-16

Зареєстрован в Реєстрі органа по оцінці відповідності под № /
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії

з 29 січня 2016 р. по 28 січня 2017 р.

Срок действия/
Term of validity

Сертифікат видано

Сертифікат выдан /
Certificate is issued on

Приватне підприємство "Букат Комплект",

код ЄДРПОУ 20810043,

79060, Львівська обл., м. Львів, вул. Книгини Ольги, буд. 73, кв. 26

Продукція

Продукция /
Production

Контролери програмувальні (мікропроцесорні регулятори) керування робочими процесами твердотопливних котлів та інших приладів інсталяції та їх модифікації (згідно додатку), а також запасні частини та комплектуючі до них

8537

Код УКТ ЗЕД/
Код УКТ ВЕД/
UKT ZED code

Код ДКПП/ Код ГКПТУ/
DKPP code

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям /
Comply with the requirements

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ від 29.10.2009 р. № 1149), Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 29.07.2009 р. № 785), ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2012, ДСТУ IEC 60335-1:2004

Виробник

Производитель /
Producer

Р.Р.Н.У. „Prond”,

Mateusz Józwin, ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska, Польща

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

Р.Р.Н.У. „Prond”,

Mateusz Józwin, ul. Kręta 2, 63-645 Łęka Opatowska, Польща

Додаткова інформація

Дополнительная информация /
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 29 січня 2016 р. по 28 січня 2017 р. Контроль сертифікованої продукції здійснюється проведенням технічного нагляду один раз на рік

Сертифікат видано органом

з оцінки відповідності

Сертифікат выдан органом оценки соответствия /
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДП СВЦОО, Україна,

03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса),

03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).

Номер призначеного органу з оцінки відповідності

№ UA.TR.012, наказ від 24.02.2014 р. № 204

Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколу № 16-0015-01 від 18.01.2016 р. ВП «ВЦ ЛОРТА» (№ 2Н042 від 14.07.2014 р.), висновку № 2-Р/16 від 25.01.2016 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия /
Director of the conformity assessment body

(Signature)

А.П. Олефіренко

М.П./Stamp

код 14315701

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на:

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua

11. Відомості про водопідготовче обладнання

[illegible]

4. ТЕХНИЧЕСКИМ ПАСПОРТОМ ЗА №

[illegible]

10. Відомості про живильні пристрої

10. Відомості про живильні пристрої

[illegible]

4. Дані про апаратуру для вимірювання, управління, сигналізації, регулювання та автоматичного захисту*

4. Дані про апаратуру для вимірювання, управління, сигналізації, регулювання та автоматичного захисту*

[illegible]

[illegible]

8. Особа, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію котла

[illegible]

--	--	--	--

7. Відомості про місцезнаходження котла.

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--

5. Дані про основні елементи котла, про труби і трубопроводи в межах котла

Назва (за призна-ченням)	Кількість	Зовнішній діаметр, мм	Товщина стінки, мм	Довжина, мм	Матеріали		Дані про зварювання стиків		Метод і обсяг контролю
					Марка	ДСТУ, ГОСТ або ТУ	Вид зварювання	Електроди і зварювальний дріт (тип, марка ДСТУ, ГОСТ або ТУ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стінки	2			1400x1680	Ст3сп5	ГОСТ 380-88	Ручна дугова ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75	Э-42А, ГОСТ- 10052-75	Вимірювання Гідровипро- бування
	3			810x1250					
	1			810x1200					
	1			910x1250					
	1			910x1450					
	2		5	1450x1780					
	1			700x810					
	1			780x910					
	1			810x950					
	1			910x1000					
	1			910x1680					
Труба	42	18	4,5	70	Ст20	ГОСТ 8731-87	Ручна дугова ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75	Э-42А, ГОСТ- 10052	Вимірювання Гідровипро- бування
	14	42	4	870					
	2	42	4	950					
	1	57	4	300					
	42	76	4	830					
	2	89	4	300					

