



Смещение осей сэндвич труб при использовании колен 45 градусов (мм)
*допустимое отклонение +/- 20мм

D	0м		0,25м		0,5м		1м	
	L	H	L	H	L	H	L	H
100/160	149	415	287	553	446	712	817	1083
110/180	156	431	293	568	470	745	824	1099
120/180	156	431	193	568	470	745	824	1099
130/200	161	444	300	583	476	759	830	1113
140/200	161	444	300	583	476	759	830	1113
150/220	167	458	305	596	482	773	835	1126
160/220	167	458	305	596	482	773	835	1126
180/250	176	480	314	618	491	795	844	1148
200/260	179	487	317	625	494	805	847	1155
220/280	185	501	322	638	500	816	853	1169
230/300	190	514	328	652	505	829	858	1182
250/320	197	530	335	662	511	844	865	1198
300/360	208	557	346	695	523	872	876	1225



Смещение осей одинарных труб при использовании колен 45 градусов (мм)
*допустимое отклонение +/- 20мм

D	0м		0,3м		0,5м		1м	
	L	H	L	H	L	H	L	H
100	131	372	305	546	446	687	800	1041
110	135	380	308	554	450	695	803	1048
120	138	388	311	561	453	703	806	1056
130	141	395	314	568	455	709	809	1063
140	144	402	317	575	458	716	812	1070
150	146	408	320	582	461	723	815	1077
160	149	415	322	588	464	712	817	1083
180	156	431	329	604	470	745	824	1099
200	161	444	335	618	476	759	830	1113
220	167	458	340	631	482	773	835	1126
230	170	465	343	638	484	779	838	1133
250	176	480	349	653	491	795	844	1148
300	190	514	363	687	505	829	858	1182