

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

(Zertifikat der Leistungsbeständigkeit)

Nr. 1658-CPR-3019

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte der Gruppe

Linoleum 2,0 - 3,2 mm

elastischer Bodenbelag nach EN 14041 zur Verwendung in Innenräumen
mit folgender Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1:

C_{fl}-s1

geklebt mit den Klebern Supra-Tex, WULFF GmbH u. Co. KG; Uzin LE 44, Uzin Utz AG;
Okatmos EL 40, Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
(oder Klebstoffen, mit denen die Bauprodukte mindestens die gleiche Brandklasse ergeben)
auf massiven, mineralischen Untergründen (Rohdichte $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$)

hergestellt durch oder für

DLW Flooring GmbH

Stuttgarter Str. 75

74321 Bietigheim-Bissingen / Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Ludwig-Kaufmann-Str. 13

27753 Delmenhorst / Deutschland

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 14041:2004/AC:2006

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat genannte(n) Leistung(en) angewendet werden und dass die Leistung(en) der Bauprodukte als konstant angesehen werden kann / können.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 13.08.2013 ausgestellt. Es bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis zum **13.08.2018**. Dieses Zertifikat ersetzt die Version vom 06.02.2014.

Aachen, 20.02.2017



Dipl.-Ing. Susanne Kleyer
(stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle)

Certificate of constancy of performance

No. 1658-CPR-3019

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products of the group

Linoleum 2,0 - 3,2 mm

resilient floor covering according to EN 14041 intended for use within a building

with the following classes of reaction to fire according to EN 13501-1

C_{fl}-s1

glued with the adhesive(s) Supra-Tex, WULFF GmbH u. Co. KG; Uzin LE 44, Uzin Utz AG;
Okatmos EL 40, Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
(or adhesives which ensure that the construction product(s) will reach at least the same fire class)
on massive, mineral concrete (gross density $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$)

produced by or for

DLW Flooring GmbH

Stuttgarter Str. 75

74321 Bietigheim-Bissingen / Germany

and produced in the manufacturing plant(s)

Ludwig-Kaufmann-Str. 13

27753 Delmenhorst / Germany

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the harmonised standard

EN 14041:2004/AC:2006

under system 1 for the performance(s) set out in this certificate are applied and that the performance(s) of the construction product(s) is / are assessed to remain constant.

This certificate was first issued on 13 August 2013. This certificate will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, at the latest, however, until **13 August 2018**. This certificate replaces the version dated 6 February 2014.

Aachen, 20 February 2017



Dipl.-Ing. Susanne Kleyer
(deputy head of certification body)

Certificat de constance des performances

No 1658-CPR-3019

Conformément au règlement (CE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (règlement sur les produits de construction - RPC) le présent certificat s'applique aux produits de construction du groupe

Linoleum 2,0 - 3,2 mm

revêtement de sol élastique conformément à EN 14041 pour une utilisation en intérieur
avec la classe de réaction au feu suivante, selon EN 13501-1 :

Cfl-s1

collé(s) en utilisant les colles Supra-Tex, WULFF GmbH u. Co. KG; Uzin LE 44, Uzin Utz AG;
Okatmos EL 40, Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
(ou des adhésifs garantissant que le(s) produit(s) de construction atteint au moins la même classe de feu)
sur une aire massive minérale (densité brute $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$)

Fabriqué(s) par ou pour le compte de

DLW Flooring GmbH

Stuttgarter Str. 75

74321 Bietigheim-Bissingen / Allemagne

et fabriqué(s) sur le(s) site(s)

Ludwig-Kaufmann-Str. 13

27753 Delmenhorst / Allemagne


Ce certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme harmonisée

EN 14041:2004/AC:2006

sont appliquées selon le système 1 pour la (les) performance(s) décrite(s) dans ce certificat et que la (les) performance(s) des produits de construction peut (peuvent) être considérée(s) comme constante(s).

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 13.08.2013. Ce certificat demeure valide tant que les procédés de contrôle précisés dans la norme harmonisée et/ou les exigences du contrôle de la production en usine concernant l'évaluation de la performance des caractéristiques déclarées ne sont pas modifiés et le produit et les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiés de manière significative, mais au plus tard jusqu'au **13.08.2018**. Ce certificat remplace la version datant du 06.02.2014.

Aachen, 20.02.2017



Dipl.-Ing. Susanne Kleyer

(responsable adjointe de l'organisme de certification)

**Bestätigung über die
Gruppenzugehörigkeit von Artikeln**

**Confirmation
Group Assignment of Articles**

Hiermit bestätigen wir, dass für die CE-Gruppe:

We hereby confirm that the CE group:

1658-CPR-3019

des Unternehmens DLW Flooring GmbH ein Überwachungsvertrag mit der TFI Aachen GmbH existiert. Die Produkte dieser Gruppe unterliegen damit den vorgeschriebenen regelmäßigen Überwachungen.

of the company DLW Flooring GmbH is covered by a monitoring agreement with the TFI Aachen GmbH. Therefore, the products in this group are subject to the prescribed regular monitoring.

Die CE-Gruppe setzt sich aus nachfolgend aufgeführten Artikeln zusammen:

The CE-group is composed of the articles mentioned below:

Colorette 2,0
Colorette 2,5
Colorette 3,2
Colorette PUR 2,5
Colorette PUR 3,2
Granette 2,5
Granette PUR 2,5
Jaspé 2,5
LinoArt Alumino 2,5
LinoArt Bronze 2,5
LinoArt Firmament 2,5
LinoArt Nature 2,5


LinoArt Nature PUR 2,5
LinoArt Star 2,5
Linoeco 2,0
Linoeco 2,5
Linoeco SL 2,0
Linorette 2,0
Linorette 2,5
Linorette 3,2
Linorette PUR 2,0
Linorette PUR 2,5
Linorette PUR 3,2
Marmorette 2,0

Marmorette 2,5
Marmorette 3,2
Marmorette LCH 2,5
Marmorette LCH 3,2
Marmorette PUR 2,0
Marmorette PUR 2,5
Marmorette PUR 3,2
Uni Walton 2,0
Uni Walton 2,5
Uni Walton 3,2
Uni Walton PUR 2,5
Uni Walton PUR 3,2

Diese Bestätigung bleibt gültig, solange keine neuere Version erstellt wurde, längstens jedoch bis zum **13.08.2018**.

This confirmation will remain valid as long as no newer version has been issued, but no longer than until **13.08.2018**.

Aachen, 20.02.2017



Dipl.-Ing. Susanne Kleyer
(stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle /
deputy head of certification body)