МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)
вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.08. 2015р. № 05.03.02-04/ 38548

Суміші будівельні сухі відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови» згідно з додатком до Висновку
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 23.64.10-00.00
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для внутрішніх та зовнішніх оздоблювальних та ремонтних робіт
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Аскона–Південь», Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, буд. 2/1, тел. (0552) 41-93-10, код ЄДРПОУ: 24962264
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Аскона–Південь», Україна, 73000, м. Херсон, с. Степанівка, вул. Горича Великого, буд. 2/1, тел. (0552) 41-93-10, код ЄДРПОУ: 24962264
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробництва
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК, а саме: кремнію діоксиду кристалічного –1,0 мг/м³, (III клас небезпеки, а,Ф); цементу - 6,0 мг/м³, (IV клас небезпеки, а,Ф); вапна - 6,0 мг/м³, (IV клас небезпеки, а,Ф) відповідно до СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97), ДБН В.1.4-1.01-97 "СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні".
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.
(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші будівельні сухі відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови» згідно з додатком до Висновку , за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

33. Суміш для мурування клінкерною цеглою та одночасної обробки швів ANSERGLOB BCM 15 «07 коричневий»
34. Суміш для мурування клінкерною цеглою та одночасної обробки швів ANSERGLOB BCM 15 «08 шоколадний»
35. Суміш клейова для теплоізоляції ANSERGLOB BCX 39
36. Суміш клейова і армуючи ANSERGLOB BCX 40
37. Суміш клейова і армуючи ANSERGLOB BCX 40 «зима»
38. Суміш клейова і армуючи ANSERGLOB BCX 41
39. Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB TMK 110 «короїд» біла
40. Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB TMK 112 «короїд» сіра
41. Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB TMB 120 «камінцева» біла

ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.:приймальна (044) 284-34-27, e-mail yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 9709 від 26.08.2015р.

Заступник Голови експертної комісії Чернюк В.І.